

**Vikavirtasuojien mittausraportti**

Tarkastuspäivä 22.8.2024

Tarkastaja Roope Ruhanen

Kohde Valmet Technologies

Osallistujat Kalle Pajuja

Osoite Lentokentäkatu 11 Tampere

Ryhmä	Vaihe	Laukaisuvirta (mA)	Laukaisuaika (ms)	Painiketestaus	Lisätietoja
PIQ: JKA-151					
6	L ₁	21	37		
	L ₂	21	38		
	L ₃	21	38		
14	L ₁	18	29		
	L ₂	15	51		
	L ₃	15	51		
15	L ₁	21	52		
	L ₂	18	41		
	L ₃	24	51		
16	L ₁	24	30		
	L ₂	21	31		
	L ₃	21	31		
17	L ₁	12	52		
	L ₂	15	39		
	L ₃	21	51		
18	L ₁	24	39		
	L ₂	24	31		
	L ₃	21	39		
19	L ₁	21	39		
	L ₂	21	39		
	L ₃	21	39		
20	L ₁	18	41		
	L ₂	15	43		
	L ₃	18	39		
21	L ₁	21	30		
	L ₂	18	39		
	L ₃	18	39		
22	L ₁	21	39		
	L ₂	21	39		
	L ₃	21	39		
23	L ₁	18	37		
	L ₂	21	31		
	L ₃	18	29		
24	L ₁	18	33		
	L ₂	18	31		
	L ₃	18	52		
25	L ₁	18	42		
	L ₂	18	41		
	L ₃	18	41		
26	L ₁	18	43		
	L ₂	18	41		
	L ₃	18	41		
27	L ₁	18	41		
	L ₂	18	41		
	L ₃	18	41		
28	L ₁	21	42		
	L ₂	18	31		
	L ₃	18	33		
29	L ₁	21	51		
	L ₂	21	31		

	L ₃	21	31		
30	L ₁	21	41		
	L ₂	21	39		
	L ₃	21	41		
31	L ₁	18	51		
	L ₂	18	50		
	L ₃	21	49		
32	L ₁	-	-		Ei käytössä
	L ₂	-	-		Ei käytössä
	L ₃	-	-		Ei käytössä
33	L ₁	21	50		
	L ₂	21	29		
	L ₃	21	29		
34	L ₁	21	41		
	L ₂	21	40		
	L ₃	24	29		
35	L ₁	21	31		
	L ₂	21	30		
	L ₃	21	30		
36	L ₁	24	39		
	L ₂	21	39		
	L ₃	21	39		
37	L ₁	21	31		
	L ₂	21	29		
	L ₃	21	29		
63	L ₁	18	28		
	L ₂	18	28		
	L ₃	18	28		
64	L ₁	21	28		
	L ₂	21	28		
	L ₃	21	28		
65	L ₁	15	30		
	L ₂	15	29		
	L ₃	15	29		
66	L ₁	18	39		
	L ₂	18	38		
	L ₃	18	38		
67	L ₁	18	49		
	L ₂	18	49		
	L ₃	18	49		

Lisätietoa

Mitatut vikavirtasuojat tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat A-tyyppiä 30 mA nimellisvirralla

Mittaukset suoritettu nousevalla vikavirralla, tämä vaikuttaa laukaisuaikoihin

Käytetty mittalaite: Amprobe Telaris 0100-Plus

Varalla olevia vikavirtasuojia tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita ei mitattu



Vikavirtasuojien mittausraportti

Tarkastuspäivä 22.8.2024

Tarkastaja Kalle Pajujoja

Kohde Valmet Technologies

Osallistujat Roope Ruhanen

Osoite Lentokentänkatu 11 Tampere

Ryhmä	Vaihe	Laukaisuvirta (mA)	Laukaisuaika (ms)	Painiketestaus	Lisätietoja
PIQ: JKA-152					
4	L ₁	180	264		Selektiivinen F-typin vikavirtasuoja, 300 mA
	L ₂	180	257		
	L ₃	180	257		
6	L ₁	21	39		Mitattava suoraan vikavirtasuojalta, ei mene riviliittimelle
	L ₂	18	39		
	L ₃	21	39		
14	L ₁	18	41		
	L ₂	18	39		
	L ₃	18	39		
15	L ₁	18	39		
	L ₂	18	39		
	L ₃	18	41		
16	L ₁	18	41		
	L ₂	18	39		
	L ₃	18	39		
17	L ₁	24	32		
	L ₂	24	30		
	L ₃	21	33		
18	L ₁	18	39		
	L ₂	18	39		
	L ₃	18	39		
19	L ₁	18	49		
	L ₂	18	39		
	L ₃	18	39		
20	L ₁	21	36		
	L ₂	21	33		
	L ₃	21	31		
21	L ₁	21	37		
	L ₂	21	35		
	L ₃	18	31		
22	L ₁	24	42		
	L ₂	24	39		
	L ₃	24	39		
23	L ₁	24	39		
	L ₂	24	39		
	L ₃	24	39		
24	L ₁	-	-		Ei käytössä
	L ₂	-	-		Ei käytössä
	L ₃	-			Ei käytössä
25	L ₁	18	39		
	L ₂	15	49		
	L ₃	15	59		
26	L ₁	18	39		Riviliittimellä ei johdinta, mutta johdonsuojassa merkintä
	L ₂	18	39		Riviliittimellä ei johdinta, mutta johdonsuojassa merkintä
	L ₃	18	39		Riviliittimellä ei johdinta, mutta johdonsuojassa merkintä
27	L ₁	21	39		
	L ₂	21	39		
	L ₃	21	39		
28	L ₁	18	50		
	L ₂	18	51		

	L ₃	18	59		
--	----------------	----	----	--	--

Lisätietoa					
Mitatut vikavirtasuojat tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat A-tyyppiä 30 mA nimellisvirralla, poislukien ryhmä 4					
Mittaukset suoritettu nousevalla vikavirralla, tämä vaikuttaa laukaisuaikoihin					
Käytetty mittalaite: Amprobe Telaris 0100-Plus					
Varalla olevia vikavirtasuojia tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita ei mitattu					