

**Vikavirtasuojien mittausraportti ja hätäseispainikkeiden testaus**

Tarkastuspäivä 16.6.2025

Tarkastaja Kalle Pajujoja**Kohde** Valmet Automation**Osallistujat** Mika Helassalo**Osoite** Lentokentäkatu 11 Tampere

Ryhmä	Tunnus/vaihe	Laukaisuvirta (mA)	Laukaisuaika (ms)	Painiketestaus	Lisätietoja
PIQ-Labra: JKA-19					
1	F4	21	57	X	
	F5	18	61	X	
	F6	21	58	X	
2	F4	21	84	X	
	F5	27	14	X	
	F6	21	42	X	
3	F4	30	73	X	
	F5	18	68	X	
	F6	24	51	X	
4	F4	18	16	X	
	F5	30	71	X	
	F6	21	38	X	
5	F4	18	49	X	
	F5	21	38	X	
	F6	24	51	X	
6	F4	21	47	X	
	F5	18	62	X	
	F6	21	167	X	
7	F4	18	51	X	
	F5	18	48	X	
	F6	18	48	X	
8	F4	18	69	X	
10	F4	24	49	X	
11	F4	21	68	X	
	F5	27	71	X	
12	F4	18	80	X	
	F5	21	39	X	
13F2	L ₁	18	39	X	
	L ₂	18	38	X	
	L ₃	18	39	X	
17F2	L ₁	21	28	X	
	L ₂	18	30	X	
	L ₃	18	30	X	

Lisätietoa

Mitatut vikavirtasuojat tai vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat AC- tai A-tyyppiä 30 mA nimellisvirralla

Mittaukset suoritettu nousevalla vikavirralla, tämä vaikuttaa laukaisuaikoihin

Käytetty mittalaite: Amprobe Telaris 0100-Plus

Varalla olevia vikavirtasuojia ei mitattu