



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: 400 66
keskus: Jka-17
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
100 L1	21	34	30	
L2	24	33	30	
L3	18	31	30	
101 L1	21	31	30	
L2	21	34	30	
L3	21	31	30	
102 L1	21	30	30	
L2	21	30	30	
L3	21	30	30	
103 L1	21	31	30	
L2	21	30	30	
L3	21	30	30	
104 L1	24	32		
L2	21	32		
L3	21	33		
105 L1	21	31		
L2	21	30		
L3	21	31		
106 L1	21	30		
L2	21	30		
L3	21	33		
107 L1	21	29		
L2	21	29		
L3	21	29		
108 L1	24	29		
L2	21	33		
L3	21	38		

tarkastaja: M. Helasalo

päiväys: 1.6.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: 400-66
keskus: JKA-17
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100+

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
109 L1	24	29	30	
L2	21	30	30	
L3	21	31	30	
110 L1	24	31	30	
L2	18	57	30	
L3	24	32	30	
111 L1	24	36	30	
L2	24	37	30	
L3	15	32	30	
112 L1	21	31	30	
L2	21	30	30	
L3	21	29	30	
113 L1	21	33		
L2	24	29		
L3	21	30		
114 L1	21	33		
L2	21	33		
L3	21	29		
115 L1	21	38		
L2	21	37		
L3	21	32		

tarkastaja: M. Helassalo

päiväys: 1.6.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: MOD-66
keskus: JKA-17
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
116 L1	24	31	30	
L2	18	31	30	
L3	21	29	30	
117 L1	21	35	30	
L2	21	32	30	
L3	21	44	30	
118 L1	21	31	30	
L2	21	32	30	
L3	21	31	30	
119 L1	21	30	30	
L2	21	29	30	
L3	21	29	30	
120 L1	21	44		
L2	27	35		
L3	18	32		
121 L1	18	30		
L2	12	29		
L3	30	31		
122 L1	18	32		
L2	21	32		
L3	24	33		

tarkastaja: M. Helassalo päiväys: 1.6.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: M0066
keskus: J62-17
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
123 L1	24	30	30	
L2	24	29	30	
L3	24	31	30	
124 L1	21	29	30	
L2	21	29	30	
L3	21	29	30	
125 L1	21	32	30	
L2	24	32	30	
L3	21	31	30	
126 L1	24	29	30	
L2	24	33	30	
L3	24	29	30	
127 L1	21	42		
L2	24	33		
L3	21	31		
128 L1	24	32		
L2	21	30		
L3	24	30		
129 L1	21	39		
L2	24	31		
L3	18	31		

tarkastaja: M. Heliö

päiväys: 1.6.2022



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: 70066
keskus: JKA-17
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
130 L1	21	31	30	
L2	21	31	30	
L3	21	30	30	
131 L1	21	38	30	
L2	24	35	30	
L3	21	32	30	
132 L1	24	31	30	
L2	24	35	30	
L3	21	31	30	
133 L1	18	61	30	
L2	24	32	30	
L3	15	32	30	
134 L1	18	31		
L2	18	54		
L3	27	32		
135 L1	24	29		
L2	24	30		
L3	21	31		
136 L1	24	34		
L2	24	36		
L3	18	43		

tarkastaja: M. Helassalo

päiväys: 1.6.2022



Kiinteistötექnikка

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation

osoite: lentokentäkatu 11

alue: MOD 66

keskus: JKA-17

mittalaite: amprobe

valmistaja: beha

tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
137	L1	24	30	
	L2	21	30	
	L2	21	30	
143	L1	21	30	
	L2	21	30	
	L3	21	30	
144	L1	24	30	
	L2	21	30	
	L3	21	30	
203	L1	24	30	
204	L1	21	30	
205	L1	21	30	
206	L1	24	30	
207	L1	24	30	
208	L1	24	30	
209	L1	24	30	
210	L1	24	30	
211	L1	21	30	
212	L1	21	30	
213	L1	27	30	
214	L1	24	30	
215	L1	24	30	
223	L1	24	30	
224	L1	24	30	
225	L1	24	30	
226	L1	24	30	
227	L1	24	30	

tarkastaja: M. Helassalo

päiväys: 1.6.2022



kohde: Automation
 osoite: lentokentäkatu 11
 alue: MOD-66
 keskus: SKA-17
 mittalaite: amprobe
 valmistaja: beha
 tyyppi: beha unitest 0100 +

tarkastaja: *M. Helasoja* päiväys: *1.6.2022*

päiväys:



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: MOW 06
keskus: JK-18
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake		vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
100	L1	24	33	30	
	L2	15	44	30	
	L3	18	29	30	
101	L1	21	40	30	
	L2	21	31	30	
	L3	24	30	30	
102	L1	21	31	30	
	L2	21	30	30	
	L3	21	30	30	
103	L1	21	31	30	
	L2	21	29	30	
	L3	21	30	30	
104	L1	21	29		
	L2	21	29		
	L3	21	29		
105	L1	24	29		
	L2	21	30		
	L3	21	31		
106	L1	21	32		
	L2	21	33		
	L3	24	29		
107	L1	21	35		
	L2	21	31		
	L3	21	34		
108	L1	24	29		
	L2	21	30		
	L3	21	31		

tarkastaja: M. Helessalo

päiväys: 1.6.2022



```

kohde:          Automation
osoite:          lentokentänkatu 11
alue:           MOD 66
keskus:          JKA - 18
mittalaite:      amprobe
valmistaja:      beha
tyyppi:          beha unitest 0100 +

```

tarkastaja: M. HELSSALO päiväys: 1.6.2022

tarkastaja: M. HELSSALO päiväys: 1.6.2022