



Kiinteistötekniikka

Mittauspöytäkirja

kohde: Automation
osoite: lentokentänkatu 11
alue: Pig - LABRA
keskus: JKA-19
mittalaite: amprobe
valmistaja: beha
tyyppi: beha unitest 0100 +

ryhmä/sulake	vikavirta mA	lauk.aika ms	as.arvo mA	mitattu virta
1F 4	30	51	30	
1F 5	18	59	30	
1F 6	24	57	30	VATN=000 OK
2F 4	21	65	30	
2F 5	27	12	30	
2F 6	21	58	30	
3F 4	30	51	30	
3F 5	18	68	30	
3F 6	30	62	30	
4F 4	18	16	30	
4F 5	27	49	30	
4F 6	30	39	30	
5F 4	18	48		
5F 5	16	39		
5F 6	21	51		
6F 4	30	41		
6F 5	18	59		
6F 6	24	44		
7F 4	30	62		
7F 5	18	39		
7F 6	18	48		
8F 4	18	69		
8F 5				Ei käytössä
8F 6				— " —
9F 4				— " —
9F 5				— " —
9F 6				— " —

tarkastaja: M. Helassa

päiväys: 2.3.2022

