

Valmet Flow Control Oy Hakkila, Vantaa**PALVELUPÄÄLLIKÖN PALVELUKUVAUS**

Vastaa jokapäiväisen palveluratkaisun sujuvuudesta, palvelun laadun toteutumisesta ja kustannustehokkuudesta.

- Yleensä teknisen taustan omaava henkilö
- Toimii käyttäjien ja asiakkaan operatiivisena yhteyshenkilönä
- Vastaa palvelutilaukset ja organisoivat ne tuotettavaksi
- Johtaa palvelutiimien sisäiset palaverit
- Organisoivat ja johtaa, valvoo ja raportoi kaikkea palvelutuotantoa
- Johtaa tiimiä ja keskittää tekemisen sinne missä se kulloinkin on Valmetin kannalta tärkeintä. Mahdollinen luppoaika käytetään tehokkaasti muussa tekemisessä.
- Vastaa käyttäjätyytyväisyydestä ja palveluratkaisujen sujuvuudesta kohteessa
- Vastaa palveluun liittyvien tuotteiden hankinnasta ja toimitusten valvonnasta sekä näiden hankintojen vuosisuunnittelusta ja kustannusseurannasta
- Vastaa henkilöstöön liittyvien hallinnollisten tehtävien toteutumisesta
- Vastaa lakien, viranomais määräysten esim. työturvallisuus määräysten ja tilaajan sisäisten määräysten ja ohjeiden noudattamisesta palvelutuotannossa
- Vastaa palveluun liittyvästä laadun seurannasta ja raportoinnista
- Toimii työnjohtajien ja työntekijöiden esimiehenä
- Kehittää yhteistyötä muiden asiakkaan pääpalvelutoimittajien kanssa

VALMET FLOW CONTROL OY HAKKILA TEKNINEN ISÄNNÖINTI PALVELUKUVAUS**TEKNISET TEHTÄVÄT**

Kiinteistöhoitotyön seuranta, valvonta ja ohjaaminen, kulutusseurannan valvonta (lämpö, sähkö ja vesi), tavoite- ja seurantatietojen mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus, energiatariffien ja muutosten seuranta, kiinteistöhoitoa

varten tarvittavien materiaalien hankinnasta vastaaminen ja töihin liittyvät järjestelyt ja keskustelut Omistajan kanssa.

Rakennusten ja niiden laitejärjestelmien kunnossapidon
seuraaminen: Kunnan seuranta

Seurannan mukaisten toimenpiteiden käynnistäminen ja ohjaus

JATKUVALUONTOISET PERUSTEHTÄVÄT

Yhteydenpito kiinteistön Omistajaan, valvoen Käyttäjän etua.

Ylläpitoon ja käyttöön liittyvien kertaluontoisten tehtävänantojen vastaanottaminen ja järjestämisestä huolehtiminen tarvittavin suorittein.

Kiinteistönhoitopalvelujen tehokkuuden ja kustannusten analysointi.
Kiinteistöpalvelutoiminnan kululaskujen tiliöinti ja hyväksyminen tarpeen mukaan. Yhdyshenkilönä toimiminen kaikissa tiloihin liittyvissä asioissa.

Kiinteistön käyttäjien esittämien pyyntöjen ja huomautusten eteenpäin käsittelemisestä huolehtiminen.

- Kiinteistöpalvelujen määrittäminen ja uudelleen mitoittaminen tarpeen mukaan (keskustelut Omistajan kanssa).

Lakimääräisien kiinteistötarkastuksien toteuttamisen valvonta ja niihin osallistuminen sekä niistä aiheutuneiden jatkotoimenpiteiden järjestämisen valvonta.

Mahdollisista palvelutoimittajien sopimustulkinnoista ja -riidoista vastaaminen yhdessä Käyttäjän kanssa.

Kiinteistöissä tapahtuvien muutoksien suunnittelu ja järjestely yhdessä Käyttäjän ja Omistajan kanssa_

Kiinteistöjen käyttäjäpalvelujenseuranta ja ohjeistaminen.

Turvallisuustekijöiden kehittäminen yhdessä Käyttäjän sekä Omistajan kanssa tarpeen mukaan. Tilaturvallisuuden koordinointi ja järjestäminen yhteistyössä Käyttäjän kanssa.

Äkillisten ja satunnaisesti tapahtuvien korjausten järjestämisestä vastaaminen.

PALVELUIDEN SEURANTA

- Palvelujen seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota laatuun ja kustannustehokkuuteen sekä Käyttäjiltä saatuun palautteeseen, joka käydään Omistajan kanssa läpi sovituin väliajoin.
- Seurannassa tarkoitetaan sopimusten, toimijoiden, palveluntuottajien ja toiminnan seuranta, koordinoitua ja valvontaa Käyttäjän edut huomioiden, tarvittavien erillistöiden ja hankkeiden sekä näiden sopimusten valmistelu ja laadinta, alihankkijoiden toiminnan valvonta sekä Käyttäjän etujen mukaisesti asetetun palveluntason varmistaminen.
- Lisäksi palvelujen seurantaan sisältyy myös mm. sopimusehtojen, voimassaoloaikojen, vakuuksien ym. seikkojen säännönmukainen seuranta ja raportointi, huomioiden erityisesti Käyttäjän ja Omistajan väliset rajapinnat.
- Kohteiden toimittajasopimusten (kiinteistöhuolto, siivous, jätehuolto, vartiointi, sähkö jne.) valvominen sekä kustannustason oikeellisuus/kohtuullisuus markkinahintaan nähden.
- Ympäristöpalvelujen valvonta viranomais määräysten ja Käyttäjän edellyttämällä tavalla.

Ylläpitopalvelujen laadunvalvonta pistokokein **sekä** palautteen takia, sisältäen kiinteistöhuollon, ulkoaluehuollon, siivouksen sekä vartiointin laadunvalvonnan.

HALLINNOINTI, TALOUSHALLINTO JA KÄYTTÄJÄN TOIMINNAN EDUNVALVONTA

Hoitokustannuksien ja erillisveloitettavien palvelujen oikeellisuuden ja kohtuullisuuden seuranta. Kustannusseuranta ja laskujen tarkistaminen tarvittavin osin.

Tarvittavien asiakirjojen arkistointi ja säilyttäminen, kunnallisten ilmoitusten ja tiedotusten seuraaminen.

Lakien sekä viranomaisten määräysten sekä kiinteistön turvallisuuden ja Käyttäjän erityismääräysten noudattamisen valvonta.

Yleisen turvallisuuden noudattamisen valvonta (palotekninen turvallisuus, lukitusjärjestelmät, avainturvallisuus yms.).

Väestönsuojelu määräysten noudattamisen valvonta. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien ylläpidon seuranta.

Tarvittavien ilmoitusten laatimisen seuranta (esim. kunnallisille viranomaisille sekä energiaa ja vettä toimittaville yhteisöille.)

- Kiinteistön ylläpitoon liittyvien mahdollisten vahinkotapausten hoitamisesta huolehtiminen.

Laadunvarmistus-auditointien organisoiminen tarpeen mukaan (sisäiset ja ulkoiset).

YHTEYDENPITO JA VIESTINTÄ

- Yhteydenpito (tiedottaminen ja kommunikointi) Omistajan sekä Käyttäjän välillä.
- Käyttäjän esittämien pyyntöjen sekä huomautusten käsittely tarvittavien osapuolten kanssa.
- Palveluiden seurantakokousten valmistelu tarpeen mukaan. Kokousasiakirjojen ja pöytäkirjojen laadinta ja toimittaminen sekä tehtyjen päätösten toimeenpanon seuranta Käyttäjän puolesta.
- Aloitteet toimitilojen ja palveluiden kehittämiseksi (mm. toimitilojen ulkoinen ilme, toiminnalliset puutteet, palveluiden parantaminen).

RAPORTOINTI

- Toimitilojen ja kiinteistöön kuuluvien laitteiden kuntoraporttien koordinointi tarvittaessa (kolmas osapuoli).
- Käyttäjätyytyväisyyden ja toiminnan kehitysraportoinnin koordinointi.
- Kulutusseurantaraportoinnin koordinointisopimuksen mukaan.
- Äkillisten ja satunnaisten korjausten ja tapahtumien tiedottaminen asianosaisille.
- Lähivuosien korjaustarpeen läpikäynti ja seuranta Omistajan kanssa
- PTS-töiden seuranta

- Kertaluontoisten korjaustöiden hallinnolliset järjestelyt, rajapinta-asioista huolehtiminen.

Kunnossapitotarkastuksiin ja katselmuksiin osallistuminen Käyttäjän edunvalvojana (ml. varapoistumisteiden ja savunpoistoluukkujen toimintavalmius, hissi- ja paloturvallisuus).

VALMET FLOW CONTROL OY HAKKILA KIINTEISTÖN TEKNINEN HUOLTO PALVELUKUVAUS

YLEISTÄ

Kiinteistön ylläpito perustuu ennakoivaan määräaikaishuoltotoimintaan tämän palvelukuvauksen huoltotoimenpideohjeiden mukaisesti sekä läsnä olevan henkilökuntamme tekemiin havaintoihin ja saamiin palvelupyyntöihin.

Toimittajan nimeämä vastuullisen kohde-/yksikönpäällikkö vastaa toiminnan johtamisesta ja sen kehittamisestä. Palvelupyynnot kirjataan järjestelmään ja raportoidaan tilaajalle, esim. Origo.

Kiinteistön huollettavan laitekannan kartoitus tehdään ensimmäisen huoltokierroksen yhteydessä. Huoltotoimenpiteet aikataulutetaan huoltokirjaan => huolto- ja kunnossapito ohjelma

TEKNISEN YLLÄPIDON PALVELULUPAUS

Kiinteistön ylläpidon tavoitteena on pitää kiinteistön olosuhteet halutulla tasolla sekä huolehtia että rakennusteknisen järjestelmien/osien toimivuus ja kunto on sellainen, että niiden toiminta on luotettavaa.

Järjestelmien ylläpito perustuu kiinteistöhuollon säännöllisen tarkkailun lisäksi suoritettavaan määräaikaishuoltoon. Järjestelmille suoritetaan mittaus- ja

säätötoimenpiteitä sekä ennakkohuoltoa, joiden avulla niitä käytetään mahdollisimman taloudellisesti ja pitkäikäisesti. Säännöllisellä laitteiden määräaikaishuolto-ohjelmalla pyritään minimoimaan ennakoimattomat korjaustarpeet. Järjestelmien ja yksittäisten laitteiden uusimis- ja korjauskustannuksista vastaa tilaaja, pienkorjauksia lukuun ottamatta. Työkierrosten yhteydessä havaituille pikkuvioille tehdään pien- ja pikakorjauksia. Laajemmat korjaustoimet tai hankinnat hyväksytetään kiinteistön edustajalla, mikäli vian korjaamisen kiireellisyys huomioiden on mahdollista. Taloteknisten laitteiden määräaikaishuollot eivät koske takuunalaisen huollon piirissä olevia laitteita.

HINNOITTELU

Palveluhinnoittelu perustuu sopimuksen mukaiseen ylläpitobudjettiin. Mahdollisesti tarvittavat lisä- ja erillisveloitettavat työt tehdään erillisen sopimushinnaston mukaisesti.

TOIMINTATAPA

Laitteisiin kohdistuvat huollot ja vikakorjaukset kirjataan tehtyinä työtunteina eri työnumeroille, jolloin voidaan todentaa tehtyjen huolto- ja vikakorjaustuntien määrä sekä niiden kohdistuminen kohteittain. Huolto-ohjelma sovitaan kiinteistötyyppi-/kohdekohtaisesti hyvää kiinteistönpitotapaa ja lakeja sekä asetuksia noudattaen.

AINEET JA TARVIKKEET

Aineet ja tarvikkeet veloitetaan erikseen kulutuksen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Huoltoon ja korjauksiin käytettävät aineet ja tarvikkeet sisältyvät palvelumaksuun sisältyvään materiaalivaraukseen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Huoltoon ja korjauksiin käytettävät aineet ja tarvikkeet sisältyvät palvelumaksuun sopimuksen ehtojen mukaisesti.

MUUT JÄRJESTELMIEN HUOLTOON LIITTYVÄT ASIAT / ERILLISVELOITETTAVAT

Huoltoon kuulumattomista töistä ja tarvikkeista sekä niiden kustannusvaikutuksista on huollon suorittaja velvollinen ilmoittamaan tilaajalle etukäteen. Huollon suorittaja sitoutuu antamaan neuvoja puhelimitse tai sähköpostilla järjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa palveluaikana. Huollon suorittaja sitoutuu korjaamaan järjestelmän vikatapauksissa mahdollisimman nopeasti palveluaikana. Tilaaja järjestää huollon suorittajalle esteettömän kulun tiloihin, joissa huollettavia laitteita.

KÄYTTÄJÄ- JA HALLINTOPALVELUT, PÄIVYSTYS**TYÖNJOHTO / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**

Työnjohto valvoo, ohjaa ja opastaa kiinteistöhuoltomiesten työtä. Työnjohtoon sisältyy Neuvottelut asiakkaan kanssa kiinteistöhoitoon ja -huoltoon liittyvistä asioista sekä kiinteistön edustajan luovuttamien kiinteistön teknisten tietojen säilyttäminen.

NEUVONTA JA TIEDOTUSTOIMINTA / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Palvelukeskus/Help Desk päivystää 24 h.

JÄRJESTYSASIAT / ERILLISVELOITETTAVA

Ulkopuolisten opastaminen kohteessa ennalta sovittaessa.

Osallistuminen viranomaistarkastuksiin.

Yleiset ja viralliset liputukset

Mainosliputukset (sovitaan erikseen)

PÄIVYSTYS JA VARALLAOLO / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Toimittajan hälytyskeskus ja Help Desk ottavat vastaan vikailmoitukset ja huolehtivat niiden jatkotoimenpiteistä, kuten esim.

- kirjaaminen järjestelmään
- päivystäjän hälyttäminen kohteeseen
- Ympäri vuorokautinen puhelinpäivystys
- Päivystäjät toimivat Kiinteistöalan TES:n mukaisesti

ENERGIAKULUTUKSEN SEURANTA / ERILLISVELOITETTAVA

Palvelukuvaukseen sisältyy kiinteistön energiankulutusmittareiden lukeminen ja lukemien toimittaminen eteenpäin. Sopimushintaan sisältyy lukemien toimittaminen energiayhtiöille ja yhteen huoltokirjaan.

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PEREHDYTTÄMINEN /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Suoritamme sopimusehtojen mukaisesti työntekijöidemme perehdyttämisen ja työn opastuksen.

TOIMENPIDEALOITTEET /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Toimenpidealoitteiden säännöllinen käsittely laatujärjestelmän mukaisesti.

HOITO- JA HUOLTOTOIMEN MITOITUKSET /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Huoltohenkilökunta mitoitetaan tilaajan kohteeseen siten, että sopimuksen piiriin kuuluvat hoito- ja huoltotehtävät toteutetaan ajallaan sovitun laatutason mukaisesti.

YLEISET-, KIINTEISTÖTEKNISET-, SEKÄ KÄYTTÄJIEN TILAT/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Näihin tiloihin kuuluvat esimerkiksi porrashuoneet, aulat, hissit, puku- ja pesuhuoneet, kellarikäytävät, yms. yleiset tilat sekä sähkö- ja teletilat, kojehuoneet, siivous- ja huoltotilat, jätehuoneet, toimisto-, teollisuus, keittiö-, ruokailu-, peseytymis-, WC-, varasto- yms. tilat. Toimenpiteet tehdään huoltokäyntien yhteydessä.

OVET / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- saranoiden kiristys ja voitelu
- aukaisu- ja lukitusmekanismien kiristys ja voitelu
- toimivuuden ja tiiviyn tarkkailu
- Vikojen ja puutteiden havainnointi ja jatkotoimenpiteistä huolehtiminen

LATTIAT, SEINÄT JA KATOT / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Pintavikojen ja puutteiden havainnointi ja niihin liittyvät pienet korjaustoimenpiteet.

Tilojen puhtaanapito teknisissä tiloissa.

HUOLTOKÄYTÄVÄT / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Huoltokäytävien siisteyden ja paloturvallisuuden valvonta kuukausittain

VALVONTA- JA SÄHKÖJÄRJESTELMÄT**SÄHKÖNSYÖTTÖ- JA JAKOJÄRJESTELMÄT / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**

Varavoimajärjestelmän koestus 1 x kk ja sen hoito laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti Sähkökeskusten silmämääräinen tarkkailu ja siistinä pitäminen

SISÄVALAISTUSJÄRJESTELMÄT / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Yleisten ja teknisten tilojen lampun ja sulakkeen vaihto tarvittaessa tikkaiden ulottuvuuskorkeudelta

- Turvavalojärjestelmän koestus **4 x** vuodessa
- Turvavalojärjestelmän lampujen vaihdot
- Turvavalojärjestelmän akustojen hoito

Hissit, nostolaitteet ja koneportaot sekä nosto- ja automaattiovet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Toiminnan tarkkailu

Korjauksien tilaaminen tilaajan lukuun

Erikoisjärjestelmien hoito valmistajan ohjeiden mukaisesti/ ERILLISVELOITETTAVA

Keskuskellojärjestelmät; toiminnan tarkkailu ja päivitys kesä/talviaikaan

Sähkölaitteiston käytön johtaja / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Sähkölaitteiston käytön johtajuudesta tehdään erillinen sopimus sähkölaitteiston käytön johtajaksi nimettävän henkilön ja sähkölaitteiston haltijan kesken. Sähkölaitteiston käytön johtajan palvelukuvaus määritellään STUL:n käytön-johtosopimuksen mukaisesti.

Muuntamohuollot / ERILLISVELOITETTAVA

Sähkölaitteiston käytönjohtaja huolehtii huoltojen suorituksesta. Huoltojen suoritustaaajuus on noin 3 vuotta. Muuntamohuollot tehdään tapauskohtaisesti erillisveloituksella hyväksytyn kustannusarvion perusteella.

Lämpökamerakuvaukset / ERILLISVELOITETTAVA

Muuntamoiden, pää- ja nousukeskusten sekä tarvittaessa myös ryhmäkeskusten lämpökamerakuvaukset tehdään tapauskohtaisesti erillisveloituksella.

Sähkölaitteiston vuosihuollot/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Sähkökeskusten määräaikaishuolto tehdään kaikille kiinteistön keskuksille, joita ovat pää-, nousu-, jako- ja ryhmäkeskukset.

Sähkökeskusten määräaikaishuollossa korjataan sähkökeskusten puutteet määräysten mukaisesti. Lisäksi huollolla varmistetaan laitteiston turvallinen toiminta ja käyttö.

Sähköpiirustuksien päivityksessä suurin huomio kiinnitetään nousujohto-, maadoitus- ja pääkeskuskaavioiden ajantasaisuuteen.

Ryhmäkeskustasolla keskuskaaviot päivitetään vertaamalla piirustuksia, sulakemerkintöjä ja keskuksen sisäisiä asennuksia.

Kiinteistön sähkölaitteistolle tehdään vuosihuolto seuraavien alakohtien mukaisesti.

Havaitut puutteet sähkölaitteistossa kirjataan ja raportoidaan, jonka jälkeen puutteiden korjauksista jätetään tarjous/kustannusarvio ja ne korjataan asiakkaan tilauksesta erillistyönä.

Sähköturvallisuudessa huoltokierroksella havaitut välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet korjataan välittömästi ja veloitetaan erikseen.

Keskustilat / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Sähkötilaan esteettömän pääsyn sekä keskuksen käyttö- ja huoltotilojen riittävyyden varmistaminen

- Tilan lukituksen tarkastus
- Yleisen siisteystason tarkastus, puhtaus ja palokuorma
- Piirustussalkkujen tarkastus

- Sulakekoteloiden tarkastus
- Varasulakkeiden tarkastus, määrä ja kunto
- Palokatkojen tarkastus
- Päättämättömien kaapelinpäiden ja johdinten tarkastus

Sähkökeskukset/SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Piirustusten tarkastus ja päivitystarpeen arviointi
- Yleisen kunnon tarkastus ja raportointi huonokuntoisista
- Keskusten kiinnitysten tarkastus
- Varokekansien sekä varokkeiden / johdonsuojakatkaisijoiden tarkastus, kunto ja puutteet
- Sulakemerkintöjen tarkastus ja vertaus keskuskaavioon
- Sulakkeen ja johtimen poikkipinnan vastaavuuden tarkastus piirustusten ja keskuskansien merkintöjen perusteella
- Pääkytkimen lämpötilan mittaus ja normaalista poikkeavien kirjaaminen
- Riviliittimien lämpötilojen mittaus ja normaalista poikkeavien kirjaaminen
- Liitosten tarkastus ja kiristystarpeen arviointi
- Keskusten sisäisten päättämättömien johdinten sekä irrallisten jatkosten tarkastus ja kirjaaminen
- Keskusten ulko- ja sisäpuolisen siisteyden tarkastus
- Keskusten tunnuskilpien tarkastus
- Keskusten arvokilpien tarkastus
- Releiden, kontaktorien, merkkilamppujen ym. keskuksen komponenttien aistinvarainen kunnon tarkastus

Kaapelit/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Kiinnitysten tarkastus
- Läpivientien tarkastus (keskusten läpiviennit)
- Mekaanisen kunnon tarkastus, raportointi huonokuntoisista

Muut / ERILLISVELOITETTAVA

Pääkeskustilojen ja mahdollisten muuntamotilojen tarpeellisten varoitusmerkintöjen, turvavälineiden (esim. työmaadoitusköydet) ja turvallisuusohjeiden tarkastukset.

Sulakkeenvaihtokahvojen tarkastus

Kiinteistön jakelujärjestelmän (kytkimet, pistorasiat, kaapelit, ym.) silmämääräinen tarkastus, havaitut viallisuudet raportoidaan

Yleisen sähköturvallisuuden varmistus Loppuraportointi, sähköhuoltoraportti

Loistehon kompensointilaitteet / ERILLISVELOITETTAVA

Loistehon kompensointilaitteen huoltotaajuus määräytyy laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi Nokian kondensaattoriparistolle valmistajan ilmoittama huoltoväli on yksi vuosi.

Loistehon kompensointilaitteen vuosihuollossa tarkastetaan kondensaattorien kapasitanssit mittauksin. Kondensaattorit, joiden kapasitanssit ovat laskeneet määriteltujen raja-arvojen alapuolelle, poistetaan käytöstä tulipalovaaran takia.

Loistehon kompensointilaitteen vuosihuollolla varmistetaan, että laite toimii oikein ja sen toiminta on tarkoituksen mukaista ja käyttö turvallista. Huoltamaton ja vikaantunut laite aiheuttaa pahimmassa tapauksessa tulipalon.

Kiinteistössä loistehon kompensointilaitteet huolletaan vuosittain laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti seuraavasti.

Kompensointilaitteen huoltosisältö

- Kompensointilaitteen puhdistus
- Suodatinten vaihto
- Virtaliitosten jälkikiristys
- Kapasitanssimittaukset

Sähköverkon yliaaltomittaukset

UPS-laitteet / ERILLISVELOITETTAVA

Useimmat laitevalmistajat suosittelevat UPS-laitteille tehtäväksi vuosittain ennakoivan vuosihuollon, jossa laitteen toiminta ja komponentit tarkistetaan. Samalla tarkistetaan myös laitteen akuston kunto. Huoltoväliä voidaan tihentää, mikäli UPS-laitetila on hyvin likainen tai lämpötilaolosuhteet eivät ole laitevaatimusten mukaiset.

Vuosihuollon yhteydessä tarkistetaan UPS-laitteiden kuormitustaso sekä oleelliset mittausravot. Näin todetaan laitteen oikea toiminta sekä kuormituksen tasainen jakautuminen laitteen eri vaiheille. Laitteen oma hälytysloki tarkastetaan kirjautuneiden poikkeamien varalta.

Ennakoivan UPS-vuosihuollon avulla UPS-laitteiden puutteet ja viat pyritään havaitsemaan ajoissa, jotta laitteet toimivat oikein varsinaisten sähkökatkojen ja -häiriöiden aikana. Huoltojen myötä saadaan myös ennakoitua UPS-laitteisiin vaihdettavien komponenttien ja akkujen vaihtoja, jotta tarpeelliset vaihdot saadaan suoritettua oikeaan aikaan.

Huoltamattomat UPS-laitteet saattavat rikkoutua viallisten komponenttien takia tai epäonnistuvat ylläpitämään kriittisiä kuormia vanhentuneiden akkujen takia. Joissain tapauksissa käytetty UPS-laite ei ominaisuuksiltaan vastaa kohteen muuttuneita tarpeita, vaan tulisi vaihtaa erimalliseen ja mahdollisesti teholtan suurempaan tai pienempään laitteeseen.

Kiinteistön UPS-laite huolletaan kerran vuodessa seuraavan huoltosisällön mukaisesti. Mahdolliset komponenttien ja akkujen vaihdot veloitetaan erillisen hyväksytyn tarjouksen/kustannusarvion mukaisesti.

UPS-vuosihuoltosisältö

- Visuaalinen tarkistus
- Laitteen oikean toiminnan tarkistus
- Mittausten ja hälytysten tarkistus
- Asennusolosuhteiden tarkistus
- Liittimien kireyden tarkistus ja kiristys tarvittaessa
- Tuulettimien toiminnan tarkistus
- AC/CD-kondensaattorien tarkistus
- Piirikorttien komponenttien tarkistus
- Laitteen sisustan puhdistus tarvittaessa
- Akuston ketjukohtaisen jännitteen mittaaminen
- Sisäisen kuormituskokeen ohjelmallinen läpiajo
- Loppuraportointi ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMIEN HUOLTO /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Säännöllisen toiminnan tarkkailun lisäksi suoritetaan määräaikaishuollot pääsääntöisesti 1–2 kertaa vuodessa sovitun huolto-ohjelman mukaisesti. Ilmanvaihtojärjestelmän huoltosopimuksen mukaisessa perushuollossa tehdään seuraavat toimenpiteet:

Huippuimureiden määräaikaishuolto /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Tarkastetaan:

- sähkökaapelit ja turvakytkimet.
- pyörimissuunta ja merkkilamput.
- koneen kiinnitys.
- värinänvaimentimien toimivuus.
- puhaltimen siipien puhtaus ja tarvittaessa puhdistetaan ne
- seurataan koneen käyntiääniä

Ilmanvaihtokoneen määräaikaishuolto /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**Säleiköt /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**

Puhdistetaan ulkoilmasäleiköt, mikäli työ voidaan tehdä ilman erillisiä telineitä.

Pellit/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään ja voidellaan säätövipujen nivelet.

Ilmansuodattimet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Vaihdetaan esi- ja perussuodattimet, kun paine-ero on kasvanut n. 100 pa. puhtaaseen suodattimeen verrattuna.

Vaihdetaan hienosuodattimet, kun loppupaine-ero on n. 200 pa. puhtaaseen suodattimeen verrattuna. Vaihtoväli on n. 6–12 kk. Toimitetaan käytetyt suodattimet tilaajan osoittamaan jätteidenkeruu-paikkaan.

Patterit / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Puhdistetaan koneiden lämmitys-, jäähdytys- ja LTO-patterit tarvittaessa imuroimalla. Pattereiden pesu tehdään erillisveloituksella.

Puhaltimet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Puhdistetaan tarvittaessa puhaltimien kaavut, sähkömoottorit, siipipyörät ja konehuoneessa olevat kammiot, joissa on puhdistusluukku. Tarkistetaan puhaltimien kiilahihnojen kunto ja kireys.

Tarvittaessa kiristetään kiilahihnat tai vaihdetaan ne.

Tarkistetaan urapyörien kunto ja tarvittaessa vaihdetaan ne, ja samalla linjataan puhaltimen ja sähkömoottorin välinen voimansiirto. Tarkastetaan kojeiden luukkujen tiiviys.

Voidellaan kaikki määräaikaishuoltoa vaativat laakerit. Tarkistetaan moottorien ja puhaltimien laakereiden kunto. Tarkistetaan värinänvaimentimien kunto ja tarvittaessa vaihdetaan ne.

Tarvittavien osien, kuten urapyörien, laakereiden ja värinänvaimenninkumien vaihtotyöt veloitetaan erikseen.

Kiertoilmakoneiden määräaikaishuolto / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Tarkistetaan kiertoilmakojeiden puhaltimien käynti- ja pyörimissuunta

Puhdistetaan patterit ja tarvittaessa vaihdetaan suodatin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Testataan termostaattiohjukset.

Ilmastointikanavat/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Tarkastetaan ilmanvaihtokanavat silmämääräisesti ilmastointikone-huoneessa ja raportoidaan kanavien puhdistustarpeesta kiinteistön edustajalle. Puhdistetaan kanavat kohteen toiminnan luonteen mukaan joko 5 tai 10 vuoden välein (erillisveloitus).

Rasvakanavistojen puhdistus HUOM! Tehtävä vähintään kerran vuodessa - lakisääteinen (erillisveloituksella, voidaan myös laskea mukaan sopimushintaan).

IV-kojeiden prosessin koestus /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Ilmanvaihtojärjestelmän perushuollon yhteydessä tehdään myös seuraavat ilmanvaihdon automatiikkahuoltoon liittyvät huoltotoimenpiteet:

Tarkastetaan

- lukitukset (pakkokytkennät)
- puhaltimien ja pumppujen pyörimissuunnat
- peltimoottorien toiminta (auki/kiinni -asennot)
- moottoriventtiilien toiminta ja tiiviys (sulkeutuminen)
- näyttävien tuntoelimen näyttö
- sisään puhallusilman lämpötila
- patterin meno- ja paluuveden lämpötilat

JÄÄHDYTYSLAITTEIDEN HUOLTO / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Säännöllisen toiminnan tarkkailun lisäksi suoritetaan kiinteistöön liittyvien jäähdytyslaitteiden määräaikaishuollot 1-2 kertaa vuodessa järjestelmästä riippuen. Jäähdytyslaitteiden ylläpidossa ja huoltosopimuksen mukaisessa perushuollossa tehdään seuraavat toimenpiteet:

Sähkö-, ohjaus- ja varolaitteet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Johtimien ja sähkökytkentöjen tarkastus ja kiristys
- Vaihevirtojen ja -jännitteiden mittaus
- Ylivirtasuojien toiminnan tarkastus
- Kontaktoreiden ja releiden kunnon tarkastus
- Kompressorimoottoreiden pyörimissuunnan valvonnan tarkastus
- Lauhdutinpaineautomaatiikan toiminnan tarkastus ja säätö
- Lukitusten toiminnan tarkastus
- Lauhduttimien sähkö- ja säätölaitteiden toiminnan tarkastus
- Kylmäainepiirien varolaitteiden toiminnan tarkastus
- Säätö- ja ohjauslaitteiden toimintaan liittyvät tarkistukset ja säädöt
- Korkea- ja matalapainevarokytkimien, öljynvarokytkimien sekä jäätymissuojan toiminnan tarkastus ja säätö

Höyrystimet / ERILLISVELOITETTAVA

- Yleinen kunnon tarkastus
- Kiinnitysten tarkastus

Lauhduttimet / ERILLISVELOITETTAVA

- Lauhduttimien kunnon tarkastus
- Kennoston kunnon tai lamellien puhtauden tarkastus
- Magneettiventtiilien kunnon tarkastus

Kiilahihnojen kunto ja kireyden tarkastus

- Hihnapyörien kunnon tarkastus
- Pumppujen ja puhaltimien laakerien tarkastus
- Puhaltimien lukituksien tarkastus
- Yleinen kunnon ja kiinnitysten tarkastus

Kompressori / ERILLISVELOITETTAVA

- Toiminnan ja toiminta-arvojen tarkastus
- Painemittaukset
- Käyntiäänen ja värinän havainnointi
- Tehonsäätötoiminnan tarkastus
- Sähkömoottorin ja öljynjäähdytyksen toiminnan tarkastus
- Öljymäärän tarkastus
- Öljynlämmityksen toiminnan tarkastus

Putkisto ja putkistovarusteet / ERILLISVELOITETTAVA

- Suodatinkuivaimien tarkastus
- Öljynsuodattimien tarkastus
- Painemittareiden, kapillaariputkien, paine- ja lämpötila-antureiden tarkastus
- Kylmäaineputkistojen tarkastus
- Jäähdytys- ja lauhdutusputkistojen ja niiden komponenttien tarkastus
- Kondenssieristysten tarkastus
- Kylmäainepiirien vuototarkastus

Muut suoritettavat toimenpiteet/ ERILLISVELOITETTAVA

- Mahdollisten suodattimien (vakioilmastointikoneet} kunnon tarkastus ja tarvittaessa vaihto
- Split-jäähdytinlaitteiden sisäyksikköjen suodattimien puhdistus

ATK-Räkit / ERILLISVELOITETTAVA

- Mahdollisten suodattimien kunnon tarkastus ja tarvittaessa vaihto
- Puhallinmoottorien, niiden laakereiden, sekä toiminnan tarkastus
- Ohjaus-säätimen ja jäähdytysventtiilin toiminnan tarkastus
- Kondenssiveden poiston toimivuuden tarkastus

LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO/SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Säännöllisen toiminnan tarkkailun lisäksi suoritetaan määräaikaishuollot kerran (1) vuodessa. LV-järjestelmän ylläpidossa ja huoltosopimuksen mukaisessa perushuollossa tehdään seuraavat toimenpiteet:

Lämmitysjärjestelmät/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**Säätö-, mittaus-, hälytys- ja ohjauslaitteet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**

- Lämpötilojen säätö kiinteistön edustajan ohjeiden mukaisesti
- Mittauslaitteiden toiminnan tarkkailu
- Lämmönkäyttöilmoitusten täyttäminen ja toimittaminen energialaitokselle
- Ohjauslaitteiden toiminnan tarkkailu
- Ohjauskellojen säätö kiinteistön edustajan ohjeiden mukaisesti

Kaukolämpökeskukset ja muut lämmönkehittimet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Lämmönsiirtimien tiiveyden tarkastus
- Mudanerottimien tarkastus
- Moottoriventtiilien toimilaitteiden toiminnan tarkastus
- Pumppujen ja moottoriventtiilien laakeriäänien kuuntelu sekä tiiveyden tarkastus
- Säätölaitteiden asetusarvojen tarkastus (esim. käyttövesi min. 55°C, max. 65°C).
- Huoltosulullisten paisuntasäiliöiden esipaineiden tarkastus
- Lämmitysjärjestelmien nestemäärien ja käyttöpaineiden tarkastus

- Varolaitteiden toiminnan tarkastus
- Putkiston ja putkieristeiden kunnon ja tiiveyden tarkastus

Ilmanvaihtolaitteet, LTO-järjestelmä / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Lämmöntalteenottojärjestelmän kunnon ja toiminnan tarkastus
- Mudanerottimien puhdistus
- Pumppujen ja moottoriventtiilien laakeriäänien kuuntelu, tiiveyden tarkistus
- Glykolipitoisuuksien tarkastus / pakkaskestävyys
- Varolaitteiden toiminnan tarkastus (esim. varoventtiilit)
- Huoltosulullisten paisuntasäiliöiden esipaineiden tarkastus
- Putkiston ja putkieristeiden kunnon ja tiiveyden tarkastus

Lämmitysjärjestelmä / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Lämmitysjärjestelmän kunnon, toiminnan sekä lämpötilojen tarkastus
- Mudanerottimien puhdistus
- Säättöpiirien asetusarvojen tarkastus, venttiilien kunnon ja tiiveyden tarkastus
- Moottoriventtiilien toimilaitteiden toiminnan tarkastus
- Pumppujen laakeriäänien kuuntelu sekä tiiveyden tarkastus
- Nestemäärien ja käyttöpaineiden tarkastus
- Putkiston ja putkieristeiden kunnon ja tiiveyden tarkastus

Jäähdytysjärjestelmä (esim. kaukokylmä) / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Jäähdytysjärjestelmän kunnon, toiminnan sekä lämpötilojen tarkastus
- Mudanerottimien tarkastus
- Säättöpiirien asetusarvojen tarkastus, venttiilien kunnon ja tiiveyden tarkastus
- Pumppujen laakeriäänien kuuntelu sekä tiiveyden tarkastus
- Nestemäärien tarkistus sekä ilmanpoisto järjestelmistä
- Lauhdutusjärjestelmien nestemäärien ja glykolipitoisuuksien tarkistus
- Putkiston sekä putkieristeiden kunnon ja tiiveyden tarkistus

Kiertoilmalämmittimet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Kiertoilmakojeen toiminnan tarkastus
- Säättöpiirien asetusarvojen tarkastus, venttiilien kunnon ja tiiviiden tarkastus
- Putkiston sekä putkieristeiden kunnon ja tiiveyden tarkistus

Vesi- ja viemärijärjestelmät/SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Yleistavoitteena on, että vesi- ja viemärijärjestelmän sekä oheislaitteiden toimivuus ja kunto ovat sellaisia, että niistä riippuvat sovitut sisäolot (lämmin ja kylmäkäyttövesi) saavutetaan.

Vesijohdot ja -kalusteet/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Verkoston tarkkailu ja ilmenevien vuotojen jatkotoimenpiteistä huolehtiminen tilaajan lukuun. Pumppujen toiminnan tarkkailu ja ilmenevien vikojen jatkotoimenpiteistä huolehtiminen tilaajan lukuun.

- Linjasulkujen toiminnan tarkkailu huoltotöiden yhteydessä
- Yksittäisten hanojen ja sekoittajien vaihdot varusteineen vastaaviin asetuksiin
- Yksittäiset WC-huuhtelumekanismien vaihdot
- Yksittäiset tiivisteiden vaihdot

Viemäriputkisto ja varusteet/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Verkoston tarkkailu ja ilmenevien vuotojen jatkotoimenpiteistä huolehtiminen tilaajan lukuun
- Viemäreiden avaus käsityökaluin tai konerassilla
- Jätevesipumppaamon hoito laitetoimittajan ohjeiden mukaan
- Saostus- ja erotuskaivojen tyhjennysten tilaaminen tilaajan lukuun

Kaivot / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Jäte- ja sadevesikaivojen kunnon tarkastus

Erotinkaivot (HEK, PEK)/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Bensiinin- ja hiekanerotinkaivojen kunnon ja toiminnan tarkastus.
Hiekanerotinkaivojen hiekkapesien tyhjennys ja puhdistus
erillisveloituksella

- Hälytyksien toiminnan tarkastus

Pumppaamot (jäte-ja perusvesi) / ERILLISVELOITETTAVA

- Pumppaamon kunnon ja toiminnan tarkastus
- Pumppujen ja laakeriäänien tarkkailu sekä tiiveyden tarkastus
- Pumppujen vuorottelutoiminnan tarkastus
- Venttiilien kunnon ja tiiveyden tarkastus
- Putkiston kunnon ja tiiveyden tarkastus
- Hälytyksien toiminnan tarkastus

KIINTEISTÖAUTOMAATIO**Valvomopalvelut / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN**

Valvomopalveluun kuuluu kiinteistöautomaation hälytysvalvonta sekä rakennusautomaatiojärjestelmän etäkäyttö selaimella ja julkisella internetyhteydellä tai muulla asiakkaan toimittamalla liittymällä ja ohjelmistolla. Kohteen käyttöön on palvelukeskuksessamme varattu teknikkotasoinen päivystäjäresurssi, joka hallitsee kiinteistöautomaatiojärjestelmät.

Päivystäjä tutkii kiinteistöautomaatiojärjestelmää siitä tulevien hälytysten perusteella ja suorittaa sitten tarvittavat säätötoimenpiteet. Jos järjestelmään on liitetty kriittisiä olo-suhdeseurantapisteitä, niistä tuleviin hälytyksiin reagoidaan välittömästi. Kirjaukset hälytys- ja säätötapahdumista tehdään Origoon. Valvomopalveluihin kytkeytyminen sovitaan kohdekohtaisesti erikseen ja siihen liittyvät lisäkustannukset veloitetaan erikseen.

Valvomon vastuualueet:

- Rakennusautomaatio
- Energianseuranta
- Huoltokirjojen hallinta

Valvomo toimii kaikkien etävalvonnan piiriin liitettyjen kohteiden tukena vastaten energian hallinnasta ja siihen liittyvistä palveluista. Ammattimaisella valvomotoiminnalla olemme aikaansaaneet lukuisissa kohteissa merkittäviä säästöjä energia - ja vesikustannuksissa. Toimittajan keskitetty energianhallintavalvomo pystyy operoimaan kaikissa yleisesti tunnetuissa rakennusautomaatiojärjestelmissä. Hoidamme valvomosta myös kohteiden varmuuskopiointin automaattisesti, jolla takaamme viimeisimmän tiedon säilymisen ongelmatapauksissa. Palvelun toteutus edellyttää kiinteistön järjestelmän liittämistä etävalvomoon.

Varmuuskopiointi

PC:n varmuuskopiointi suoritetaan 2 krt / kk. Varmuuskopioista säilytetään aina kaksi uusinta versiota. Varmuuskopiointi on oleellista silloin, kun tehdasasetuksiin tehdään kohteen takia huomattavia muutos- ja säätötöitä. Tämän lisäksi varmuuskopiointia suositellaan myös silloin, kun järjestelmäoptimoinnin avulla haetaan energiansäästöä, järjestelmään ohjelmoidaan muutoksia, jotka johtuvat kohteen käytössä tapahtuvista muutoksesta, tekniikan vaihtamisesta tai uusimisesta, uusista ohjeista tai määräyksistä tai muista syistä, jotka edellyttävät muutoksia automaatiojärjestelmän vakioasetuksiin. Varmuuskopiointipalvelun avulla kohteesta on aina olemassa viimeisin tilanne, joka voidaan tarvittaessa palauttaa kohteeseen joko ongelmatilanteissa tai PC:n hajotessa. Varmuuskopiointipalvelun avulla tehdyt asiantuntijatoimenpiteet tallentuvat eikä tehdyn investoinnin häviämiseksi ole riskiä kuten ilman varmuuskopiointipalvelua.

Aikasynkronointi

Aikasynkronointi suoritetaan tuntitasoisena jatkuvana palveluna. Aikasynkronointi jakaa kaikille palveluun kuuluville PC:lle tarkalleen oikean kellonajan ja vastaa siitä, että kesä- ja talviaika-asetukset tapahtuvat ajallaan ja oikein. PC:lle jaettava kellonaika otetaan NTP-palveluiden kautta. Palvelu käyttää atomikelloa mahdollisimman tarkan ajan saamiseksi.

Ylläpitovalvonta

Ylläpitovalvonnan avulla valvotaan PC:tä määriteltyjen prosessien osalta prosessitasoisesti. Prosessitasoinen sovellusvalvonta on käytännössä reaaliajassa tapahtuvaa valvontaa, jonka avulla varmistetaan RAUJ:n ja RAU PC:n

prosessitasoinen toiminta. Tämä on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi jatkohälytyssovellusten tai muiden kriittisten sovellusten tai niiden osien osalta.

Ylläpitovalvonnalla pystytään välittömästi havaitsemaan, jos esimerkiksi jatkohälytyssovellus ei prosessitasolla toimi (kaatunut, ei vastaa, ei ole toiminnassa jne.). Erikseen määritettyihin ja liitettyihin valvomokohteisiin sisältyy valvonta arkisin 8–16 välisenä aikana. Keskusvalvomosta suoritetaan etäyhteyden avulla käytönohjausta, säännöllisiä toimintojen tarkastuksia, trendiseurantoja, varmuuskopiointia ym. valvomoiden ylläpitotehtäviä. Etävalvomotoiminnalla saadaan aikaan pysyviä energiansäästöjä seuraamalla laitteiden toimintoja systemaattisesti reaaliajassa ammattilaisten toimesta. Toiminta tukee säännöllistä energianseurantaa.

Keskitetty energianhallintavalvomo voi tarvittaessa toimia ns. operaattorina ja työtilausten välitys ja kirjauspisteenä. Tiedot kirjataan asiakkaan valitsemaan järjestelmään.

Laadimme parannus- ja investointiehdotuksia energiataloudellisuutta silmällä pitäen.

- Valvomo on miehitettynä arkisin klo: 08 - 16 välisenä aikana.
- Muina aikoina kriittiset kiinteistöhälytykset vastaanotetaan hälytysvalvomossa, joka toimii **24/7**.
- Olosuhteiden mittauksiin käytössämme on erityyppisiä loggereita, joilla voimme tarvittaessa mitata kiinteistöjen olosuhteita ilman kiinteää anturointia.
- Valvomoon voidaan liittää kriittisten tilojen olosuhdevalvontaa ja hälytyspalveluita

Energianhallintavalvomon palvelut tiivistetysti:

- Kohteen RAUJ:n säätökaavioiden läpikäyminen
- Muutostarpeiden dokumentoiminen huoltokirjajärjestelmään
- Toimenpiteiden dokumentoiminen huoltokirjajärjestelmään
- Kiinteistönhoidon asiantuntijapalvelut ja etäkäyttötuki
- Aikaohjelmien ja asetusarvojen tarkastaminen tilaajan ohjeiden ja käytösääntöjen mukaisesti (sis. arkipyhäohjaukset)
- Muutos- ja ohjelmointitehtävät, joihin kiinteistönhoitajalla ei ole oikeuksia
- Kaupan kylmlaitteiden toiminnan läpikäynti (esim. Adapkool-ohjelmistolla)
- Energiankulutustietojen vertaaminen tavoitteisiin
- Energian säästöön tähtäävien toimenpide-ehdotusten antaminen ja niiden kirjaaminen huoltokirjaohjelmistoon

- Palveluun on yhdistettävissä kaupan kylmäkoneikkojen ohjaus, seuranta ja tarvittaessa säätö. Tämä edellyttää sitä, että kylmäkoneet ovat liitettävissä etäkäytettävään ohjaus- ja säätöjärjestelmään (esim. Adapkool).
- Kylmäkoneikkojen imupaineen ja tehojen seurannan avulla on mahdollista saavuttaa huomattavia sähkönsäästöjä tehokkaamman ja koordinoitumman ohjauksen myötä. Etäkäytön myötä myös ongelmiin reagointi nopeutuu ja vikakorjaustoimenpiteet saadaan tehokkaammin käyntiin.

Kiinteistöautomaation huoltosopimus sisältö / ERILLISVELOITETTAVA

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän huolto sovitun palvelutason mukaisesti. Huoltopalvelutasot ovat seuraavat:

- Laajahuolto eli syys- ja keväthuolto
- Suppeahuolto eli keväthuolto

Laajahuolto, joka koostuu sekä syys- että keväthuollosta on sisällöltään monipuolisin ja tehostaa osaltaan kiinteistön energiatehokkuutta sekä kohottaa työskentelyviihtyvyyttä tasaisemman ja laadukkaamman sisäilman ansiosta. Laajassa huollossa voidaan lisäksi tehokkaasti kontrolloida automaatiojärjestelmän teknistä tilaa, ennakoida tulevia laitevikoja sekä helpottaa mahdollisesta laiteinvestoinnista, saneerauksesta jne. aiheutuvan budjetin laadintaa.

Syyshuollolla pyritään varmistamaan järjestelmän jäähdytyskauden jälkeinen moitteeton ja luotettava toiminta.

Tarkastus- ja keväthuolto tehdään heti jäähdytyskauden alettua. Huolto on sisällöltään syyshuoltoa kevyempi ja se suoritetaan pääosin kiinteistövalvomoa apuna käyttäen.

Tarkastuskohteita ovat mm. Prosessien toiminta, asetusarvot, käyntiajat jne.

Jokaisesta huollosta tehdään raportti, josta ilmenevät tehdyt huoltotoimenpiteet, havaitut viat, puutteet ja huomiot sekä mahdollisten vikojen korjaukseen tai tarvittaessa järjestelmän uudistukseen liittyvä toimenpide-ehdotus.

Laajassa huollossa tehtävät toimenpiteet**Valvomolaitteet/ ohjelmistot**

- Valvontajärjestelmään liittyvien tulostimien puhdistus ja testaus
- Valvomolaitteiden mekaanisen kunnan tarkastus
- Mahdollisten varasähkölaitteiden (UPS) toiminnan testaus
- Ohjelmistojen toiminnan testaus
- Hälytyshistorian analysointi ja hälytysten syyn selvitys
- Valvomon ja alakeskusten välisen tiedonsiirron testaus
- Prosessien toiminnan ja vakauden tarkastus
- Aikaohjelmien ja asetusarvojen tarkastus
- Tarvittaessa varmuuskopion ottaminen valvomo-ohjelmasta

Alakeskukset

- Alakeskusten sulakkeiden tarkastus ja jännitetasojen mittaus
- Keskusyksiköiden muistinvarmennus akkujen testaus
- Ohjaus-, mittaus- ja indikointikorttien toimintojen tarkastus
- Tarvittaessa varmuuskopion ottaminen säätöohjelmasta

Kenttälaitteet (soveltuvin osin LVIK-huoltojen yhteydessä)

- Säätolaitteiden mekaanisen toiminnan testaus
- Ryhmäkeskuslukitusten testaus
- Varolaitteiden toiminnan testaus
- Havaittujen mittausvirheiden syiden selvitys
- Kriittisten hälytysten koestus (lämmityspumput, jäätymisvaaratermostaatit, pakasteet/ kylmiöt, vesivuotohälytykset ja jätevesipumppaamot)

Tarkastus- ja keväthuollossa tehtävät toimenpiteet**Valvomolaitteet/ ohjelmistot:**

- **Valvontajärjestelmään liittyvien tulostimien puhdistus ja testaus**
- Valvomolaitteiden mekaanisen kunnan tarkastus
- Mahdollisten varasähkölaitteiden (UPS) toiminnan testaus
- Ohjelmistojen toiminnan testaus
- Hälytyshistorian analysointi ja hälytysten syyn selvitys

- Valvomon ja alakeskusten välisen tiedonsiirron testaus
- Prosessien toiminnan ja vakauden tarkastus
- Aikaohjelmien ja asetusarvojen oikeellisuuden tarkastus
- Tarvittaessa varmuuskopion ottaminen valvomo-ohjelmasta

PALOTURVAJÄRJESTELMIEN HUOLTO /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Paloturva- ja turvajärjestelmiin lasketaan kuuluviksi:

- Paloilmoitin
- Käsiammuttimet
- Palopostit
- Sprinkleri-laitteet
- Savunpoisto
- Turvavalaistus
- Palo-ovien toiminnan tarkastus

Kiinteistökierrosten yhteydessä tehdään paloturvallisuusjärjestelmille yleisluonteinen visuaalinen tarkastus, jolla todennetaan laitteiden olemassaolo ja toimintaedellytykset.

Huoltovälit ja viranomaistahojen niistä antamat ohjeet ja säännökset

- Paloilmoitinjärjestelmä 1 vuoden välein (D nro. SM - 1999 - 440ffu33, sarja A60)
- Merkki- ja turvavalaistusjärjestelmät 1 vuoden välein (SFS-EN 50172)
- Savunpoistojärjestelmät 1 vuoden välein (Pelastuslaki 468/2003)
- Sprinklerijärjestelmät 1 vuoden välein (SM:n asetus A:65, CEA4001 säännöstö, Pelastuslaki 468/2003)
- Palo- ja pikapostit 1 vuoden välein (Pelastuslaki 468/2003, SFS671-3)
- Käsiammuttimet 1-2 vuoden välein sijoituspaikasta riippuen (SM:n asetus 917/2005)

Huoltojen sisältö

Paloilmoitin / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Paloilmoitinjärjestelmän kunnon ja toimintojen tarkastus sekä järjestelmän testaus Akuston kuormitustesti, akut uusitaan viiden vuoden välein tai tarvittaessa.

Järjestelmien luona säilytettävien dokumenttien tarkastus ja ylläpito. Likaantuneiden savuilmamaisimien puhdistustyö. Ilmaisimet, joista pystytään lukemaan analogia-arvo, puhdistetaan määritellyn analogia-arvon perusteella. Muille malleille määritellään puhdistus- tai vaihtoväli tilan likaisuuden mukaisesti. Mahdolliset akut ja vaihtoilmalaisimet veloitetaan erikseen.

Sprinklerijärjestelmä / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Vuosihuolto voimassa olevien ohjeiden, asetusten ja määräysten sekä huolto-ohjelman mukaisesti Sprinklerijärjestelmän 1 kk ja 3 kk kokeet huolto-ohjelman mukaisesti.

Savunpoisto / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Keskuksen kunnon ja toimintojen tarkastus
- 20 % luukuista koelaukaistaan vuosittain

Alkusammutuskalusto / ERILLISVELOITETTAVA

Käsisammuttimien tarkastus suoritetaan voimassa olevan asetuksen ja valmistajan huolto-ohjeen mukaisesti. Palopostit tarkastetaan palopostien huoltostandardin ja valmistajan huolto-ohjeen mukaisesti. Tarkastuksista ja huolloista laaditaan pöytäkirjat/tehdään merkinnät huoltokirjaan.

MUUT JÄRJESTELMÄT

Väestösuojat / ERILLISVELOITETTAVA

Väestösuojien tarkastus ja mahdolliset koekäytöt tehdään kunnossapitosuunnitelman mukaisesti. Väestösuojan paine- ja tiiviyskokeet suoritetaan erillisveloituksella.

Huoltovälit ja viranomaistahojen niistä antamat ohjeet ja säännökset**/ ERILLISVELOITETTAVA**

Tiiviyskokeet 10 vuoden välein (Pelastuslaki 468/2003) tai Paloviran-omaisen määräyksen mukaisesti.

VIKAKORJAUKSET JA PIENASENNUKSET /SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Kiinteistöihin tehtävät vikakorjaukset ja pienasennukset kuuluvat ylläpitosopimukseen sopimusehtojen mukaisesti. Ilkivaltaisesti rikkoutuneet laitteet tai järjestelmät eivät sisälly ylläpitosopimukseen.

Varaosat ja tarvikkeet

Aineet ja tarvikkeet veloitetaan erikseen kulutuksen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Kiinteistösähkö / ERILLISVELOITETTAVA

Sähkömies suorittaa vikakorjauksia ja pienasennuksia käyttäjien tilauksen tai ylläpito-organisaation havaintojen perusteella.

Tyypillisiä vikakorjauksia ja pienasennuksia ovat:

- Valaisimien, pistorasioiden ja katkaisimien korjaukset ja vaihdot
- Talotekniikkaan liittyvät pumput ja sähkömoottorit

LVI-järjestelmät / ERILLISVELOITETTAVA

LVI-asentaja suorittaa vikakorjauksia ja pienasennuksia käyttäjien tilauksen tai ylläpito-organisaation havaintojen perusteella.

Tyypillisiä vikakorjauksia ja pienasennuksia ovat:

- Hanojen korjaukset ja vaihdot
- Kiertö- ja pohjavesipumppujen korjaus tai vaihto
- IV-koneiden korjaukset ja pienet vaihtotyöt, kuten huippuimurit

Toimitilojen tila-, sisustus- ja kalustussuunnittelu / ERILLISVELOITETTAVA

Suunnittelufilosofia on toteuttaa asiakkaan työympäristön tilatoiveet lisäämällä niihin tarpeellinen määrä ammatillista innovaatiota ja ratkaisuvaihtoehtoja.

- Työtilojen sekä aula-, neuvottelu- ja edustustilojen suunnittelu
- Toimitilojen sisustuskonseptisuunnittelu
- Tilojen ja tilatarpeiden kartoitukset
- 3D- visualisoinnit
- Erikoiskalusteiden suunnittelu
- Akustiset ratkaisut
- Olemassa olevien kalusteiden hyödyntäminen
- Tila- ja kalustetietojen ylläpito
- Opasteiden, taideteosten ja viherkasvien sijoittelun suunnittelu

Kalusteasennus ja muutto / ERILLISVELOITETTAVA

Toimitilojen muutos- ja asennustyöt toteutetaan lyhyelläkin varoitusajalla asiakkaan toimintaa häiritsemättä

- Kalusteinventoinnit
- Muutto- ja kalusteasennukset
- Muuttotarvikkeet
- Kalusteiden ergonomiasäädöt ja muokkaukset
- Kalusteiden kierrätys
- Kaluste- ja tarvikehankinnat
- Aikataulujen koordinoiminen

Projektinjohtopalvelut / ERILLISVELOITETTAVA

Projektinjohtopalvelut toimivat kokonaiskoordinoijana muutostöiden alusta aina muutostöiden loppuun saakka.

- Muutosprojektien aikataulutus
 - o Työmaakokousten järjestäminen
 - o Rakennustehtävien koordinointi ja valvominen
 - o Suunnittelunohjaus

ULKOVAIPPA SEKÄ ULKORAKENTEET JA -VARUSTEET

/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Ulkovaippa on se osa rakennuksen rakenteita, joka ei kuulu tilojen rakenteisiin ja varusteisiin. Vikoja havainnoidaan huoltokäyntien yhteydessä. Palvelu sisältää kaikkien ulkorakenteiden toimivuuden säilyttämisen ja kunnan seurannan. Suurempien vahinkojen välttämiseksi ryhdytään tarvittaviin suojaustoimiin ja laajemmasta korjaustarpeesta ilmoitetaan kiinteistön edustajalle.

Ulkoalueiden laitejärjestelmät / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Viemärit ja putkistot / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Viemäriinjojen toiminnan tarkkailu
- Kaivonkansien kunnosta huolehtiminen
- Kaivojen tyhjennyksen tilaaminen tarvittaessa
- Salaojakaivojen toiminnan tarkkailu ja jatkotoimenpiteistä huolehtiminen

Vesikaton rakenteet ja varusteet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Vikojen ja puutteiden havainnointi
- Vesikaton palokuormien seuranta (puru) ja jatkotoimenpiteistä huolehtiminen
- Tilaajan edustajan informointi
- Kattokaivojen ja sadevesijärjestelmien tarkkailu
- Kattokaivojen ja rännien puhdistus
- Kattolumien pudotukset tarvittaessa erillisveloituksella

Julkisivun rakenteet/ SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Julkisivun rakenteita ovat sokkeli, ulkoseinät, ulko-ovet, ulkoikkunat, venttiilit, vesipisteet, ulkotasot ja parvekkeet.

- Vikojen ja puutteiden havainnointi
- Kiinteistön edustajan informointi

Ulkorakenteet / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Vikojen ja puutteiden havainnointi ja niihin liittyvät pienet korjaustoimenpiteet.

Ulkoalueiden sähköjärjestelmät / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

- Autolämmityspistorasioiden toiminnan tarkkailu
- Lumensulatusjärjestelmän toiminnan tarkkailu

KIINTEISTÖN HUOLTOKIRJA FIMX / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Sähköisen huoltokirjan, ylläpito ja päivittäminen kuuluvat huolto- ja ylläpitosisäilytykseen. Järjestelmään voidaan kirjata palvelukeskuksen toimesta kaikki hälytykset ja palvelupyynnöt.

Huoltokirjan tietojen perustaminen / ERILLISVELOITETTAVA

Huoltokirjan laitetiedot kerätään huoltokierrosten yhteydessä. Huoltokirjan kohde- ja laitetietojen perustaminen tehdään erillisprojektina.

TOIMITUS- JA VASTEAJAT

Vuosihuollot toteutetaan laaditun huolto-ohjelman mukaisesti. Vikakorjaukset tehdään vikaluokituksen mukaisesti.

RAPORTOINTI JA DOKUMENTOINTI / SISÄLTYY SOPIMUKSEEN

Raportointi- ja dokumentointijärjestelmä rakennetaan yhdessä tilaajan kanssa. Raportoinnin tarkoituksena on tuottaa asiakkaan toimintaa tukevaa informaatiota mm. toimitus- ja vasteaikoihin, ylläpitokustannuksiin ja kehitystarpeisiin liittyen. Kiinteistön ylläpitokustannukset raportoidaan KTI-järjestelmän mukaisesti. Raportointijärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään myös yhteistyön onnistumista mitattaessa. Raportit tallennetaan FimX:ään tms, jossa ne ovat molempien osapuolten hyödynnettävissä.

VALMET FLOW CONTROL OY HAKKILA YMPÄRISTÖHUOLTO PALVELUKUVAUS

Ympäristöpalvelu sisältää sovitun palvelun toteuttamisen, tarvittavat jätehuollon keräysvälineet, jättemateriaalien keräyksen, kuljetuksen sekä asianmukaisen käsittelyn toimipisteeseen. Toimipistekohtainen jätehuollon suunnittelu, koulutus ja opastus.

Jätehuollon raportointi: raportoinnin avulla on helppo tarkastella Valmetin jätevirtoja ja niiden kustannuksia niin konsernitason kuin toimipaikkakohtaisestikin.

Jätehuollon kustannukset laskutetaan aina toteutuneiden kulujen mukaan jälkikäteen.

Kerättävien jätelajien syntypaikkalajittelusta vastaa Valmetin henkilökunta. Toimittaja merkitsee vuokralla olevat jätelaastiat jätelajitarroilla.

Toimittaja vuokraa Valmetille tarvittavat keräysvälineet ja vastaa vuokraamiensa keräysvälineiden kunnosta. Jäteastioiden puhdistukset tehdään tarvittaessa ja niistä sovitaan erikseen Valmetin kanssa. Toimittaja vastaa sovitulla alueilla olevien keräysvälineiden tyhjentämisestä sekä jätteen kuljettamisesta asianmukaiseen jätteen käsittelyyn tai vastaanottopisteeseen.

Ongelmajätteet

Ongelmajätteet lajitellaan asianmukaisesti merkittyihin astioihin. Toimittaja tyhjentää astiat tai vaihtaa ne vastaavanlaisiin vaihtoastioihin. Toimitukset tapahtuvat etukäteen sovitun suunnitelman mukaisesti. Yhteistyössä pyritään säännöllisen kuljetusjärjestelmän luomiseen kaikkien ongelmajätelajien osalta. Eriksien noudettavien jätelajien osalta toimittajan ympäristöhoitaja huolehtii noudoista tehtävistä tilauksista.

Ongelmajättekuljetuksissa toimittaja laatii lain vaatimat siirtoasiakirjat kuljetusta varten sekä toimittaa jätteet esikäsiteltäviksi.

Tietoturva palvelut

Tuhottavien materiaalien toimintamallina on astiavaihto, jolloin täysinäinen lukittu keräysväline haetaan pois ja tyhjä lukittu keräysväline jätetään tilalle. Täysinäiset lukitut keräysvälineet avataan vasta suljetussa tuhoamisyksikössä, jossa on läsnä ainoastaan prosessiin tarvittavat henkilöt. Toimintaperiaate varmistaa katkeamattoman tietoturvaketjun syntypaikalta tuhoamiseen asti.

Koulutus ja neuvonta

Toimittaja kouluttaa Valmetin henkilökuntaa tarvittaessa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Yhteistyön alkaessa voidaan jokaisessa toimipisteessä järjestää jätehuollon koulutus. Toimittajalla antaa aina tarvittaessa jätehuollon neuvontaa Valmetille.

Muu kehittäminen

Toimittaja ja Valmet käyvät yhteisissä kehityspalavereissa jätehuollon toimintaa läpi ja yhdessä sitoudutaan kehittämään jätehuoltoa jatkuvasti. Tärkeimpiä tavoitteita kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat:

- jätteen määrän vähentäminen
- jätteen materiaalihyödyntämisen lisääminen
- uusien ja parempien kanavien löytäminen syntyville jätelajille
- jätekuljetusten optimointi

Jäteraportointi

Jättemäärien raportointi, kustannus, kehitys toimipisteittäin. Kustannuksia ja kehitystä seurataan sekä valtakunnallisesti että toimipisteittäin. Jäteraportointia voidaan seurata konsernitasolta käsin tiivistetyillä johdon raporteilla, ja ylhäältä voidaan myös pureutua syvemmälle yksikötason jäteraportointiin.

Raportti käsittää:

- jättemääräraportit jätėjakeittain, loppusijoituskohteittain, hyötykäyttöasteet, jäteveron alainen jättemäärä)
- kustannusraportit jätėjakeittain, toimintaryhmittäin, jäteverot)
- vertailuraportit (toimipaikat, aikasarjat)
- tunnuslukuraportit (esim. jättemäärä/liikevaihto)

Ympäristöhoitajan palvelukuvaus

Ympäristöasioiden hoito

Kohteeseen nimetään vastuullinen ympäristöhoitaja, joka vastaa kierrätyksen toimivuudesta. Ympäristöhoitaja on kohteessa päivittäin.

Ympäristöhoitaja on ensisijainen yhteyshenkilö alueen toimijoille jätehuoltoon liittyvissä käytännön asioissa.

Ympäristöhoitajan tehtävät, kiinteistönjätehuolto Tehdasrakennus

Tehdasrakennuksen kaikki trukilla kuljetettavat jäteastiat (kipperiU600 1) tyhjennetään ulkona oleviin keräysvälineisiin. Toimittaja vastaa, että jäteastioihin mahtuu aina jätettä.

Ympäristöhoitaja tarkastaa tyhjennettävän astian jätelaadun ja määrittelee, mihin jäteaseman keräysvälineeseen astia tyhjennetään.

Ympäristöhoitaja tilaa tarvittavat tyhjennykset jätteille ja opastaa sekä valvoo jätteiden lajittelua. Ympäristöhoitaja vastaa jäteaseman siisteydestä ja järjestyksestä.

Toimistorakennukset/ ravintola

Toimistorakennuksissa tyhjennetään kaikki ne astiat, joita siivooja tai muu jätteen hakija ei tyhjennä. Täydet keräyspaperiastiat ympäristöhoitaja toimittaa alas maantasolle, josta kuljettaja noutaa ne kyytiin. Keräyspaperi toimii

vaihtoastiaperiaatteella ja ympäristöhoitaja toimittaa tyhjät astiat kerroksiin täysien tilalle. Tietosuoja-astiat tyhjentää aina kuljettaja kerroksista.

Tulostimien käytetyt värikasetit noutaa suoraan kerroksista kuljettaja. Toimistorakennuksen edestä ulkoa ympäristöhoitaja tyhjentää keräyspisteiden jätteastiat ja tyhjentää ne jäteaseman keräysvälineisiin. Poikkeuksena biojäteastiat, jotka kuljettaja tyhjentää suoraan pakkaavaan jäteautoon.

Ympäristöhoitajan tehtävät. ongelmajätehuolto

Alueen ongelmajätteet toimitetaan joko vaihtoastiaperiaatteella jäteaseman ongelmajätekonttiin tai ne toimitetaan sinne tyhjennettäväksi isompiin keräysvälineisiin. Ympäristöhoitaja vastaa kaikkien ongelmajäteastioiden tyhjennyksistä. Toimittaja vastaa, että ongelmajäteastioihin mahtuu aina ongelmajätettä.

Alueella sijaitsevat paristonkeräysastiat ympäristöhoitaja tyhjentää ja toimittaa jäteaseman ongelmajätekonttiin.

Ympäristöhoitaja vastaa ongelmajätteiden varastoinnista ja kirjauksesta. Lisäksi hän seuraa ja raportoi kertyneet ongelmajättemäärät.

Ympäristöhoitaja tilaa tyhjennykset ongelmajätteille ja vastaa vaadittavien siirtoasiakirjojen laadinnasta. Lisäksi ympäristöhoitaja varmistaa kuljettajan ja ajoneuvon VAK-lupien voimassaolon.

Ympäristöhoitaja lastaa lähtevät ongelmajätteet ajoneuvoon ja purkaa ajoneuvosta uudet/tyhjät astiat ongelmajätekonttiin.

Ympäristöhoitaja vastaa ongelmajätekonttien siisteydestä.

Ympäristöhoitajan muut tehtävät

Ympäristöhoitaja ilmoittaa Valmetin vastuuhenkilölle heti, jos keräysvälineissä ilmenee vikaa esim. jätepuristimet, tai sovittaessa suoraan laitetoimittajalle.

HÄLYTYSKESKUSPALVELUT

PALVELUKUVAUS HÄLYTYSKESKUSPALVELUISTA

- 1) Palvelun tarkoitus *ja* toteutus
Hälytyskeskuspalveluumme sisältyvät rikosilmoitinjärjestelmistä *ja* kiinteistöautomaatiojärjestelmistä tulevien tietojen vastaanotto *ja* seuranta, sekä hälytystapahtumien välitystehtävät sovituille tahoille. Hälytystapahtumien välitystehtävät perustuvat ennalta asiakkaan yhteyshenkilön kanssa määriteltyyn *ja* sovittuun erilliseen toimenpideohjeeseen. Tarvittaessa *ja* tilanteen niin vaatiessa, paikalle pyydetään myös poliisi tai muu viranomainen.

Hälytyskeskuspalveluun voidaan liittää sopimuksen mukaan myös puhelinpäivystys, jolloin asiakkaan puhelut ohjautuvat hälytyskeskukseen erikseen sovittuina ajankohtina. Puheluiden vastaamiseen, käsittelyyn ja raportointiin luodaan erillinen toimenpideohje, minkä mukaan päivystys toimii. Puhelinpäivystys on veloitettava lisäpalvelu.

Vartioimisliikkeen omassa toiminnassaan vastaanottamat erilaiset hälytykset (ryöstö yms.) joista välitetään tieto myös poliisille ja jotka osoittautuvat aiheettomiksi, ovat Sisäasianministeriön (valtion maksuperustelain nojalla) antaman päätöksen mukaan maksullisia. Aiheettomista hälytyksistä veloittaa poliisi vartiointiliikettä, joka edelleen laskuttaa asiakasta.

- 2) Palvelun sisältö
Rikosilmoittimen hälytykset Paloilmoitin hälytykset
Henkilöturvahälytykset Kiinteistöhälytykset Puhelinpäivystys
- 3) Raportointi
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista edellyttää, että vartija laatii kirjallisen selvityksen havaituista toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista. Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi vartijan kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet. Tapahtumailmoitus toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Hälytysvalvontapalveluissa valvontaohjelman tapahtumaloki toimii tapahtumailoituksena.

'Piirivartiointi

1) YLEISKUVAUS

Piirivartija suorittaa kiinteistöissä hälytyskäyntejä ja vartiointi- ja tarkastuskierroksia. Piirivartiointipalvelun tavoitteena on ennaltaehkäistä kiinteistölle, asiakkaan omaisuudelle ja henkilökunnalle tapahtuvia vahinkoja. Vahingon havaitessaan vartija keskittyy sen laajenemisen rajoittamiseen ja lisäävun hälyttämiseen. Hälytystehtävissä vartija osallistuu vahinkojen välittömään ehkäisyyn ja tilanteen hoitoon.

1) MÄÄRITELMÄT

- Piirivartiointi on vartioimistoimintaa, jossa vartioimistehtävää/-viä suoritetaan vartioimisalueilla ja/tai vartioimiskohteissa erillisen piirivartiointiohjeen mukaisesti. Tyypillisesti tehtävät suoritetaan satunnaisesti poikkeavina aikoina tietyllä vaihteluvälillä, tehtävät voivat erikseen sovittaessa olla myös määräaikaan sidottu. Piirivartioinnilla ei kuitenkaan voida täysin estää vahinkoja syntymästä vartioimistehtävien välisenä aikana
- kierrosajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka tehtävien suorittamiseen keskimäärin on arvioitu kuluvan
- tehtävän aikaikkunalla tarkoitetaan aikaväliä vuorokaudesta, jolloin tehtävä/palvelu suoritetaan
- ajoajalla tarkoitetaan aikaa, joka asiakaskohteisiin siirtymiseen on keksimäärin arvioitu kuluvan

2) PALVELUN SISÄLTÖ

Piirivartioinnin keskeinen tekijä on siihen tehtävään koulutettu piirivartija. Vartija suorittaa vartioimisalueella ja/tai -kohteessa sovitun tehtävätyypin mukaista turvallisuusvalvontaa ja/tai sovittuja palvelutehtäviä.

Kohdetietolomake sisältää sovittu turvallisuustarkastustehtävät, joita voidaan tarvittaessa täydentää joko turvallisuutta lisäävillä ja/tai toimintaa liittyvillä erityispalveluilla.

Turvallisuustarkastukset koskevat esim. vuoto- ja paloalttiita tiloja, lukituksia, ovia, ikkunoita ja asiattomia henkilöitä. Palveluun voidaan myös liittää ovien lukitsemiset ja avaamiset, laitteiden päälle ja poiskytkennät, hälytystehtävät ja ym. vastaavia toimintoja.

Piirivartija raportoi kohteen vastuuhenkilölle kirjallisesti tapahtumailmoituksella, jos vartioimisalueella tai kohteessa on tapahtunut jotain tavallisesta poikkeavaa tai niin on sovittu.

3) HUOMATTAVAA

Riskiarvioinnissa ja vartioimistoiminnan tavoitteiden asettamisessa on huomioitava, että piirivartioinnin ominaisuuksiin kuuluvat tyypillisesti:

- ajallinen satunnaisuus
- rajallinen asiakaskohteittain määritelty keskimääräinen ajankäyttö

4) KIERROKSET

Kierrossuoritteet ja suoritusajat ovat erillisessä piirivartiointisuunnitelmassa.

ETÄKUVAVALVONTA

PALVELUN TARKOITUS JA TOTEUTUS

Etäkuvavalvonnalla tarkoitetaan asiakkaan kameravalvontajärjestelmien hallinnointia, valvontaa ja ylläpitoa asiakkaan lukuun siinä laajuudessa kuin se tässä palvelukuvauksessa kuvataan. Palvelu toteutetaan järjestelmien valvontaominaisuuksia hyödyntäen ja Palvelukeskukseen liittyvän hälytyskeskuksen päivystäjän suorittamina valvontatehtävinä ja näistä mahdollisesti aiheutuvina jatkotoimenpiteinä. Hälytyskuvavalvontaa suoritetaan 24/7/365 - periaatteella tai asiakkaan määrittelemänä määräaikaistehtävinä.

Etäkuvavalvonnan suoritettavat tehtävät perustuvat ennalta asiakkaan yhteyshenkilön kanssa määriteltyyn ja sovittuun erilliseen toimenpideohjeeseen. Tarvittaessa ja tilanteen niin vaatiessa, paikalle pyydetään myös poliisi tai muu viranomainen. Vartioimisliikkeen omassa toiminnassaan vastaanottamat erilaiset hälytykset (ryöstö yms.) joista välitetään tieto myös poliisille.

Palvelu edellyttää asiakkaan järjestelmien ja toimittajan suljetun verkon xDSL-etäyhteyttä, joka on valvottu 24 h/vrk, sekä asiakkaan järjestelmien soveltuvuutta ISS

kuvavalvontaympäristöön. Etäkuvavalvontaan sisältyvät palvelut määritellään jäljempänä tässä palvelukuvauksessa.

PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelu sisältää asiakkaan olemassa oleviin toimenpideohjeessa määritettyihin kameravalvontajärjestelmiin tehtävät. Tässä palvelukuvauksessa luetellut päivittäiset järjestelmien valvonta- ja ylläpitotehtävät.

Kuvapalvelut:

- Hälytyskuvavalvonta Tallenteiden hallinta
- Pääkäyttö Kamerakierrokset
- Portinavaukset Järjestelmävalvonta

RAPORTOINTI

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista edellyttää, että vartija laatii kirjallisen selvityksen havaituista toimenpiteisiin johtaneista tapahtumista. Tapahtumailmoituksesta tulee käydä ilmi vartijan kyseiseen tapahtumaan liittyvät havainnot ja toimenpiteet. Tapahtumailmoitus toimitetaan asiakkaalle sovitusti. Etäkuvapalveluissa valvontaohjelman tapahtumaloki toimii tapahtumailmoituksena.

PAIKALLISVARTIOINTI

YLEISKUVAUS

Paikallisvartiointi on kohdekohtainen turvallisuuspalvelu, jossa vartioimisalueella/kohteessa suoritusaikana paikan päällä ellän vartija suorittaa asiakaskohteensa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä ja pyrkii osaltaan ennalta ehkäisemään, estämään ja rajoittamaan vahinkoja ja rikoksia, sekä suorittamaan sovittuja palvelutehtäviä.

Paikallisvartijat toimivat näiden yleisohjeiden sekä tilaajan antamien suullisten ja kirjallisten lisäohjeiden mukaisesti sekä tapauskohtaisesti oman harkintansa mukaisesti: estämällä asiattomien pääsy valvotuille alueille opastamalla tilaajan henkilökuntaa ja kiinteistöissä asioivia henkilöitä valvomalla, että kiinteistön ja tilaajan omaisuutta ei vahingoiteta.

tarkkailemalla valvottavaa aluetta vaaratekijöiden havaitsemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi, ja ryhtymällä tarpeen vaatiessa viivyttlemättä ensiapu- tai hälytystoimenpiteisiin.

MÄÄRITELMÄ

Paikallisvartiointi on vartioimistoimintaa, jossa vartioimistehtävää suoritetaan vartioimisalueella tai -kohteessa paikan päällä erillisen suoritusaikasuunnitelman ja vartioimisohjeiden mukaan vahinkojen ja rikosten ennaltaehkäisemiseksi, estämiseksi ja rajoittamiseksi.

PALVELUN SISÄLTÖ

Paikallisvartiointin keskeinen tekijä on siihen tehtävään koulutettu vartija. Vartijaprofiili ja tehtävänsisältö määräytyvät toiminnan tarkoituksen, vartioimisalueen/-kohteen ja sovittujen tavoitteiden mukaan, esimerkiksi; ajoneuvo- ja henkilöliikenteen valvonnassa teollisuusympäristössä sekä kohdekohtaisissa valvomoissa käytetään paikallisvartiointia.

Paikallisvartijan työtä tehostetaan usein myös teknisten turvallisuusjärjestelmien käytöllä. Vartija raportoi asiakkaalle kirjallisesti tapahtumailmoituksella, jos vartioimisalueella tai kohteessa on tapahtunut jotain tavallisesta poikkeavaa tai niin on sovittu.

Lisäksi paikallisvartija: saapuu hälytystilanteessa viivyttlemättä kohteeseen ja tarkastaa sekä poistaa hälytyksen syyn sulkee ja avaa valvontavuoronsa aikana erikseen sovittavat portit ja ovet tarkastaa ja tarvittaessa poistaa kohteessa tapaamansa henkilöt, joilla ei ole tilaajan henkilökorttia, kulunvalvontakorttia tai muuta erikseen tilaajan kanssa sovittavaa tunnistusmenetelmää käyttäen.

Raportoi välittömästi havaitsemistaan ovien ja turvallisuusjärjestelmien toimintahäiriöistä tai vastaavista turvallisuusriskeistä tilaajan määräämälle yhteyshenkilölle.

Onnettomuustilanteissa eristää tarvittaessa vaaralliset alueet hätäkeskuksen ohjeiden mukaisesti avustaa tai suorittaa ensisammutustehtävissä onnettomuustilanteissa. ottaa yhteyden hätäkeskukseen ongelmatilanteissa yhteistyökumppanien tai apuvoimien hälyttämiseksi kohteeseen tai tarvittaessa on yhteydessä suoraan yhteistyökumppaneihin, ja avustaa kohteessa viranomaisia tarjoamalla paikallistuntemusta.