

Valmet Technologies Oy, Lentokentäkatu 11 Tampere
LIITE 4 D

LAITOSMIEHEN PALVELUKUVAUS

YLEISHOITO JA VALVONTA

Kiinteistön yleishoito

- kiinteistön alueella järjestyksen ja järjestyssääntöjen noudattamisen valvonta - virallisiin tarkastuksiin osallistuminen tarvittaessa
- ulkopuolisten suorittamien korjaus- ja huoltotöiden opastus sovittaessa
- nuohoojan, sähkö- ja vesimittarilukijan opastaminen tarvittaessa
- huollon tarvitsemien puhdistusaineiden, varaosien, työvälineiden ja tarvikkeiden tilaukset, vastaanotto sekä varastointi annettujen ohjeiden mukaisesti
- kiinteistöllä havaituista vioista raportointi ja pienet korjaukset jäljempänä eritellysti
- katoille ja räystäälle kerääntyneen lumen ja jään tarkkailu ja varoitusmerkkien asettaminen sekä lumenpudotuksen järjestäminen
- rakennusautomaatio- sekä keskusvalvomolaitteiden käyttö sekä sovittujen raporttien ajo ja aikaohjelmien ylläpito
- teknisten tilojen puhtaanapito
- Kiito+ palvelu

Tilojen hoito ja valvonta

- Yleinen kiinteistön tiloihin liittyvien teknisten laitteiden huoltotoiminta, jolloin suoritetaan pienehköt, ehkäisevät ja ylläpitävät korjaus- ja huoltotoimenpiteet (esim. ruuvien kiristykset, voitelut) jotka eivät edellytä erikoisosaamista eivätkä erikoistyökaluja

Rakennusosien hoito

- ovien lukkojen ja saranoiden käyttöhuolto
- ovipumppujen säätö
- rakennusosien silmämääräinen tarkkailu rutiinikäyntien yhteydessä, sekä havaittujen puutteiden korjaaminen.

Päivystys ja varuillaanolo

- ympärivuorokautinen hälytysten vastaanotto 24 h /vrk:
Luotea Palvelukeskus puh. 010 590 9000

ILMASTOINTI

Ilmanvaihtojärjestelmän hoito ja huolto

- sisään puhallus- ja huonelämpötilojen seuranta
- lämmityksen ja jäähdytyksen toiminnan tarkkailu
- konehuonekierros, yleinen havainnointi ja ylimääräisten äänien kuunteleminen
- mahdollisten tulleiden hälytysten syiden selvitys ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin ryhtyminen
- ilmanvaihtolaitteiden tarkoituksenmukainen käynnistys, toiminnan valvonta ja pysäytys
- hajuhaittojen seuranta ja eliminointi

LÄMPÖHUOLTO

Lämmönkehitys sekä lämpöjohtolaitteiden hoito

- lämmönkulutuksen seuranta ja raportointi kuukausittain
- lämmönjakokeskuksen hoito
- varolaitteiden ja paisuntajärjestelmien toiminnan tarkkailu
- verkostojen paineen tarkkailu ja täyttö tarvittaessa
- lämmitysjärjestelmien käyttö, säätö ja toiminnan tarkkailu
- laiteympäristön puhtaanapito
- yksittäisten pattereiden ilmaustyöt
- Patteritermostaattien säätö
- Pattereiden toiminnan tarkistus ennen lämmityskauden alkua ja tarvittaessa ilmaus

VESIHUOLTO

Vesijohto- ja viemärlaitteiden hoito ja huolto

- erotuskaivojen tarkkailu, hälytysten kokeilu ja tarvittaessa tyhjennyksien tilaaminen.
- hajuhaittojen seuranta ja eliminointi
- sadevesikaivojen ja hiekanerotuskaivojen tarkkailu sekä lietepesien tyhjennystarpeesta ilmoittaminen
- kattojen ja kattokaivojen tarkastus ja puhdistaminen tarvittaessa kaksi kertaa vuodessa

ERIKOISLAITEHUOLTO

Paloilmoitusjärjestelmä

- toimiminen paloilmoituskeskuksen vastaavana hoitajana
- paloilmoituskeskuksen testaus kerran (1) kuukaudessa

Palotorjunta- ja sammutusjärjestelmät

- käsisammuttimien vuosihuollon tilaaminen ja valvonta
- Sprinklerjärjestelmän kuukausitestausta viranomaissäädösten mukaisesti

SÄHKÖHUOLTO

Sähkölaitteiden tarkastus- ja huoltotehtävät

- sähkönkulutuksen seuranta ja raportointi 1 krt / kk
- kytkinkellojen ja hämärytkimien toiminnan säätäminen ja valvonta
- sulatusjärjestelmien käyttö ja toiminnan tarkkailu
- tulppasulakkeiden vaihto tarvittaessa
- Valaistus ja valaisimet
- Vikojen toteaminen ja korjaaminen sisällä sekä ulkona alle kolmen metrin korkeudella
- yleisten tilojen rikkoutuneiden valokytkinten ja pistorasioiden korjaus
- tarkistetaan huoltokierroksella pistokokein valaisimien mekaaninen ja valotekninen kunto 1 krt/kk

H1 Kytkinlaitteistot ja keskukset 1 krt/v

H1.1 Muuntamon tarkastus

- Tarkistetaan turvavälineet (sulakkeiden vaihtolaitteet, varoituskilvet ja mekaaniset suojat)
- Tarkistetaan kaavioiden, piirustusten ja merkintöjen olemassaolo ja paikkansapitävyys
- Tarkastetaan huonetilojen yleinen siisteys ja kunto sekä lukitus
- Arvioidaan lämpökuvauksen tarve

H1.2 Pääkeskuksen tarkistus

- Tarkistetaan kaavioiden, piirustusten ja merkintöjen olemassaolo ja paikkansapitävyys
- Tarkastetaan merkkilamppujen, ohjauskytkimien, kytkinkellojen toiminta sekä mekaaninen kunto
- Tarkastetaan keskuksen sisä- ja ulkopuolinen puhtaus
- Arvioidaan lämpökuvauksen tarve
- Mitataan keskuksessa olevia jännitteitä. Jännitemittaukset kirjataan, päivä ja aika
- Mitataan infrapunalämpömittarilla pistokokein kaapelipäätteiden ja liitosten lämpötilat. Kuormitettujen johtojen liitosten tai ylivirtasuojien lämpötilojen tulisi olla alle +50 Co

H1.3 Nousu- ja ryhmäkeskuksien ja tarkistus

- Tarkistetaan keskuksen tunnus myös keskustilan ovesta.
- Tarkistetaan kaavioiden, piirustusten ja merkintöjen olemassaolo ja paikkansapitävyys
- Tarkastetaan merkkilamppujen, ohjauskytkimien, kytkinkellojen toiminta sekä mekaaninen kunto
- Tarkistetaan varasulakkeiden olemassaolo
- Tarkastetaan keskuksen sisä- ja ulkopuolinen puhtaus

- Arvioidaan lämpökuvauksen tarve
- Todetaan pistokokein keskuksen liitosten toimivuus erityisesti N- ja PE-johtimien osalta, mikäli se on mahdollista
- Testataan pääkytkimen toiminta, mikäli se on mahdollista
- Mitataan infrapunälämpömittarilla pistokokein kaapelipäätteiden ja liitosten lämpötilat. Kuormitettujen johtojen liitosten tai ylivirtasuojien lämpötilojen tulisi olla alle +50 Co

H1.4 Kompensoinnin tarkistus

- Tarkistetaan loistehosäätimen ja kompensointikondensaattorin mekaaninen kunto
- Tarkistetaan laitteen ja sen sijoitustilan yleinen siisteys ja kunto
- Tarvittaessa tilataan kompensointiin erikoistunut huoltoliike

H2 Kaapelit ja johtotiet 1x/v

H2.1 Liittymisjohdot

- Tarkastetaan, että eri palo-osastojen väliset johtoläpiviennit on tiivistetty hyväksytyllä tavalla, mikäli mahdollista rakenteita purkamatta.

H2.2 Maadoituksien tarkistus

- Tarkistetaan kaavioiden, ja piirustusten olemassaolo
- Tarkistetaan suoja- ja maadoitusjohtimien merkinnät

H2.3 Nousujohdot

- Tarkistetaan kaavioiden, ja piirustusten olemassaolo
- Tarkistetaan johtojen mekaaninen suojaus ja eristysten taso
- Mitataan, jos mahdollista nousujohdoissa olevat virrat. Virtamittaukset kirjataan, päivä ja aika

H2.4 Kaapelihyllyt ja ripustuskiskot

- Tarkistetaan näkyviltä osin kaapelihyllyjen kunto, puhtaus ja kiinnitykset

H4 Laitteet ja kojeet 1x/kk

- Arvioidaan pistokokein laitteiden ja kojeiden kotelointiluokkien riittävyys vallitseviin olosuhteisiin
- Tarkistetaan pistokokein liitosjohtojen mekaaninen kunto
- Tarkistetaan pistokokein pyörivien koneiden pyörimissuunta
- Testaan hätä-seis kytkimien toiminta, mikäli se on mahdollista
- Tarkistetaan erilaisten sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden mekaaninen kunto
- Mitataan pistokokein lämmityskaapeleiden eristysresistanssit

H5 Aluejärjestelmät 1krt/v

- Tarkistetaan ulkovalaisimien ja autolämmityspistorasioiden mekaaninen kunto ja turvallisuustaso
- Testataan ulkovalaistuksen ja autolämmityksen ohjaustoiminnot

H6 Turvavalaistusjärjestelmä 1krt/v

- Tarkistetaan laitteiden merkinnät ja niiden paikkansapitävyys
- Tarkistetaan järjestelmän akuston ja varaajan puhtaus ja mekaaninen kunto
- Tarkistetaan tilojen siisteys ja yleinen kunto
- keskuksien toiminnan testaus kaksitoista (12) kertaa vuodessa
- viallisten lamppujen vaihto tarvittaessa
- Tarkistetaan tilojen siisteys ja yleinen kunto