

Valmet Technologies Oy, Lentokentäkatu 11 Tampere
LIITE 4 E

IV- JÄRJESTELMÄT

IV huolto-ohjelma

Tuloilmakojeet ja poistoilmakojeet (2xvuosi)

1. Tulo- ja poistoilmakammio

Tulo- ja poistoilmakammioista tarkastetaan tulo- ja poistoilmapeltien sulkeutuminen koneen seistessä ja aukiolo kojeen käydessä. Tuloilmapeltien vivustojen toiminta tarkastetaan ja vivustot rasvataan. Peltimoottorien toiminta tarkastetaan. Kammion vedenpoisto ja tiiveys tarkastetaan. Kammiot puhdistetaan. Talviaikaan kiinnitetään huomiota, pääseekö kammion kautta lunta suodattimille saakka. Säleiköt puhdistetaan.

2. LTO-laitteet

LTO-laitteiden lämmönluovutuspinnot puhdistetaan ja toiminta tarkastetaan. LTO-laitteen tyypistä riippuen tarkastetaan hihnojen kireys, linjaus, ilmaus, ohituspeltien ja pumppujen toiminta. Glykolikiertoisissa verkostoissa tarkastetaan glykolipitoisuus.

3. Lämmityspatterit

Lämmityspatterien pinnot puhdistetaan imuroimalla ja patterit ilmataan tarvittaessa. Pumppujen toiminta ja lämpötilat tarkastetaan. Koestetaan jäätymisvahdin toiminta.

4. Jäähdytyspatterit

Jäähdytyspatterien pinnot puhdistetaan imuroimalla ja patterit ilmataan tarvittaessa. Pumppujen toiminta ja lämpötilat tarkastetaan. Glykolikiertoisissa verkostoissa tarkastetaan glykolipitoisuus.

5. Puhallin

Puhaltimen laakereiden, tärinänvaimennuksen, puhallussuunnan, kiilahihnojen ja urapyörien kunnon tarkastaminen ja linjaus. Puhallinkammion ja puhaltimen puhdistaminen. Laakerit voidellaan tarvittaessa. Sähkömoottorin tuuletinsiivekkeiden tarkastus ja puhdistus. Koneet voidellaan rasvanipoista. Siipikulmasääteisten puhaltimien toiminta tarkastetaan.

6. Suodattimet

Suodatintoimituksemme yhteydessä huolehdimme suodatintoimituksemme tilaamisesta, oikea-aikaisuudesta ja suodattimien toimittamisesta konehuoneisiin sekä varasuodattimista.

Suodattimet vaihdetaan. Tiiveyteen ja oikeaan suodatinluokkaan ja –tyyppiin kiinnitetään erityistä huomiota. Vanhat suodattimet toimitetaan tilaajan jäteastioihin. Huolehditaan, että laitteella on aina varasuodattimet konehuoneessa. Lisätään nestettä paine-eromittareihin ja tarkastetaan kalibrointi.

7. IV-koneikko ja konehuone

Ilmanvaihtoprosessin lämpötilat tarkastetaan, havaituista poikkeamista raportoidaan. Ilmanvaihtokoneiden tiiveys ja värinäinvaimennuksen tarkastaminen. Aistinvarainen tarkastus kanavistojen puhtaudesta. Tippavesiviemäröinnin tarkastaminen. Konehuoneen siisteyden tarkastus. Merkkilamppujen ja ohjauskellojen toiminnan tarkastus.

8. Keittiön rasvakanavan puhdistus vuosittain

Huippuimurit (1xvuosi)

1. Tarkastetaan pyörimissuunta ja kuunnellaan puhaltimen ääntä
2. Turvakytkimen ja kytkentöjen tarkastus.
3. Puhdistetaan puhallin tarvittaessa.

Tuloilmakojeet (1xvuosi)

1. Tarkastetaan kiertoilmakojeiden lämpötila-asettelut ja puhallinnopeus
2. Vaihdetaan suodattimet
3. Puhdistetaan koje imuroimalla

Ilmastoinnin tasapainon tarkistus 1 x vuodessa (Laitosmies)

IV-huollot tehdään Valmetin toimittaman laiteluettelon laitteille:

Iv huollot konemäärien mukaan, ei ilmamäärätietoja. Hinnat laskettu <2,6m3/s mukaan (ks. Liite: Erillishintaluettelo) todellinen huoltohintaa tarkentuu huoltojen yhteydessä todellisten konekokojen mukaisesti.

Laitteet luettelon "iv-laitteet.pdf" mukaisesti.

"Laiteluettelo-G32"