

Valmet Technologies Oy, Lentokentäkatu 11 Tampere  
LIITE 4 E

## KYLMÄJÄRJESTELMÄT

### KYLMÄHUOLTOON KUULUVAT TOIMENPITEET

#### Kompressorit

- Matala- ja korkeapaineen mittaus
- Imu- ja paineputken lämpötilan mittaus
- Kompressorin käyntivirtojen mittaus sekä moottorin sähköliitosten kiristys tarvittaessa
- Sulakkeiden, automaattien, ylivirtasuojien ja kelasuojakytkimien tarkastus
- Vaihevirtojen ja jännitteiden mittaus
- Käyntivälirajoituksen tarkastus
- Kompressorien ohjaussäätimien testaus
- Öljyn laadun ja määrän tarkastus
- Öljypainekeytkimen toiminnan tarkastus
- Öljynerottimen ja öljynkierron tarkastus
- Matala- ja korkeapainekeytkimien toiminnan testaus
- Lauhduttimen korkeapainekeytkimen testaus
- Imusuodattimen testaus
- Kuivaajasuodattimen tarkastus
- Kylmäainemäärän tarkistus varaajasäiliön nestelasista
- Käyntiääni
- Huoltotaajuus 1 x vuosihuolto ja 1 x vuositarkastus, täsmennys 4/2016

#### Lauhdutin

- Puhallinmoottoreiden toiminnan tarkastus
- Puhtauden tarkastus ja tarvittaessa kevyt puhdistus harjalla tai imurilla. Pesu erillistyönä.
- Lauhdutinpaineventtiilin toiminnan tarkastus

#### Putkistot varusteineen

- Kuivaussuodattimen vaihto tarvittaessa
- Nesteen kuivuusasteen tarkastus
- Putkiston kiinnityksen tarkastus
- Eristyksen tarkastus

#### Säätimet ja varolaitteet

- Termostaattien tarkistus ja säätö
- Imupainesäätimen tarkastus ja säätö
- Tehonsäädön ohjauksen tarkastus ja säätö
- Pressostaattien tarkastus ja säätö
- Hälytyksen toiminnan tarkastus

**Höyrystin**

- Paisuntaventtiilin säätö tarvittaessa
- Höyrytinpuhaltimen toiminnan tarkastus
- Kondenssivesiputkien toiminnan tarkastus
- Patterien puhtauden tarkastus ja tarvittaessa puhdistus harjalla ja imuroimalla. Jos hyvin likainen, harkittava paineilmaa/vettä (erillistyö).

Lyhyt muistio raporttiin havaituista puutteista ja ehdotuksia niiden korjaamisesta ja toimenpiteistä.

Jokaisesta huolto- ja korjauskäynnistä laaditaan asianmukainen huoltoraportti, johon kirjataan tehdyt korjaukset ja havaitut puutteet.

Tarvittaessa tehdään myös kirjaukset asiakkaan järjestelmiin (esim. RYHTI) huollon valmistuttua.

Kylmähuollot tehdään Valmetin toimittaman laiteluettelon laitteille

Vuosihuoltohinta laskettu: Laiteluettelo-Kylmälaitteet mukaisest