

Valmet Technologies Oy, Lentokentäncatu 11 Tampere
LIITE 4 E

LV-JÄRJESTELMÄT

LV JÄRJESTELMÄT (1xvuosi)

1. Tarkastetaan lämmönsiirtimien ulkopuolinen tiiviys silmämääräisesti ja lämmönsiirtimien varusteiden ja liitosten vuotamattomuus
2. Tarkastetaan varoventtiilien toiminta, paisuntajärjestelmien ylä- ja alarajahälytysten toiminta. Lisätään tarvittaessa vettä järjestelmään. Paisunta-astioiden esipaineiden tarkastus.
3. Tarkastetaan lämmitys- ja käyttövesiverkostojen pumppujen käyntiäänit, toiminta ja puhtaus
4. Tarkastetaan kaikki yleistiloissa ja teknisissä tiloissa näkyvissä olevat tai esim. alakattojen tarkastusluukuista näkyvät lämmitysputket, käyttövesiputket, kaukolämpöputket, kattilaputkistot, viemärit sisäpuoliset sadevesiviemärit. Tarkastetaan putkistojen eristeet ja päällysteet, putkien kannakoinnit ja läpiviennit. Tarkastetaan putkien tiiviys ja venttiilien toiminta, lämpötila- ym. mittarit. Tarkastetaan automaattiset ilmanpoistimet, mudanerottimet, joustavat liittimet, putkistojen merkinnät, virtausnuolet.
5. Tarkastetaan lämmitysverkostojen menoveden lämpötilan säätölaitteet, venttiilit ja asetusarvot. Kokeillaan säätöventtiilien, säätöventtiilin ohjattavuus ja sulkeutuvuus, karan kiinnitykset ja vivustot
6. Tarkastetaan lämpimän käyttöveden lämpötilan säätölaitteiden ja -venttiilien toiminta ja asetusarvot

Raportointi asiakkaan huoltokirjajärjestelmään.