

A. 電気所（発電所，変電所，配電塔）における変圧器の予想潮流一覧

【留意事項】 本情報は、変圧器および送電線における予想潮流を表しております。予想潮流は、既に連系済みの電源等（蓄電池の場合は放電側）に加え、今後、連系が予定されている電源等（蓄電池の場合は放電側）を考慮し算定しております。 「マッピング」に記載の送電線・変電所番号と、「送電線の予想潮流一覧」または「変電所の予想潮流一覧」の組み合わせにより、系統状況をご確認ください。「マッピング」の系統図は模式的に示したものであり、実際の発電変所、送電線（地中送電線を含む）などの位置を必ずしも正確に示すものではありません。 平常時出力制御の有無によらず、系統混雑時の出力制御を条件とした「ノンファーム型系統」によって系統増強を行わずに連系が可能となります。また、蓄電池の充電側の評価は、接続検討を申し込んでいただく検討を行い、必要な増強等の対策を回答させていただきますのでご留意ください。														
(1) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照ください。 ※ 1 1バंक運用のため1バंक設備容量を記載 ※ 2 3バंक運用のため1バंक放電時を考慮し2バंक分の容量を記載 ※ 3 4バंक運用のため1バंक放電時を考慮し3バंक分の容量を記載 ※ 4 5バंक運用のため1バंक放電時を考慮し4バंक分の容量を記載 ※ 5 1バंक放電時の電源制御や系統切替を事前に時期を特定して使用できる設計上の熱容量を考慮 (2) 設備の混雑状況は、予想潮流値（MW）の正負に依らず、運用容量値（MW）と予想潮流値（MW）の大きさの比較によりご確認ください。 具体的には、空容量は「運用容量値（MW）」－「予想潮流値（MW）の絶対値」により算定できます。 なお、変電所の「予想潮流（MW）」は、一次側（高電圧側）から二次側（低電圧側）に流れる潮流を正値としています。 (3) 予想潮流は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。 設備の混雑状況は、同一送電線においても希望する連系点によって異なる場合があるなどの理由により、本表における予想潮流、平常時出力制御の可能性は目安となります。 したがって、送電系統への接続を希望される場合には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、予想潮流や平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。 (4) 予想潮流は電力広域的運営推進機関から示された「想定潮流の合理化」・適用後の値です。 予想潮流は、「電圧制約や設備形成の検討における前提条件としての想定潮流の合理化の考え方について」に基づき算定し、平常時の系統構成において、各設備の最も混雑が想定される区間の潮流を掲載しております。 予想潮流は、アップ潮流最大時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値と異なる可能性があります。 * https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gounika_shiryou.html (5) 原則として熱容量に基づく予想潮流及び平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因（電圧や系統安定度など）で連系制約が発生する場合があります。 (6) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。 なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されとは限りません。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。 その結果、適用可否が変更となる場合があります。適用不可の場合の理由は以下のとおりです。 ※ 1 1バंक変電所（分割運用等含む）のため ※ 2 配電用変電所のため ※ 3 設備容量の制約により、N-1電制を適用しても運用容量が拡大しないもの ※ 4 安定度制約のため（制約が確認できていないもの） (7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の運用可能量（上位系考慮なし）の目安を記載しております。 系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、運用可能量が変更となる場合があります。 (8) 「平常時出力制御の可能性」欄には、当該設備に連系する発電所等に対し、平常時出力制御の可能性がある場合、「有り」と記載しております。 平常時出力制御が必要とならうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方**に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。 *** https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gounika_shiryou.html (9) 「平常時出力制御の可能性がある設備」欄には、当該設備が平常時出力制御の取扱設備である場合、「対象」と記載しております。 また、「上位系設備」欄には、平常時出力制御の取扱となる上位系の設備番号（送電線No、変電所No、ファンネルNo）を記載しております。 なお、起點となる上位系の設備が将来整備予定設備の場合は設備名称を記載しております。将来整備予定設備については、「電送設備建設計画の概要」をご覧ください。 (10) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バंक差潮流対策が必要になる可能性があります。 (11) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、予想潮流が運用容量以内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。 (12) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるよう第三者情報などについては、公開しておりません。 1ユニットの電源のみが系統・運転する電源線については、第三者情報保護の観点から、近傍変電所の変圧器潮流に合算しています。 個別需要が分かる専用線等の潮流については、第三者情報保護の観点から、近傍変電所の変圧器潮流に合算しています。 潮流実績及び予想潮流においては、個別需要が分かる専用線等や電源が1ユニットのみの電源線については、第三者情報性を排除するよう加工処理を実施しており、実際とは異なる場合があります。 (13) 個々の電線の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「○」を記載しております。 (14) 既設電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。 電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～***」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。 *** https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm (15) 当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が本情報を用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。														

変電所 No	変電所名	電圧（kV）		台数	設備容量 （100％×台数）	運用容量値 （MW）	運用容量 制約要因	予想潮流値 （MW）	空容量（MW）		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量	平常時 出力制御の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備 考
		一次	二次						当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系 設備	
A	西播	500	275	3	2850	2850	熱容量	-575	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 2、5
B	北摂	500	275	3	2850	2850	熱容量	-3210	-	-	不可 # 3	-	有	対象	対象	※ 2、5
C	猪名川	500	275	3	2850	2850	熱容量	-2508	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 2、5
D	新綾部	500	275	2	1900	1425	熱容量	-276	-	-	可	475	有	—	対象	※ 5
E	額南	500	275	3	2850	2850	熱容量	-2350	-	-	不可 # 3	-	—	—	—	※ 2、5
F	西京都	500	275	3	2850	2850	熱容量	225	-	-	不可 # 3	-	—	—	—	※ 2、5
G	南京都	500	275	3	2850	2850	熱容量	-1676	-	-	不可 # 3	-	—	—	—	※ 2、5
H	新生駒	500	275	2	1900	1425	熱容量	-1550	-	-	可	475	有	対象	—	※ 5
I	紀の川	500	275	3	2850	2850	熱容量	-171	-	-	不可 # 3	-	—	—	—	※ 2、5
J	能勢	500	275	2	2850	2137	熱容量	-303	-	-	可	713	—	—	—	※ 5
K	金剛	500	275	2	1900	1425	熱容量	-1072	-	-	可	475	—	—	—	※ 5
L	猪名川	500	154	2	1425	1068	熱容量	-97	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 2、5
M	西京都	500	154	2	1425	1068	熱容量	172	-	-	可	357	—	—	—	※ 5
N	南京都	500	154	3	2137	2137	熱容量	18	-	-	不可 # 3	-	—	—	—	※ 2、5
O	新生駒	500	154	4	2850	2850	熱容量	336	-	-	不可 # 3	-	—	—	—	※ 2、5
P	信貴	500	154	4	2850	2137	熱容量	-1891	-	-	可	713	—	—	—	※ 3、5
Q	御坊	500	77	2	570	313	熱容量	-624	-	-	可	0	有	対象	—	※ 5
R	奥多々良木	500	77	1	285	285	熱容量	-164	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
A A	伊丹	275	154	3	855	855	熱容量	39	-	-	可	0	有	—	対象	※ 5
A B	北大阪	275	154	3	665	570	熱容量	109	-	-	可	95	—	—	—	※ 2、5
A C	淀川	275	154	3	950	712	熱容量	112	-	-	可	238	—	—	—	※ 2、5
A D	東大阪	275	154	3	997	855	熱容量	-107	-	-	可	142	有	—	対象	※ 2、5
A E	新菱本	275	154	1	190	190	熱容量	0	-	-	不可 # 1	-	有	—	対象	※ 1、* 1
A F	西播	275	77	2	570	427	熱容量	-365	-	-	可	204	—	—	—	※ 5
A G	南赤穂	275	77	1	285	285	熱容量	-325	-	-	不可 # 1	-	有	対象	対象	※ 1
A H	姫路	275	77	2	570	427	熱容量	-205	-	-	可	364	有	—	対象	※ 5
A I-1	師磨港	275	77	2	570	427	熱容量	-2	-	-	可	567	有	—	対象	※ 5
A I-2	師磨港	275	77	1	285	285	熱容量	-193	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
A J-1	南姫路	275	77	2	570	427	熱容量	-72	-	-	可	497	有	—	対象	※ 5
A J-2	南姫路	275	77	1	285	285	熱容量	0	-	-	不可 # 1	—	—	—	—	※ 1
A K	北摂	275	77	3	855	712	熱容量	-712	-	-	可	142	有	対象	対象	※ 2、5
A L-1	高砂	275	77	2	570	427	熱容量	7	-	-	可	143	有	—	対象	※ 5
A L-2	高砂	275	77	1	427	427	熱容量	0	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
A M	新加古川	275	77	2	380	285	熱容量	-272	-	-	可	107	有	—	対象	※ 5
A N	東播	275	77	3	855	855	熱容量	-295	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 2、5
A O	西神戸	275	77	3	855	855	熱容量	-78	-	-	可	776	有	—	対象	※ 3、5
A P	神戸	275	77	3	855	855	熱容量	-112	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 2、5
A Q	新神戸	275	77	3	665	570	熱容量	97	-	-	可	95	有	—	対象	※ 3、5
A R	三宮	275	77	2	570	427	熱容量	47	-	-	可	143	有	—	対象	※ 5
A S	新綾部	275	77	4	1045	855	熱容量	-525	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 3、5
A T	伊丹	275	77	3	855	855	熱容量	87	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 2、5
A U	北豊中	275	77	2	570	427	熱容量	83	-	-	可	143	—	—	—	※ 5
A V	下穂横	275	77	2	570	427	熱容量	53	-	-	可	143	—	—	—	※ 5
A W	小曽根	275	77	2	570	427	熱容量	71	-	-	可	143	—	—	—	※ 5
A X	額南	275	77	2	380	285	熱容量	-204	-	-	可	175	—	—	—	※ 5
A Y	湖東	275	77	3	760	712	熱容量	-484	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 4、5
A B	西京都	275	77	2	570	427	熱容量	-31	-	-	可	538	—	—	—	※ 5
B B	北大阪	275	77	3	665	570	熱容量	61	-	-	可	95	—	—	—	※ 2、5
B C	淀川	275	77	2	570	427	熱容量	34	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
B D	西大阪	275	77	2	570	570	熱容量	-64	-	-	不可 # 1	—	—	—	—	※ 1
B E	甲賀	275	77	3	855	855	熱容量	-597	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 2、5
B F	湖南	275	77	4	1045	855	熱容量	-183	-	-	可	861	—	—	—	※ 3、5
B G	栗東	275	77	3	855	855	熱容量	36	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
B H	洛南	275	77	2	570	427	熱容量	-6	-	-	可	563	—	—	—	※ 5

変電所 No	変電所名	電圧 (kV)		台数	設備容量 (100%×台数)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	予想潮流値 (MW)	空容量 (MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量	平常時 出力制約の 可能性	平常時出力制約の 可能性がある設備		備 考
		一次	二次						当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系 設備	
B I	枚方	275	77	2	570	427	熱容量	9	-	-	可	143	—	—	—	※ 5
B J	新寝屋川	275	77	2	570	427	熱容量	55	-	-	可	143	有	—	対象	※ 5
B K	新生駒	275	77	2	570	427	熱容量	-2	-	-	可	567	—	—	—	※ 5
B L	東大阪	275	77	3	665	570	熱容量	2	-	-	可	95	—	—	—	※ 2、5
B M	南河内	275	77	3	855	855	熱容量	20	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 2、5
B N	泉南	275	77	3	855	855	熱容量	-97	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
B O	南大阪	275	77	4	1140	855	熱容量	-59	-	-	可	1080	—	—	—	※ 5
B P	泉北	275	77	2	570	427	熱容量	22	-	-	可	143	有	—	対象	※ 5
B Q	北葛城	275	77	2	570	427	熱容量	-404	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 3、5
B R	紀の川	275	77	2	570	313	熱容量	-226	-	-	可	343	—	—	—	※ 5
B S	海南港	275	77	2	570	313	熱容量	-291	-	-	可	278	—	—	—	※ 2、5
B T	多奈川	275	77	2	570	427	熱容量	-467	-	-	可	102	有	対象	—	※ 5
B U	変電所	275	154	3	—	—	—	—	-	-	—	—	—	—	—	◇
C A	西宮	154	77	2	475	356	熱容量	55	-	-	可	119	有	—	対象	※ 5
C B	南大浜	154	77	3	665	641	熱容量	23	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 3、5
C C	西島	154	77	2	377	283	熱容量	-139	-	-	可	237	有	—	対象	※ 5
C D	神崎	154	77	2	475	356	熱容量	36	-	-	可	119	有	—	対象	※ 5
C E	御幣島	154	77	2	380	285	熱容量	7	-	-	可	95	有	—	対象	※ 5
C F	小曽根	154	77	2	380	285	熱容量	28	-	-	可	95	—	—	—	※ 5
C G	豊崎	154	77	2	380	285	熱容量	80	-	-	可	95	—	—	—	※ 5
C H	西三国	154	77	3	712	712	熱容量	75	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
C I	新島飼	154	77	2	475	356	熱容量	36	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
C J	円町	154	77	2	475	356	熱容量	62	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
C K	島原	154	77	2	475	356	熱容量	104	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
C L	荒神口	154	77	2	475	356	熱容量	77	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
C M	横大路	154	77	4	855	855	熱容量	49	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 3、5
C N	新八幡	154	77	2	475	356	熱容量	-4	-	-	可	470	—	—	—	※ 5
C O	奈良	154	77	3	712	712	熱容量	6	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
C P	蹴上	154	77	2	475	356	熱容量	32	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
C Q	古川橋	154	77	4	641	641	熱容量	79	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 3、5
C R	本町	154	77	3	570	570	熱容量	50	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
C S	野江	154	77	3	570	570	熱容量	70	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
C T	空心町	154	77	2	380	285	熱容量	25	-	-	可	95	—	—	—	※ 5
C U	猪飼野	154	77	2	475	356	熱容量	47	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
C V	東意岐部	154	77	2	475	356	熱容量	19	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
C W	堺港	154	77	5	950	760	熱容量	-26	-	-	可	923	有	—	対象	※ 4
C X	高島	154	77	2	190	142	熱容量	-148	-	-	可	41	有	対象	—	※ 5
C Y	高津	154	77	2	475	356	熱容量	57	-	-	可	119	有	—	対象	※ 5
C Z	新奈良	154	77	2	380	380	熱容量	-73	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 3、5
D A	百済	154	77	2	475	356	熱容量	41	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 5
D B	本田	154	77	3	446	334	熱容量	98	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
D C	矢田	154	77	2	475	356	熱容量	40	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
D D	八尾	154	77	3	570	570	熱容量	23	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
D E	中河内	154	77	2	475	356	熱容量	14	-	-	可	119	—	—	—	※ 5
D F	長曽根	154	77	3	760	570	熱容量	37	-	-	可	190	—	—	—	※ 2、5
D G	松屋	154	77	2	475	356	熱容量	16	-	-	可	119	有	—	対象	※ 5
D H	敷津	154	77	3	712	712	熱容量	-87	-	-	不可 # 3	—	有	—	対象	※ 2、5
D I	萩之茶屋	154	77	2	475	356	熱容量	59	-	-	可	119	有	—	対象	※ 5
D J	新宮	154	77	3	256	125	熱容量	-41	-	-	可	214	—	—	—	※ 2、5
D K	向日町	154	77	1	237	237	熱容量	12	-	-	不可 # 1	—	—	—	—	※ 1
D L	勢野	154	77	1	237	237	熱容量	-4	-	-	不可 # 1	—	—	—	—	※ 1
D M	堺浜	154	77	2	475	356	熱容量	-11	-	-	可	463	有	—	対象	※ 5
D N	有馬	154	22	2	76	57	熱容量	3	-	-	可	19	有	—	対象	※ 5
D O	生瀬	154	22	2	57	42	熱容量	-19	-	-	可	37	有	—	対象	※ 5
D Q	新曽根崎	154	22	5	665	522	熱容量	76	-	-	可	143	—	—	—	※ 4、5
D R	本町	154	22	3	285	209	熱容量	42	-	-	可	76	—	—	—	※ 2、5
D S	城見	154	22	2	85	47	熱容量	12	-	-	可	38	—	—	—	※ 5
D U	テクノポート	154	22	3	171	171	熱容量	2	-	-	不可 # 3	—	—	—	—	※ 2、5
D V	城見	154	6.6	2	28	14	熱容量	3	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※ 1
D W	上本町	154	6.6	2	57	28	熱容量	0	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※ 1
E A	西淡	187	77	2	380	285	熱容量	-219	-	-	可	160	—	—	—	※ 2、5
海 A	須原	154	77	2	72	72	熱容量	-69	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
海 B	橋場	77	11	1	10	10	熱容量	-10	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
海 C	妻籠	77	11	1	6	6	熱容量	-5	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
海 D	落合	154	77	1	57	57	熱容量	-49	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
海 E	丸山	275	154	2	427	427	熱容量	-402	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
海 F	兼山	154	77	1	52	52	熱容量	-43	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 A	新柳河原	154	11	1	52	52	熱容量	-51	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 B	小牧	154	66	1	38	38	熱容量	-36	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 C	利賀二	154	77	1	47	47	熱容量	-47	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 D	成出	275	11	1	190	190	熱容量	-187	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 E	小原	154	11	1	50	50	熱容量	-47	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 G	大牧	66	11	1	16	16	熱容量	-15	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 J	角川	154	11	2	29	29	熱容量	-28	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 K	打保	154	11	2	28	28	熱容量	-28	-	-	不可 # 1	—	有	—	対象	※ 1
陸 L	万波	154	6.6	1	13	13	熱容量	-12	-	-	不可 # 1	—	—	—	—	※ 1

* 1 当該系統は、系統安定度等により制約がありますので、連系可能量については、別途詳細検討が必要となります。

B. 送電線の予想潮流一覧

【留意事項】 本情報は、変圧器および送電線における予想潮流を表しております。予想潮流は、既に送電済みの電源等（蓄電池の場合は放電側）に加え、今後、予定が予定されている電源等（蓄電池の場合は放電側）を考慮し算定しております。 「マッピング」に記載の送電線・変電所等と、「送電線の予想潮流一覧」または「変電所の予想潮流一覧」の組み合わせにより、系統状況をご確認頂けます。「マッピング」の系統図は模式的に示したものであり、実際の発電所、送電線（地中送電線を含む）などの位置を必ずしも正確に示すものではありません。 平常時出力制御の可否によらず、系統調整時の出力制御を条件とした「ノンファーム型接続」によって系統増強を行わずに連系が可能となります。また、蓄電池の充電側の評価は、接続検討を申し込んだ際に検討を行い、必要な増強等の対策を回答させていただきますのでご注意ください。 (1) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照ください。 ※ 1 1回線送電線のため1回線設備容量を記載。なお、ループ系統を構成する場合は、他設備故障時を考慮し容量を記載 ※ 2 3回線送電線のため1回線故障時を考慮し2回線分の容量を記載 ※ 3 4回線送電線のため1回線故障時を考慮し3回線分の容量を記載 ※ 4 1回線故障時の電源抑制や系統切替を前提に時間を限定して使用できる設計上の熱容量を考慮 ※ 5 ループ系統構成（電源線を含む）を考慮 (2) 設備の混雑状況は、予想潮流値（MW）の正負に依らず、運用容量値（MW）と予想潮流値（MW）の大きさの比較によりご確認ください。具体的には、空容量は「運用容量値（MW）」-「予想潮流値（MW）の絶対値」により算定できます。 なお、送電線の「予想潮流値（MW）」は、「潮流正方向」と同じ向きに流れる潮流を正值としています。送電線の予想潮流の数値は、潮流方向に記載している向きを正数として記載しています。 (3) 予想潮流は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。 設備の混雑状況は、同一送電線においても希望する連系間によって異なる場合があるなどの理由により、本来における予想潮流、平常時出力制御の可能性は目安となります。 したがって、送電系統への接続を希望される場合は、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、予想潮流や平常時出力制御の可能性が変更となる場合があります。 (4) 予想潮流は電力広域的運営推進機関から示された「想定潮流の合理化」*を適用した値です。 予想潮流は、「電源接続や設備形成の検討における前提条件としての想定潮流の合理化の考え方について」*に基づき算定し、平常時の系統構成において、各設備の最も混雑が想定される区間の潮流を算定しております。 予想潮流値は、アッパ潮流最大時の潮流を現時点で想定される条件において算出したものであり、実際の潮流値と異なる可能性があります。 * https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shinyou.html (5) 原則として熱容量に基づき予想潮流及び平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因（電圧や系統安定度など）で連系制約が発生する場合があります。 (6) N-1電制適用可否欄には、熱容量制約の解消を目的とした当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能率有りでも、設置されとは限りません。 系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可否が変更となる場合があります。適用不可の場合の理由は以下のとおりです。 ※ 1 基幹系ループ系統のため ※ 2 1回線送電線のため ※ 3 1バント変電所（分断運用を含む）のため ※ 4 安定度制約のため（制約が確認されているもの） ※ 5 設備容量の制約により、N-1電制を適用しても運用容量が拡大しないもの (7) N-1電制適用可能率欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能率（上位系考慮なし）の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能率が変更となる場合があります。 (8) 「平常時出力制御の可能性」欄には、当該設備に連系する発電所等に対し、平常時出力制御の可能性がある場合、「有り」と記載しております。 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備に記載しております。 * https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shinyou.html (9) 「平常時出力制御の可能性がある設備」の「当該設備」欄には、当該設備が平常時出力制御の起因設備である場合、「対象」と記載しております。 また、「上位系設備」欄には、平常時出力制御の起因となる上位系の設備番号（送電線No、変電所No、フェンスNo）を記載しております。 なお、起因となる上位系の設備が将来整備予定設備の場合は設備名称を記載しております。将来整備予定設備については、「流通設備建設計画の概要」をご覧ください。 (10)3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。 (11)3年以内に増強した系統へ連系する場合は、予想潮流が運用容量以内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。 (12)フェンス管理している送電線については、備考欄に「フェンス番号」およびその末尾に「〔J〕」でその制約要因を記載しております（「〔電〕」：電圧制約、「〔熱〕」：熱容量制約）。 (13)社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。 13ユニットの取組みが接続・連系する送電線については、第三者情報保護の観点から、近傍変電所の受変圧器潮流に合算しています。制約要因が分かる運用等の潮流については、第三者情報保護の観点から、近傍変電所の受変圧器潮流に合算しています。 潮流実績及び予想潮流においては、個別需要が分かる毎回線等や電流がユニットのみの電流値については、第三者情報性を排除するよう加工処理を実施しており、実際とは異なる場合があります。 (14)個々の電源の混雑状況や需要者の電力使用状況が推測可能な送電線や使用線等あり、設備容量、運用容量、N-1電制可否、N-1電制可能率を非公開とする設備は、備考欄に「○」を記載しております。 (15)既設送電線にお届け電流が連系する際、系統増強が必要となる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。 「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム型接続～」*でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。 ** https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzokui.html#non-firm (16)当社の公開する系統アクセス情報を利用される方が本情報をを用いて行う一切の行為について、当社は責任を負いません。 (17) 送電線No.133「鳥島線」は2029年度に系統廃止を予定しております。 (18) 送電線No.238「北陸幹線（松岡～鳥島）」は2028年度に系統廃止を予定しております。 (19) 送電線No.217「関西西線（大山～新奈良）」は2028年度に系統廃止を予定しております。																
送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流正方向	予想潮流値 (MW)	空容量 (MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能率	平常時 出力制御の 可能性	平常時出力制御の 可能性がある設備		備 考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
1	播磨線	500	2	5568	3062	熱容量	A→B	1054	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	※ 4
2	東播線	500	2	6580	3290	熱容量	B→C	1950	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	
3	丹波線	500	2	5568	3062	熱容量	C→E	3090	-	-	不可 # 1	-	有	対象	-	※ 4
4	能勢線	500	2	5568	3062	熱容量	J→F	1094	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
5	北河内線	500	2	6580	3290	熱容量	F→H	3786	-	-	不可 # 1	-	有	対象	-	
6	南近江線	500	2	6580	3290	熱容量	H→開閉所	593	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
7	山城北線	500	2	5568	3413	熱容量	開閉所→G	3089	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
8	山城東線	500	2	5568	3062	熱容量	G→開閉所	2183	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
9	播磨中央線	500	2	6580	3290	熱容量	開閉所→J	2051	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	
10	播磨西線	500	2	6580	3290	熱容量	A→開閉所	1254	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	
11	播磨北線	500	2	6580	3290	熱容量	A→D	1228	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	
12	大河内線	500	2	6580	3290	熱容量	開閉所→D	1228	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	
13	新綾部線	500	2	6580	3290	熱容量	D→F	3786	-	-	不可 # 1	-	有	対象	対象	
14	若狹幹線（山）	500	2	5568	3062	熱容量	E→開閉所	2875	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
15	北近江線	500	2	6580	3290	熱容量	E→開閉所	2124	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
16	送電線	500	2	-	-	-	発電所→D	-	-	-	-	-	有	-	対象	◇
17	丹後幹線	500	2	5568	3062	熱容量	D→C	2522	-	-	不可 # 1	-	有	-	対象	※ 4
18	送電線	500	2	-	-	-	発電所→D	-	-	-	-	-	有	-	対象	◇
19	送電線	500	2	-	-	-	発電所→J	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
20	送電線	500	2	-	-	-	発電所→G	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
21	若狹幹線（里）	500	2	5568	3062	熱容量	F→開閉所	514	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
22	奥多々良木線	500	2	6580	3290	熱容量	R→B	1455	-	-	可	1180	有	-	対象	
23	送電線	500	2	-	-	-	発電所→開閉所	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
24	御坊幹線	500	2	6580	3290	熱容量	Q→P	1545	-	-	可	1180	-	-	-	
25	送電線	500	2	-	-	-	発電所→E	-	-	-	-	-	-	-	-	◇
26	南大和線	500	2	6580	3290	熱容量	開閉所→G	102	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
27	北大和線	500	2	5568	3290	熱容量	開閉所→G	102	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
28	送電線	500	2	-	-	-	発電所→D	-	-	-	-	-	有	-	対象	◇
29	山城南線	500	2	5568	3062	熱容量	H→G	102	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
30-A	北和泉線	500	2	5568	2784	熱容量	K→P	1225	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
30-B	南和泉線	500	2	5568	3062	熱容量	I→K	446	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 4
31	信貴線	500	2	5568	2784	熱容量	P→H	542	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
90	金剛線	500	2	11096	6103	電圧安定性	変換所→K	972	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	※ 5
91	紀北線	500	2	6580	3290	熱容量	変換所→I	529	-	-	不可 # 1	-	-	-	-	
32	送電線	275	2	3050	2288	熱容量	AG→AF	234	-	-	可	762	有	-	対象	※ 4
33	送電線	275	2	-	-	-	発電所→AF	-	-	-	-	-	有	-	対象	◇
34	西播線	275	2	764	574	熱容量	AF→AH	0	-	-	可	190	有	-	対象	※ 4
35	鈴鹿港線	275	2	1256	942	熱容量	AI→開閉所	-20	-	-	可	314	有	-	対象	※ 4
36	送電線	275	2	3616	2714	熱容量	開閉所→AM	2017	-	-	可	902	有	-	対象	※ 4
37	送電線	275	2	1318	989	熱容量	AJ→AM	956	-	-	可	329	有	-	対象	※ 4
38	姫路支線	275	2	847	574	熱容量	AH→AM	31	-	-	可	273	有	-	対象	※ 4
39	送電線	275	2	1531	1244	熱容量	AJ→AM	1531	-	-	可	383	有	対象	対象	※ 4
40	送電線	275	2	3062	2000	同期安定性	AJ→開閉所	1866	-	-	不可 # 4	-	有	-	対象	
41	姫路南支線	275	2	1318	989	熱容量	AH→開閉所	0	-	-	可	329	有	-	対象	※ 4
42	新生駒線	275	2	3062	2000	同期安定性	開閉所→BK	1866	-	-	不可 # 4	-	有	-	対象	
43	送電線	275	2	3062	2296	熱容量	AL→AM	523	-	-	可	766	有	-	対象	※ 4
44	新加古川線	275	2	3062	2100	同期安定性	AM→開閉所	2669	-	-	不可 # 4	-	有	対象	-	
45	西神戸線	275	2	3062	2488	熱容量	AM→AO	1630	-	-	可	447	有	-	対象	※ 4
46	東播支線	275	2	3050	2288	熱容量	AN→AO	178	-	-	可	762	有	-	対象	※ 4
47	六甲線	275	2	2638	1979	熱容量	AO→AQ	0	-	-	可	659	有	-	対象	※ 4
48	西神支線	275	2	3050	2288	熱容量	AO→AK	1455	-	-	可	762	有	-	対象	※ 4
49	北神線	275	2	6103	4072	熱容量	AP→AK	2629	-	-	可	902	有	-	対象	※ 4
50	三宮線	275	3	1311	1290	熱容量	AR→AP	1227	-	-	可	21	有	-	対象	※ 4
51	送電線	275	3	-	-	-	発電所→AR	-	-	-	-	-	有	-	対象	◇
92	送電線	275	3	-	-	-	発電所→AQ	-	-	-	-	-	有	-	対象	◇
52	送電線	275	2	816	612	熱容量	発電所→AL	731	-	-	可	204	有	対象	対象	※ 4
53	玉塚線	275	2	3062	2488	熱容量	開閉所→L	2508	-	-	可	766	有	対象	対象	※ 4
54	伊丹線	275	2	1770	1357	熱容量	AA→開閉所	738	-	-	可	413	有	-	対象	※ 4

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流正方向	予想潮流値 (MW)	空容量 (MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量	平常時 出力制部の 可能性	平常時出力制部の 可能性がある設備		備 考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系 設備	
55	新神戸線	275	2	1760	1352	熱容量	AQ→AA	1236	-	-	可	408	有	—	対象	※4
56	西京都線	275	2	3062	2296	熱容量	AC→BA	-214	-	-	可	766	—	—	—	※4
57	宮津線	275	2	1528	1148	熱容量	発電所→AS	0	-	-	可	380	有	—	対象	(12)
58	湖東線	275	2	1531	1148	熱容量	AY→AX	484	-	-	可	382	—	—	—	※4
59	送電線	275	2	—	—	—	発電所→AX	-	-	-	—	—	—	—	—	◇
60	送電線	275	2	—	—	—	発電所→AX	-	-	-	—	—	—	—	—	◇
61	喜撰山線	275	2	1808	1357	熱容量	開閉所→N	1122	-	-	可	451	—	—	—	※4
62	湖南線	275	2	1808	1357	熱容量	BF→開閉所	656	-	-	可	451	—	—	—	※4
63	東東線	275	2	764	622	熱容量	BG→BF	561	-	-	可	190	—	—	—	※4
64	甲賀線	275	2	958	818	熱容量	BE→N	958	-	-	可	240	有	対象	—	※4
65	南京都線	275	2	3616	2714	熱容量	BI→N	-57	-	-	可	902	—	—	—	※4
66	洛南支線	275	2	1946	1357	熱容量	BH→N	-45	-	-	可	589	—	—	—	※4
67	東大阪線	275	2	1318	989	熱容量	BL→BI	0	-	-	可	329	有	—	対象	※4
68	新寝屋川支線	275	2	1946	1357	熱容量	BJ→BI	-110	-	-	可	589	有	—	対象	※4
69	西大阪線	275	2	3616	2714	熱容量	BD→J	303	-	-	可	902	—	—	—	※4
70	西大阪東支線	275	2	1524	1144	熱容量	BD→BB	608	-	-	可	380	—	—	—	※4
71	北大阪線	275	2	1318	989	熱容量	開閉所→BB	608	-	-	可	329	—	—	—	※4
72	淀川線	275	2	1319	989	熱容量	BB→BC	0	-	-	可	329	—	—	—	※4
73	北豊中線、西大阪小曽根線	275	3	1714	1714	熱容量	AW→BD	-936	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
74	西大阪小曽根線、小曽根支線	275	2	644	483	熱容量	AW→BD	-71	-	-	可	161	—	—	—	※4
75	北豊中線	275	2	599	449	熱容量	AU→BD	-83	-	-	可	149	—	—	—	※4
76	下穂積支線	275	2	570	427	熱容量	AV→BD	-53	-	-	可	142	—	—	—	※4
77	東大阪新生駒線	275	2	3616	2714	熱容量	BL→BK	-227	-	-	可	902	有	—	対象	※4
78	泉南東大阪線	275	2	1298	977	熱容量	BN→BL	0	-	-	可	321	有	—	対象	※4
79	南河内支線	275	2	1525	1144	熱容量	BM→BL	-20	-	-	可	381	有	—	対象	※4
80	送電線	275	2	1318	989	熱容量	BT→BN	-13	-	-	可	329	—	—	—	※4
81	紀の川線	275	2	2328	1742	熱容量	BR→BT	158	-	-	可	586	—	—	—	※4
82	送電線	275	2	3062	2296	熱容量	BS→BR	-6	-	-	可	766	—	—	—	※4
84	北葛城線	275	2	3676	2288	熱容量	BQ→K	404	-	-	可	1180	—	—	—	※4
85	南大阪線	275	2	3616	2714	熱容量	BO→K	895	-	-	可	902	—	—	—	※4
86	南大阪泉北線	275	2	1046	784	熱容量	BP→BO	867	-	-	可	178	有	対象	—	※4
87	鳴門淡路線	187	2	720	396	熱容量	域外→EA	219	-	-	可	250	—	—	—	※4
88	熊野幹線	275	2	1060	795	熱容量	DJ→BO	492	-	-	可	689	—	—	—	—
89	送電線	275	2	—	—	—	発電所→BP	-	-	-	—	—	有	対象	対象	◇
101	西京都島原線	154	3	833	554	熱容量	CK→BA	-52	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※4
102	西京都円町線	154	1	247	247	熱容量	CK→BA	-31	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※1
103	西京都向日町線	154	1	426	426	熱容量	DK→BA	-43	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※1
104	京都奈良線	154	2	1080	594	熱容量	CO→N	409	-	-	可	486	—	—	—	※4
105	京都新八幡線	154	2	308	202	熱容量	CN→N	191	-	-	可 # 7	77	—	—	—	※4
107	鳳上支線	154	2	606	333	熱容量	CP→N	-32	-	-	可	273	—	—	—	※4
172	鳳上荒神口線	154	2	424	233	熱容量	CL→CP	-77	-	-	0	—	—	—	—	—
108	南京都横大路線	154	2	1075	806	熱容量	CM→N	42	-	-	可	268	—	—	—	※4
109	送電線	154	2	314	235	熱容量	発電所→N	92	-	-	可	79	—	—	—	※4
110	新生駒古川橋線	154	2	1074	805	熱容量	CQ→BK	-79	-	-	可	268	—	—	—	※4
111	新生駒野江線	154	3	1611	1611	熱容量	CS→BK	-162	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
112	新曽根崎支線	154	3	670	670	熱容量	DQ→BK	-76	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
113	城見支線	154	2	255	191	熱容量	DS→BK	-15	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※4
114	新生駒野江線	154	3	614	614	熱容量	CS→BK	-70	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
115	新生駒本町線、本町南線、本町北線	154	3	777	777	熱容量	CT→BK	-117	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
116	空町支線、空町南支線	154	2	388	291	熱容量	CT→BK	-25	-	-	可	97	—	—	—	※4
117	新生駒本町線	154	3	739	739	熱容量	CR→BK	-92	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
118	新曽根崎本町線	154	1	232	232	熱容量	DQ→DR	0	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※1
119	上本町本町線	154	1	320	320	熱容量	DR→DW	0	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※1
120	東大阪古川橋線	154	2	304	228	熱容量	CQ→BL	0	-	-	可	76	—	—	—	※4
121	高津線1L	154	1	251	251	熱容量	CY→BL	-57	-	-	不可 # 2	—	有	—	対象	※1
122	高津線2L	154	1	267	267	熱容量	DW→BL	-57	-	-	不可 # 2	—	有	—	対象	※1
123	高津線2L	154	1	251	251	熱容量	CY→DW	-57	-	-	不可 # 2	—	有	—	対象	※1
124	上本町支線	154	1	250	250	熱容量	DW→P	0	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※1
125	猪飼野支線	154	2	480	360	熱容量	CU→P	-47	-	-	可	120	—	—	—	※4
126	本田線	154	2	446	334	熱容量	DB→DH	-101	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
127	北大阪小曽根線	154	2	449	337	熱容量	CF→BB	-28	-	-	可	112	—	—	—	※4
128	豊崎線	154	2	365	274	熱容量	CG→BB	-80	-	-	可	91	—	—	—	※4
129	新島飼東支線	154	2	533	400	熱容量	CI→BC	-36	-	-	可	133	—	—	—	※4
130	淀川西／東線	154	3	716	716	熱容量	CH→BC	-112	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2、4
131	西島支線	154	2	377	283	熱容量	CC→L	139	-	-	可	94	有	—	対象	※4
132	御幣島線	154	2	384	288	熱容量	CE→AT	-44	-	-	可	96	有	—	対象	※4
133	高島線	154	2	341	220	熱容量	CX→BL	220	-	-	可	77	—	—	—	※4、(13)
134	新奈良線	154	2	369	277	熱容量	CZ→BL	30	-	-	可	92	有	—	対象	※4
135	敷津松屋線	154	1	241	241	熱容量	DG→DH	0	-	-	不可 # 2	—	—	—	—	※1
136	敷津堺浜線	154	2	514	386	熱容量	DM→DH	245	-	-	可	83	有	—	対象	※4
137	送電線	154	3	—	—	—	発電所→DH	-	-	-	—	—	有	—	対象	◇
138	長富根支線3、4L	154	2	748	561	熱容量	DF→P	266	-	-	可	187	—	—	—	※4
139	堺港八尾線	154	2	522	391	熱容量	CW→DD	522	-	-	可	0	有	対象	—	※4
140	堺港長根線	154	2	522	391	熱容量	CW→DF	391	-	-	可	130	有	対象	—	※4
141	信貴百濟線2L	154	1	545	545	熱容量	DA→P	-42	-	-	可	545	—	—	—	※1
142	信貴百濟線2L	154	1	237	237	熱容量	DA→P	-20	-	-	可	237	—	—	—	※1
143	信貴百濟線3L/信貴矢田線	154	2	1119	839	熱容量	DA→P	-41	-	-	可	279	—	—	—	※4
144	信貴矢田線/矢田支線	154	2	483	362	熱容量	DA→P	-20	-	-	可	120	—	—	—	※4
145	信貴敷津線1/2L	154	2	1069	1000	同期安定性	DH→P	1104	-	-	不可 # 4	—	有	対象	—	※4
146	信貴敷津線3/4L	154	2	1090	1000	同期安定性	DF→P	587	-	-	不可 # 4	—	—	—	—	※4
147	八尾線	154	2	857	626	熱容量	DD→BL	-44	-	-	可	231	—	—	—	※4
148	信貴八尾線	154	2	2027	1480	熱容量	DD→P	477	-	-	可	547	—	—	—	※4
149	堺港新生駒線	154	2	500	375	熱容量	CW→O	397	-	-	可	102	有	対象	—	※4
150	東豊崎部支線	154	2	474	355	熱容量	CV→BK	-19	-	-	可	118	—	—	—	※4
151	中河内支線	154	2	474	355	熱容量	DE→BK	-5	-	-	可	118	—	—	—	※4
152	敷津秋之茶屋線	154	2	484	363	熱容量	DI→DH	-8	-	-	可	121	有	—	対象	※4
153	堺港松屋線	154	2	479	360	熱容量	CW→DG	391	-	-	可	87	有	対象	—	※4
154	テクノポート支線/テクノポート線	154	3	420	698	熱容量	DU→DH	-2	-	-	不可 # 5	—	—	—	—	※2
155	信貴勢野線	154	2	1323	727	熱容量	DL→P	4	-	-	可	595	—	—	—	※4
156	南大浜線	154	4	1700	1275	熱容量	CB→L	116	-	-	可	425	有	—	対象	※3、4
157	伊丹支線	154	2	720	396	熱容量	CB→AT	0	-	-	可	324	—	—	—	※4
158	猪名川伊丹線	154	2	1090	817	熱容量	AT→L	0	-	-	可	273	有	—	対象	※4
159	神崎支線	154	2	498	373	熱容量	CD→AT	-36	-	-	可	124	有	—	対象	※4
160	伊丹西宮線	154	2	482	361	熱容量	CA→AT	-55	-	-	可	120	有	—	対象	※4
161	有馬線	154	2	236	130	熱容量	DN→AT	16	-	-	可	106	有	—	対象	

送電線 No	送電線名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	潮流正方向	予想潮流値 (MW)	空容量 (MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量	平常時 出力制約の 可能性	平常時出力制約の 可能性がある設備		備 考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系 設備	
168	小森新宮線	154	1	184	184	熱容量	発電所→DJ	41	-	-	不可 # 2	-	—	—	—	※ 1
169	新内町支線	154	1	247	247	熱容量	CJ→BA	-31	-	-	不可 # 2	-	—	—	—	※ 1
170	堺浜線	154	2	652	489	熱容量	DG→DM	373	-	-	可	163	有	—	対象	※ 4
171	信貴猪飼野線	154	1	240	240	熱容量	CU→P	-22	-	-	可	240	有	—	—	※ 1
201	丸山幹線 (関～甲賀)	275	2	958	750	同期安定性	開閉所→BE	750	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4
202	丸山幹線 (丸山～関)	275	2	958	718	熱容量	海E→開閉所	650	-	-	可	239	有	—	対象	※ 4
203	御母衣北幹線	275	2	1318	659	熱容量	開閉所→BE	90	-	-	可	689	有	—	対象	—
204	新北陸幹線 (御母衣～栗東)	275	2	765	700	同期安定性	開閉所→BG	700	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4
205	大黒部幹線	275	2	1319	1023	同期安定性	開閉所→BB	1023	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4
206	新祖山線	275	1	479	479	熱容量	発電所→BB	122	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 4
207	祖山線	275	1	479	479	熱容量	発電所→BB	54	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 4
208	新北陸幹線 (御母衣～成出)	275	2	864	864	熱容量	陸D→BG	296	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
209	送電線	275	1	—	—	—	発電所→BG	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
210	鳩谷支線	275	1	432	432	熱容量	発電所→BG	182	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 4
211	送電線	275	1	—	—	—	発電所→BG	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
212	送電線	275	1	—	—	—	発電所→BG	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
213	新北陸幹線 (成出～城端)	275	2	864	648	熱容量	開閉所→陸D	59	-	-	可	216	有	—	対象	※ 4
214	新北陸幹線 (新愛本～城端)	275	2	864	864	熱容量	AE→開閉所	835	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
215	送電線	275	1	—	—	—	発電所→AE	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
216	新北陸幹線 (黒四～新愛本)	275	2	958	958	熱容量	発電所→AE	517	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
217	関西幹線 (大山～新奈良)	154	2	369	304	同期安定性	開閉所→CZ	304	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4、(15)
218	関西幹線 (関西丸山支線～笠置)	154	2	369	276	熱容量	発電所→CZ	276	-	-	可	92	有	—	対象	※ 4
219	関西幹線 (大井～笠置)	154	2	404	318	熱容量	発電所→CZ	318	-	-	可	86	有	対象	—	※ 4
220	兼山丸山線	154	1	95	95	熱容量	海E→海F	82	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 4
221	関西丸山支線	154	2	369	276	熱容量	海E→開閉所	276	-	-	可	369	有	—	対象	※ 4
222	関西幹線 (関西丸山支線～大山)	154	2	342	256	熱容量	海F→開閉所	256	-	-	可	342	有	—	対象	※ 4
223	送電線	154	1	—	—	—	発電所→CZ	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
224	須原大井線	154	2	304	228	熱容量	海A→発電所	196	-	-	可	76	有	—	対象	※ 4
225	木曽幹線 (須原～大山)	154	2	304	228	熱容量	海A→開閉所	228	-	-	可	0	有	対象	—	※ 4
226	送電線	154	1	—	—	—	発電所→海A	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
227	送電線	77	1	—	—	—	発電所→海A	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
228	送電線	154	2	—	—	—	発電所→海A	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
229	送電線	154	1	—	—	—	発電所→海A	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
230	滝越御岳線	154	1	118	118	熱容量	発電所→海A	118	-	-	不可 # 2	-	有	対象	—	※ 4
231	滝越小坂線	154	1	160	160	熱容量	発電所→CN	157	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 4
232	送電線	154	1	—	—	—	発電所→CN	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
233	東海幹線	154	2	318	238	同期安定性	開閉所→CN	238	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4
234	美濃幹線	154	2	318	238	同期安定性	開閉所→N	238	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4
235	飛騨新幹線 (滝越小坂線～北方)	154	2	376	282	熱容量	AE→CN	275	-	-	可	94	有	—	対象	※ 4
236	飛騨旧幹線 (角川～北方)	154	2	270	202	熱容量	AE→CN	142	-	-	可	67	有	—	対象	※ 4
237	飛騨旧幹線 (笹津～角川)	154	2	202	202	熱容量	AE→CN	142	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
238	北陸幹線 (松岡～高島)	154	2	308	170	同期安定性	開閉所→CX	170	-	-	不可 # 4	-	有	対象	—	※ 4、(14)
239	北陸幹線 (成出線～松岡)	154	2	308	231	熱容量	陸B→開閉所	127	-	-	可	77	有	—	対象	※ 4
240	北陸幹線 (小牧～成出線)	154	2	270	202	熱容量	陸B→開閉所	196	-	-	可	67	有	—	対象	※ 4
241	北陸幹線 (笹津～小牧)	154	2	270	202	熱容量	開閉所→陸B	42	-	-	可	67	有	—	対象	※ 4
242	送電線	154	1	—	—	—	発電所→CX	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
243	成出線	154	2	132	132	熱容量	陸B→陸D	127	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
244	送電線	154	1	—	—	—	発電所→陸D	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
245	送電線	154	1	—	—	—	発電所→陸D	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
246	送電線	154	1	—	—	—	発電所→陸D	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
247	飛騨新幹線 (笹津～滝越小坂線)	154	2	376	282	熱容量	AE→CN	117	-	-	可	94	有	—	対象	※ 4
248	牧支線	154	2	318	238	熱容量	発電所→CN	40	-	-	可	79	有	—	対象	※ 4
249	送電線	154	2	—	—	—	発電所→CN	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
250	打保支線	154	2	280	210	熱容量	陸K→CN	25	-	-	可	70	有	—	対象	※ 4
251	万波支線	154	1	155	155	熱容量	陸L→CN	12	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 4
252	送電線	154	2	—	—	—	発電所→CN	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
253	柳河原線 (新愛本～笹津)	154	2	270	202	熱容量	陸A→AE	68	-	-	可	67	有	—	対象	※ 4
254	柳河原線 (新柳河原～新愛本)	154	2	308	231	熱容量	発電所→AE	68	-	-	可	77	有	—	対象	※ 4
255	送電線	154	1	—	—	—	発電所→AE	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
256	黒部幹線	154	2	308	231	熱容量	発電所→AE	162	-	-	可	77	有	—	対象	※ 4
257	送電線	154	2	—	—	—	発電所→AE	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
258	須原松島線	154	2	304	304	熱容量	城外→海A	83	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
259	送電線	154	2	—	—	—	発電所→BG	-	-	-	—	-	有	—	—	◇
海1	大桑線 (落合側)	77	2	108	108	熱容量	海C→海D	18	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
海2	大桑線 (須原側)	77	2	100	100	熱容量	海A→海C	36	-	-	不可 # 3	-	有	—	対象	※ 4
海3	与川線	11	1	5	5	熱容量	発電所→CZ	2	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
海4	相之沢橋場線	11	1	8	8	熱容量	発電所→海B	8	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
海5	賤母線	77	1	54	54	熱容量	発電所→海D	16	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
海6	今渡線	77	1	50	50	熱容量	発電所→海F	43	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
海7	御母衣第二支線	77	1	50	50	熱容量	発電所→CZ	31	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
陸1	送電線	11	2	—	—	—	発電所→AE	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
陸2	黒磯線	11	1	8	8	熱容量	発電所→陸A	7	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
陸3	大牧線	66	1	43	43	熱容量	陸G→陸B	15	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
陸4	中野線	66	1	32	32	熱容量	発電所→陸B	20	-	-	不可 # 2	-	有	—	対象	※ 1
陸5	送電線	66	1	—	—	—	発電所→陸B	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇
陸6	送電線	77	1	—	—	—	発電所→陸C	-	-	-	—	-	有	—	対象	◇

* 1 当該系統は、系統安定度等により制約がありますので、連系可能量については、別途詳細検討が必要となります。

● フェンス管理箇所情報

フェンス No	フェンス名	電圧 (kV)	回線数	設備容量 (100%×回線数)	運用容量値 (MW)	運用容量 制約要因	空容量 (MW)		N-1電制適用 可否	N-1電制 適用可能量	平常時 出力制御の 可能性	平常時出力制御が 必要となりうる設備		備 考
							当該設備	上位系考慮				当該設備	上位系 設備	
A1	A1フェンス(新綾部線+播磨中央線+播磨線)	500	—	—	8300	電圧	1409	—	—	—	—	—	—	
A2	A2フェンス(新綾部線+播磨中央線+東播線)	500	—	—	8300	電圧	513	—	—	—	—	—	—	
A3	A3フェンス(新綾部線+播磨中央線+丹波線)	500	—	—	8300	電圧	-627	—	—	—	—	対象	—	
A4	A4フェンス(新綾部線+能勢線+播磨線)	500	—	—	8300	電圧	2366	—	—	—	—	—	—	
A5	A5フェンス(新綾部線+能勢線+東播線)	500	—	—	8300	電圧	1470	—	—	—	—	—	—	
A6	A6フェンス(新綾部線+能勢線+丹波線)	500	—	—	8300	電圧	330	—	—	—	—	—	—	
B	Bフェンス(北河内線+南近江線+北大和線)	500	—	—	7500	電圧	3121	—	—	—	—	—	—	
C	Cフェンス(南大和線+信貴線)	500	—	—	4600	電圧	3273	—	—	—	—	—	—	