ortqalqan.

ЕСЕП ЖОБАСЫ · public-pilot-2026-10-23

Өрт сөндіргіштермен жабдықтау есебі

ЖМБ НЗМ · Петропавл

Ысқақ Ыбыраев көшесі, 22А

Күні: 2026-10-24 · Инспектор: —

Нысан түрі: Оқу орны · Есептік профиль саласы: Қоғамдық бөлмелер

Демонстрациялық модель. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.

Есептік жиынтық

12
ОП · Ұнтақты · 4 кг ABC(E)

1
ОУ · Көмірқышқылды

Прототип профилі A / E қоғамдық бөлмелерімен шектелген. Есептеу түсіндірмесі мен ОУ өлшемі сарапшы тексеруін қажет етеді. Орналастыру тексерілмеген. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

Бастапқы деректер / Нәтиже

Атауы	м²	Түрі	Қажет
Бірінші қабат			
Оқу кабинеттері (AE)	610	ОП	4
Кітапхана (A)	36	ОП	1
Сервер бөлмесі (E)	25	ОУ	1
Спорт залы (A)	35	ОП	1
Екінші қабат			
Оқу кабинеттері (AE)	360	ОП	2
Зертхана (?)	72	—	—

Медиатека (АЕ)	120	ОП	1
Үшінші қабат			
Оқу кабинеттері (АЕ)	280	ОП	2
Мәжіліс залы (А)	200	ОП	1

Ескертпелер

Сервер бөлмесі
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Зертхана
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

Инспектор бақылаулары

Оқу кабинеттері

Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Есеп негізі

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары: 3-қосымша, 1-кесте, 3 және 5-тармақтар.

Аудан бойынша жоғары дөңгелектеу: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Ережелерді сарапшылық тексеру әлі аяқталмаған.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Есеп нұсқасы: calc-2026-10-29T17:36:30.906Z. Дереккөздер 23.10.2026 тексерілді.

ortqalqan.

Бірінші қабат · Қабат жоспары

Өлшемдерді пайдаланушы енгізді. Оларды нысанда салыстырыңыз.



Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

Назар аудару парағы

ЖМБ НЗМ · Петропавл

Есептеу күні: 2026-10-24 · Жазбалар: 2

Оқу деректері

Деректер көшірмесі: calc-2026-10-29T17:36:30.906Z · Деректер нұсқасы: 14

Ағымдағы деректерден алынған жұмыс тізімі. Бақылаулар мен күндер сәйкестік туралы қорытындыны алмастырмайды.

Мерзімдер нысан деректеріндегі қарау күнімен салыстырылады.

Инспектор жазбалары

Инспектор сақтаған жауаптар, бақылаулар және жабдық жағдайы.

Бірінші қабат / Оқу кабинеттері

Бақылау

Қарау жазылды · 2026-10-24

• Таңбалау және сыртқы күйі: ескерту бар

• Бақылау жазылды

> Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Бірінші қабат / Оқу кабинеттері

ОП · ДЕМО-001 / ОП-4 · учебная запись

Жабдық тізілімі

• Қызмет көрсетуде

• Қызмет көрсету күні өтті · 2026-10-20

---

ortqalqan.

Қарау журналы мен жабдық

ЖМБ НЗМ · Петропавл · Қарау күні: 2026-10-24

1 / 9	1
Қаралды	Жабдық тізілімі

Деректерді инспектор енгізді. Қарау жазбасы мен жабдықтың қолжетімділігі сәйкестік туралы қорытынды емес.

Тізілім есеп үшін қолмен енгізілген «Бар» санын өзгертпейді.

Бірінші қабат

Оқу кабинеттері · Қаралды (2026-10-24)

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Тексерілді

Таңбалау және сыртқы күйі: Ескерту бар

Паспорт және жағдайлар: Қолданылмайды

ДЕМО-001 · ОП / ОП-4 · учебная запись	Қызмет көрсетуде	2026-10-20 Қызмет көрсету күні өтті

Кітапхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Сервер бөлмесі · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Спорт залы · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Екінші қабат

Оқу кабинеттері · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Зертхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Медиатека · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Үшінші қабат

Оқу кабинеттері · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Мәжіліс залы · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

30 күн — жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес. Күн жарамдылықты автоматты түрде анықтамайды.

ortqalqan.

Бірінші қабат · Бөлме жоспары



Сурет пен белгілер қашықтық есебіне кірмейді.

Жоспарда белгіленді: 1

1. ОП · Оқу кабинеттері · X 12%, Y 16%

Орналастыру тексерілмеген. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.