# ortqalqan.

ПРОЕКТ РАСЧЁТА · public-pilot-2026-10-23

# Расчёт оснащения огнетушителями

Учебный корпус · пример

Дата: 2026-10-24 · Инспектор: —

Вид объекта: Учебное заведение · Область расчётного профиля: Общественные помещения

Демонстрационная модель. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования объекта.

## Расчётный комплект

**4**
ОП · Порошковые · 4 кг ABC(E)

**1**
ОУ · Углекислотные

Профиль прототипа ограничен общественными помещениями A / E. Интерпретация расчёта и типоразмер ОУ требуют экспертной проверки.

Размещение не проверено. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

## Исходные данные / Результат

| Название | м² | Тип | Требуется |
|---|---|---|---|
| **Первый этаж** | | | |
| Библиотека (A) | 401 | ОП | 3 |
| Класс (A) | 48 | ОП | 1 |
| Серверная (E) | 24 | ОУ | 1 |
| Лаборатория (?) | 42 | — | — |

## Примечания

**Серверная**
• Уточните типоразмер ОУ по паспорту: заголовок таблицы требует проверки.

**Лаборатория**
• Нужны сведения о материалах и специальный подбор.

## Наблюдения инспектора

**Лаборатория**

Учебный пример: состав реагентов требует уточнения. Оқу мысалы: реагенттердің құрамын нақтылау қажет.

## Основание расчёта

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. Правила пожарной безопасности РК: приложение 3, таблица 1, пункты 3 и 5.

Округление вверх по площади: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Экспертная проверка правил ещё не завершена.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Версия расчёта: calc-2026-10-24T08:29:36.358Z. Источники проверены 23.10.2026.

ortqalqan.

# Первый этаж · План этажа

Учебная планировка




Расчётная площадь меняется отдельно от чертежа. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

ortqalqan.

# Журнал осмотра и оборудование

Учебный корпус · пример · Дата осмотра: 2026-10-24

| 0 / 4 | 1 |
| --- | --- |
| Осмотрено | Реестр оборудования |

Сведения внесены инспектором. Запись осмотра и доступность оборудования не являются заключением о соответствии.

Реестр не меняет вручную указанное количество «В наличии» для расчёта.

## Первый этаж

**Библиотека · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

| | | |
| --- | --- | --- |
| DEMO-01 · ОП / Учебная запись / Оқу жазбасы | Не проверено | — |

**Класс · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

**Серверная · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

**Лаборатория · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

30 дней — окно планирования, не нормативный интервал. Дата не определяет исправность автоматически.