# ortqalqan.

ЕСЕП ЖОБАСЫ · public-pilot-2026-10-23

# Өрт сөндіргіштермен жабдықтау есебі

Оқу корпусы · мысал

Күні: 2026-10-25 · Инспектор: —

Нысан түрі: Оқу орны · Есептік профиль саласы: Қоғамдық бөлмелер

Демонстрациялық модель. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.

## Есептік жиынтық

**6**
ОП · Ұнтақты · 4 кг ABC(E)

**3**
ОУ · Көмірқышқылды

Прототип профилі A / E қоғамдық бөлмелерімен шектелген. Есептеу түсіндірмесі мен ОУ өлшемі сарапшы тексеруін қажет етеді. Орналастыру тексерілмеген. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

## Бастапқы деректер / Нәтиже

| Атауы | м² | Түрі | Қажет |
|---|---|---|---|
| **Бірінші қабат** | | | |
| Кітапхана (A) | 400 | ОП | 2 |
| Сынып (A) | 48 | ОП | 1 |
| Сервер бөлмесі (E) | 24 | ОУ | 1 |
| Зертхана (?) | 42 | — | — |
| **Екінші қабат** | | | |
| Кітапхана (A) | 400 | ОП | 2 |
| Сынып (A) | 48 | ОП | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Сервер бөлмесі (Е) | 24 | ОУ | 1 |
| Зертхана (?) | 42 | — | — |
| Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме (Е) | 24 | ОУ | 1 |

## Ескертпелер

**Сервер бөлмесі**
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

**Зертхана**
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

**Сервер бөлмесі**
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

**Зертхана**
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

**Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме**
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

## Инспектор бақылаулары

**Кітапхана**

Освободить подход: коробки у двери. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү һ І.

**Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме**

Сверить документы. Құжаттарды салыстыру.

## Есеп негізі

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары: 3-қосымша, 1-кесте, 3 және 5-тармақтар.

Аудан бойынша жоғары дөңгелектеу: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Ережелерді сарапшылық тексеру әлі аяқталмаған.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Есеп нұсқасы: calc-2026-10-28T10:54:53.678Z. Дереккөздер 23.10.2026 тексерілді.

ortqalqan.

# Бірінші қабат · Қабат жоспары

Оқу жоспары





Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

# Екінші қабат · Қабат жоспары

Оқу жоспары




Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

# Назар аудару парағы

Оқу корпусы · мысал

Есептеу күні: 2026-10-25 · Жазбалар: 5

Оқу деректері

Деректер көшірмесі: calc-2026-10-28T10:54:53.678Z · Деректер нұсқасы: 2

Ағымдағы деректерден алынған жұмыс тізімі. Бақылаулар мен күндер сәйкестік туралы қорытындыны алмастырмайды.

Мерзімдер нысан деректеріндегі қарау күнімен салыстырылады.

## Инспектор жазбалары

Инспектор сақтаған жауаптар, бақылаулар және жабдық жағдайы.

Бірінші қабат / Кітапхана

### Бақылау

Басқа күнге қойылған қарау белгісі · 2026-10-24

• Өрт сөндіргішке қолжетімділік: ескерту бар

• Бақылау жазылды

> Освободить подход: коробки у двери. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

---

Бірінші қабат / Сынып

### ОП · DEMO-01 / Учебная запись · Оқу жазбасы

Жабдық тізілімі

• Қызмет көрсетуде

• Қызмет көрсету күні өтті · 2026-10-20

---

Екінші қабат / Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме

### Бақылау

Есептеу күніне қарау аяқталмаған

• Бақылау жазылды

> Сверить документы. Құжаттарды салыстыру.

---

## Алдағы 30 күнде

Бүгін және келесі 30 күн. Бұл жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес.

Екінші қабат / Кітапхана

### ОП · DEMO-01 / Учебная запись · Оқу жазбасы

Жабдық тізілімі

• Алдағы 30 күнде · 2026-11-05

---

## Деректерді нақтылау

Белгісіз жағдай немесе көрсетілмеген күн. Бұл деректердегі олқылықтар, бұзушылықтар емес.

Екінші қабат / Сынып

### ОП · DEMO-03 / Учебная запись · Оқу жазбасы

Жабдық тізілімі

• Жағдайы тексерілмеген

• Қызмет көрсету күні көрсетілмеген

---

ortqalqan.

# Қарау журналы мен жабдық

Оқу корпусы · мысал · Қарау күні: 2026-10-25

**0 / 9**
Қаралды

**4**
Жабдық тізілімі

Деректерді инспектор енгізді. Қарау жазбасы мен жабдықтың қолжетімділігі сәйкестік туралы қорытынды емес.

Тізілім есеп үшін қолмен енгізілген «Бар» санын өзгертпейді.

## Бірінші қабат

**Кітапхана · Қарау басталды (2026-10-24)**

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Ескерту бар

Таңбалау және сыртқы күйі: Тексерілді

Паспорт және жағдайлар: Қолданылмайды

**Сынып · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

| | | |
|---|---|---|
| DEMO-01 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы | Қызмет көрсетуде | 2026-10-20<br>Қызмет көрсету күні өтті |

**Сервер бөлмесі · Қаралмаған**

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Тексерілмеген

Таңбалау және сыртқы күйі: Тексерілмеген

Паспорт және жағдайлар: Тексерілмеген

| | | |
|---|---|---|
| CO2-02 · ОУ / Учебная запись · Оқу жазбасы | Қолжетімді | 2026-12-20<br>Қызмет көрсету жоспарланған |

**Зертхана · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

## Екінші қабат

**Кітапхана · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

| | | |
|---|---|---|
| DEMO-01 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы | Қолжетімді | 2026-11-05<br>Алдағы 30 күнде қызмет көрсету |

**Сынып · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

| | | |
|---|---|---|
| DEMO-03 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы | Тексерілмеген | — |

**Сервер бөлмесі · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

**Зертхана · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

**Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

30 күн — жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес. Күн жарамдылықты автоматты түрде анықтамайды.