# ortqalqan.

ПРОЕКТ РАСЧЁТА · public-pilot-2026-10-23

# Расчёт оснащения огнетушителями

НИШ ЕМН · Петропавловск

ул. Искака Ибраева, 22А

Дата: 2026-10-24 · Инспектор: —

Вид объекта: Учебное заведение · Область расчётного профиля: Общественные помещения

Демонстрационная модель. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования объекта.

## Расчётный комплект

**12**
ОП · Порошковые · 4 кг ABC(E)

**1**
ОУ · Углекислотные

Профиль прототипа ограничен общественными помещениями A / E. Интерпретация расчёта и типоразмер ОУ требуют экспертной проверки.

Размещение не проверено. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

## Исходные данные / Результат

| Название | м² | Тип | Требуется |
|---|---|---|---|
| **Первый этаж** | | | |
| Учебные кабинеты (AE) | 610 | ОП | 4 |
| Библиотека (A) | 36 | ОП | 1 |
| Серверная (E) | 25 | ОУ | 1 |
| Спортивный зал (A) | 35 | ОП | 1 |
| **Второй этаж** | | | |
| Учебные кабинеты (AE) | 360 | ОП | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лаборатория (?) | 72 | — | — |
| Медиатека (AE) | 120 | ОП | 1 |
| **Третий этаж** | | | |
| Учебные кабинеты (AE) | 280 | ОП | 2 |
| Актовый зал (A) | 200 | ОП | 1 |

## Примечания

**Серверная**
• Уточните типоразмер ОУ по паспорту: заголовок таблицы требует проверки.

**Лаборатория**
• Нужны сведения о материалах и специальный подбор.

## Наблюдения инспектора

**Учебные кабинеты**

Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

## Основание расчёта

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. Правила пожарной безопасности РК: приложение 3, таблица 1, пункты 3 и 5.

Округление вверх по площади: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Экспертная проверка правил ещё не завершена.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Версия расчёта: calc-2026-10-24T20:20:41.797Z. Источники проверены 23.10.2026.

ortqalqan.

# Первый этаж · План этажа

Размеры введены пользователем. Сверьте их на объекте.




Расчётная площадь меняется отдельно от чертежа. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

ortqalqan.

# Журнал осмотра и оборудование

НИШ ЕМН · Петропавловск · Дата осмотра: 2026-10-24

| 1 / 9 | 1 |
| --- | --- |
| Осмотрено | Реестр оборудования |

Сведения внесены инспектором. Запись осмотра и доступность оборудования не являются заключением о соответствии.

Реестр не меняет вручную указанное количество «В наличии» для расчёта.

## Первый этаж

**Учебные кабинеты · Осмотрено (2026-10-24)**

Доступ к огнетушителю: Проверено

Маркировка и внешний вид: Есть замечание

Паспорт и условия: Не применимо

| | | |
| --- | --- | --- |
| ДЕМО-001 · ОП / ОП-4 · учебная запись | На обслуживании | 2026-10-20<br>Дата обслуживания прошла |

**Библиотека · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

**Серверная · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

**Спортивный зал · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

## Второй этаж

**Учебные кабинеты · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

**Лаборатория · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

**Медиатека · Не осмотрено**

Нет записи осмотра на эту дату

## Третий этаж

### Учебные кабинеты · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату


### Актовый зал · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

30 дней — окно планирования, не нормативный интервал. Дата не определяет исправность автоматически.

ortqalqan.

# Первый этаж · План помещения




Изображение и метки не включаются в расчёт расстояний.

## Отмечено на плане: 1

1. ОП · Учебные кабинеты · X 13%, Y 16%

Размещение не проверено. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования объекта.