ortqalqan.

ЕСЕП ЖОБАСЫ · public-pilot-2026-10-23

Өрт сөндіргіштермен жабдықтау есебі

ЖМБ НЗМ · Петропавл

Ысқақ Ыбыраев көшесі, 22А

Күні: 2026-10-23 · Инспектор: —

Демонстрациялық модель. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл мектепті тексеру нәтижелері емес.

Есептік жиынтық

13

ОП · Ұнтақты · 4 кг ABC(E)

1

ОУ · Көмірқышқылды

Прототип профилі A / E қоғамдық бөлмелерімен шектелген. Есептеу түсіндірмесі мен ОУ өлшемі сарапшы тексеруін қажет етеді. Орналастыру тексерілмеген. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

Қабаттар сызбасы

Бірінші қабат

Оқу кабинеттері
610 м² · ОП 4

Кітапхана
180 м² · ОП 1

Сервер бөлмесі
36 м² · ОУ 1

Спорт залы
320 м² · ОП 2

Шартты сызба · масштабсыз

Екінші қабат

Оқу кабинеттері	Зертхана	Медиатека
360 м² · ОП 2	72 м² · ?	120 м² · ОП 1

Шартты сызба · масштабсыз

Үшінші қабат

Оқу кабинеттері	Мәжіліс залы
280 м² · ОП 2	200 м² · ОП 1

Шартты сызба · масштабсыз

Бастапқы деректер / Нәтиже

Атауы	м²	Түрі	Қажет
Бірінші қабат			
Оқу кабинеттері (АЕ)	610	ОП	4
Кітапхана (А)	180	ОП	1
Сервер бөлмесі (Е)	36	ОУ	1
Спорт залы (А)	320	ОП	2
Екінші қабат			
Оқу кабинеттері (АЕ)	360	ОП	2
Зертхана (?)	72	—	—
Медиатека (АЕ)	120	ОП	1
Үшінші қабат			
Оқу кабинеттері (АЕ)	280	ОП	2
Мәжіліс залы (А)	200	ОП	1

Ескертпелер

Сервер бөлмесі
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Зертхана
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

Инспектор бақылаулары

Оқу кабинеттері

Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Есеп негізі

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары: 3-қосымша, 1-кесте, 3 және 5-тармақтар.

Аудан бойынша жоғары дөңгелектеу: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Ережелерді сарапшылық тексеру әлі аяқталмаған.


https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Есеп нұсқасы: calc-2026-10-23T11:29:03.065Z. Дереккөздер 23.10.2026 тексерілді.

ortqalqan.

Бірінші қабат · Бөлме жоспары



Сурет пен белгілер қашықтық есебіне кірмейді.

Жоспарда белгіленді: 1

1. ОП · Оқу кабинеттері · X 11%, Y 17%

Орналастыру тексерілмеген. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл мектепті тексеру нәтижелері емес.