ortqalqan.

ЕСЕП ЖОБАСЫ · public-pilot-2026-10-23

Өрт сөндіргіштермен жабдықтау есебі

Оқу корпусы · мысал

Күні: 2026-10-25 · Инспектор: —

Нысан түрі: Оқу орны · Есептік профиль саласы: Қоғамдық бөлмелер

Демонстрациялық модель. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.

Есептік жиынтық

6
ОП · Ұнтақты · 4 кг ABC(E)

3
ОУ · Көмірқышқылды

Прототип профилі A / E қоғамдық бөлмелерімен шектелген. Есептеу түсіндірмесі мен ОУ өлшемі сарапшы тексеруін қажет етеді. Орналастыру тексерілмеген. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

Бастапқы деректер / Нәтиже

Атауы	м²	Түрі	Қажет
Бірінші қабат			
Кітапхана (A)	400	ОП	2
Сынып (A)	48	ОП	1
Сервер бөлмесі (E)	24	ОУ	1
Зертхана (?)	42	—	—
Екінші қабат			
Кітапхана (A)	400	ОП	2
Сынып (A)	48	ОП	1

Сервер бөлмесі (Е)	24	ОУ	1
Зертхана (?)	42	—	—
Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме (Е)	24	ОУ	1

Ескертпелер

Сервер бөлмесі
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Зертхана
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

Сервер бөлмесі
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Зертхана
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

Инспектор бақылаулары

Кітапхана

Освободить подход: коробки у двери. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү һ І.

Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме

Сверить документы. Құжаттарды салыстыру.

Есеп негізі

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары: 3-қосымша, 1-кесте, 3 және 5-тармақтар.

Аудан бойынша жоғары дөңгелектеу: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Ережелерді сарапшылық тексеру әлі аяқталмаған.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Есеп нұсқасы: calc-2026-10-25T08:51:34.680Z. Дереккөздер 23.10.2026 тексерілді.

ortqalqan.

Бірінші қабат · Қабат жоспары

Оқу жоспары




Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

Екінші қабат · Қабат жоспары

Оқу жоспары



Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

Назар аудару парағы

Оқу корпусы · мысал

Есептеу күні: 2026-10-25 · Жазбалар: 5

Оқу деректері

Деректер көшірмесі: calc-2026-10-25T08:51:34.680Z · Деректер нұсқасы: 2

Ағымдағы деректерден алынған жұмыс тізімі. Бақылаулар мен күндер сәйкестік туралы қорытындыны алмастырмайды.

Мерзімдер нысан деректеріндегі қарау күнімен салыстырылады.

Инспектор жазбалары

Инспектор сақтаған жауаптар, бақылаулар және жабдық жағдайы.

Бірінші қабат / Кітапхана

Бақылау

Басқа күнге қойылған қарау белгісі · 2026-10-24

• Өрт сөндіргішке қолжетімділік: ескерту бар

• Бақылау жазылды

> Освободить подход: коробки у двери. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

Бірінші қабат / Сынып

ОП · DEMO-01 / Учебная запись · Оқу жазбасы

Жабдық тізілімі

• Қызмет көрсетуде

• Қызмет көрсету күні өтті · 2026-10-20

Екінші қабат / Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме

Бақылау

Есептеу күніне қарау аяқталмаған

• Бақылау жазылды

> Сверить документы. Құжаттарды салыстыру.

Алдағы 30 күнде

Бүгін және келесі 30 күн. Бұл жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес.

Екінші қабат / Кітапхана

ОП · DEMO-01 / Учебная запись · Оқу жазбасы

Жабдық тізілімі

• Алдағы 30 күнде · 2026-11-05

Деректерді нақтылау

Белгісіз жағдай немесе көрсетілмеген күн. Бұл деректердегі олқылықтар, бұзушылықтар емес.

Екінші қабат / Сынып

ОП · DEMO-03 / Учебная запись · Оқу жазбасы

Жабдық тізілімі

• Жағдайы тексерілмеген

• Қызмет көрсету күні көрсетілмеген

---

ortqalqan.

Қарау журналы мен жабдық

Оқу корпусы · мысал · Қарау күні: 2026-10-25

0 / 9
Қаралды

4
Жабдық тізілімі

Деректерді инспектор енгізді. Қарау жазбасы мен жабдықтың қолжетімділігі сәйкестік туралы қорытынды емес.

Тізілім есеп үшін қолмен енгізілген «Бар» санын өзгертпейді.

Бірінші қабат

Кітапхана · Қарау басталды (2026-10-24)

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Ескерту бар

Таңбалау және сыртқы күйі: Тексерілді

Паспорт және жағдайлар: Қолданылмайды

Сынып · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

DEMO-01 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы	Қызмет көрсетуде	2026-10-20 Қызмет көрсету күні өтті

Сервер бөлмесі · Қаралмаған

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Тексерілмеген

Таңбалау және сыртқы күйі: Тексерілмеген

Паспорт және жағдайлар: Тексерілмеген

CO2-02 · ОУ / Учебная запись · Оқу жазбасы	Қолжетімді	2026-12-20 Қызмет көрсету жоспарланған

Зертхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Екінші қабат

Кітапхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

DEMO-01 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы	Қолжетімді	2026-11-05 Алдағы 30 күнде қызмет көрсету

Сынып · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

DEMO-03 · ОП / Учебная запись · Оқу жазбасы	Тексерілмеген	—

Сервер бөлмесі · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Зертхана · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

Оқу құралдарын сақтауға арналған қосалқы бөлме · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

30 күн — жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес. Күн жарамдылықты автоматты түрде анықтамайды.