ortqalqan.

ПРОЕКТ РАСЧЁТА · public-pilot-2026-10-23

Расчёт оснащения огнетушителями

Учебный корпус · пример

Дата: 2026-10-24 · Инспектор: —

Вид объекта: Учебное заведение · Область расчётного профиля: Общественные помещения

Демонстрационная модель. Помещения, площади и оборудование — учебный пример, не результаты обследования объекта.

Расчётный комплект

4
ОП · Порошковые · 4 кг ABC(E)

1
ОУ · Углекислотные

Профиль прототипа ограничен общественными помещениями A / E. Интерпретация расчёта и типоразмер ОУ требуют экспертной проверки.

Размещение не проверено. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

Исходные данные / Результат

Название	м²	Тип	Требуется
Первый этаж			
Библиотека (A)	401	ОП	3
Класс (A)	48	ОП	1
Серверная (E)	24	ОУ	1
Лаборатория (?)	42	—	—

Примечания

Серверная
• Уточните типоразмер ОУ по паспорту: заголовок таблицы требует проверки.

Лаборатория
• Нужны сведения о материалах и специальный подбор.

Наблюдения инспектора

Лаборатория

Учебный пример: состав реагентов требует уточнения. Оқу мысалы: реагенттердің құрамын нақтылау қажет.

Основание расчёта

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. Правила пожарной безопасности РК: приложение 3, таблица 1, пункты 3 и 5.

Округление вверх по площади: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Экспертная проверка правил ещё не завершена.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867

https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Версия расчёта: calc-2026-10-24T20:24:55.809Z. Источники проверены 23.10.2026.

ortqalqan.

Первый этаж · План этажа

Учебная планировка

Расчётная площадь меняется отдельно от чертежа. Отметки на плане не подтверждают допустимые расстояния.

ortqalqan.

Журнал осмотра и оборудование

Учебный корпус · пример · Дата осмотра: 2026-10-24

0 / 4	1
Осмотрено	Реестр оборудования

Сведения внесены инспектором. Запись осмотра и доступность оборудования не являются заключением о соответствии.

Реестр не меняет вручную указанное количество «В наличии» для расчёта.

Первый этаж

Библиотека · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

DEMO-01 · ОП / Учебная запись / Оқу жазбасы	Не проверено	—

Класс · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Серверная · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

Лаборатория · Не осмотрено

Нет записи осмотра на эту дату

30 дней — окно планирования, не нормативный интервал. Дата не определяет исправность автоматически.