ortqalqan.

ЕСЕП ЖОБАСЫ · public-pilot-2026-10-23

# Өрт сөндіргіштермен жабдықтау есебі

ЖМБ НЗМ · Петропавл

Ысқақ Ыбыраев көшесі, 22А

Күні: 2026-10-24 · Инспектор: —

Нысан түрі: Оқу орны · Есептік профиль саласы: Қоғамдық бөлмелер

Демонстрациялық модель. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.

## Есептік жиынтық

**12**
ОП · Ұнтақты · 4 кг ABC(E)

**1**
ОУ · Көмірқышқылды

Прототип профилі A / E қоғамдық бөлмелерімен шектелген. Есептеу түсіндірмесі мен ОУ өлшемі сарапшы тексеруін қажет етеді. Орналастыру тексерілмеген. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

## Бастапқы деректер / Нәтиже

| Атауы | м² | Түрі | Қажет |
|---|---|---|---|
| **Бірінші қабат** | | | |
| Оқу кабинеттері (AE) | 610 | ОП | 4 |
| Кітапхана (A) | 36 | ОП | 1 |
| Сервер бөлмесі (E) | 25 | ОУ | 1 |
| Спорт залы (A) | 35 | ОП | 1 |
| **Екінші қабат** | | | |
| Оқу кабинеттері (AE) | 360 | ОП | 2 |
| Зертхана (?) | 72 | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Медиатека (АЕ) | 120 | ОП | 1 |
| **Үшінші қабат** | | | |
| Оқу кабинеттері (АЕ) | 280 | ОП | 2 |
| Мәжіліс залы (А) | 200 | ОП | 1 |

## Ескертпелер

**Сервер бөлмесі**
• ОУ өлшемін паспорт бойынша нақтылаңыз: кесте тақырыбын тексеру қажет.

**Зертхана**
• Материалдар туралы мәліметтер және арнайы таңдау қажет.

## Инспектор бақылаулары

**Оқу кабинеттері**

Проверить паспорт. Ә Ғ Қ Ң Ө Ұ Ү Һ І.

## Есеп негізі

СТ РК 1487-2006: 5.2, 5.3, 5.9. ҚР өрт қауіпсіздігі қағидалары: 3-қосымша, 1-кесте, 3 және 5-тармақтар.

Аудан бойынша жоғары дөңгелектеу: ОП ceil(S / 200); ОУ ceil(S / 400), Е. Ережелерді сарапшылық тексеру әлі аяқталмаған.

https://old.adilet.zan.kz/rus/docs/V2200026867


https://new-shop.ksm.kz/catalog/document/39181/

Есеп нұсқасы: calc-2026-10-24T20:24:42.508Z. Дереккөздер 23.10.2026 тексерілді.

ortqalqan.

# Бірінші қабат · Қабат жоспары

Өлшемдерді пайдаланушы енгізді. Оларды нысанда салыстырыңыз.




Есептік аудан сызбадан бөлек өзгереді. Жоспардағы белгілер рұқсат етілген қашықтықтарды растамайды.

ortqalqan.

# Қарау журналы мен жабдық

ЖМБ НЗМ · Петропавл · Қарау күні: 2026-10-24

| 1 / 9 | 1 |
| --- | --- |
| Қаралды | Жабдық тізілімі |

Деректерді инспектор енгізді. Қарау жазбасы мен жабдықтың қолжетімділігі сәйкестік туралы қорытынды емес.

Тізілім есеп үшін қолмен енгізілген «Бар» санын өзгертпейді.

## Бірінші қабат

**Оқу кабинеттері · Қаралды (2026-10-24)**

Өрт сөндіргішке қолжетімділік: Тексерілді

Таңбалау және сыртқы күйі: Ескерту бар

Паспорт және жағдайлар: Қолданылмайды

| | | |
| --- | --- | --- |
| ДЕМО-001 · ОП / ОП-4 · учебная запись | Қызмет көрсетуде | 2026-10-20<br>Қызмет көрсету күні өтті |

**Кітапхана · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

**Сервер бөлмесі · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

**Спорт залы · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

## Екінші қабат

**Оқу кабинеттері · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

**Зертхана · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

**Медиатека · Қаралмаған**

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

## Үшінші қабат

### Оқу кабинеттері · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ


### Мәжіліс залы · Қаралмаған

Бұл күнге қарау жазбасы жоқ

30 күн — жоспарлау терезесі, нормативтік аралық емес. Күн жарамдылықты автоматты түрде анықтамайды.

ortqalqan.

# Бірінші қабат · Бөлме жоспары




Сурет пен белгілер қашықтық есебіне кірмейді.

## Жоспарда белгіленді: 1

1. ОП · Оқу кабинеттері · X 13%, Y 16%

Орналастыру тексерілмеген. Бөлмелер, аудандар және жабдықтар — оқу мысалы. Бұл нысанды тексеру нәтижелері емес.