



3. Sept 2005 14:57

DUCHENE CHANTIER 1884

V9.8708 P. 2

Bruxelles
25 août 2005

BUREAU
DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
POUR LA
CONSTRUCTION

Société Coopérative

Dossier traité par
P. BARZIN

Le Pirant

A.M. DUCHENE - GALERE
A l'attention de Messieurs ERNST & ZOVY

Rue J. Dupont, 73
BE - 4053 EMBOURG

REÇU LE

26 AOUT 2005

GALERE S.A. - CHAUDFONTAINE

GALERE S.A.		Original		<i>See Bar</i>	
<i>Heu - PT</i>					
<i>Duchene</i>					
Visa	GLO	AMa			
Vos références	281	OMU			
	CLi				
	MAE				

Votre lettre du

Nos références
PBA/AF/S-22833.01-CTL.P/471.05

Rue d'Arlon 53
B-1040 Bruxelles
TEL: +32.(0)2-238.22.11
FAX: +32.(0)2-238.22.61
E-MAIL: mail@seco.be
www.seco.be

Messieurs,

Objet : LIEGE - COUNTRY HALL - (zone VIP)

Nous avons examiné le document suivant :

Fiche technique n° BA1 (Bardage en Eterflex) :
Le poseur se tiendra aux détails type Eternit prévu dans la fiche technique. Il annoncera les éventuels changements par rapport à celles-ci dans le cas contraire. L'entrepreneur réalisera un prototype pour définir les détails d'exécution. Les détails d'étanchéité à l'eau, à l'air et d'isolation au contact avec les autres matériaux (briques de la façade de la scène, châssis et portes,...) devront être prévus. Le certificat de traitement fongicide insecticide des bois sera fourni. Le système de fixation de la structure sera défini (fiche technique des vis et équerres). La fiche des panneaux d'isolation est à fournir ainsi que les fixations de ceux-ci.

Ces documents n'appellent pas d'autre commentaire de notre part.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

C.C.P. 000-0014372-16
ING 310-0172027-35
T.V.A. BE 400.418.275
R.C.B. 76644

E. H. Barzin
PO
M. Pierre BARZIN
Ingénieur de Projets

c.c. :

- B.E GREISCH A l'attention de Monsieur Luc DEMORTIER - ANGLEUR.
- Société de Leasing et de Financement et d'Economies d'Energie (SLF)
A l'attention de Monsieur Joseph ALBART - LIEGE.
- CANEVAS Madame DENGIS & Monsieur DI PIAZZA - ANGLEUR.