Beneficiar: U.A.T. Comuna SCHELA
Executant:
Proiectant: S.C. ASEMA ELITE CONSTRUCT S.R.L. IAȘI
Obiectivul: EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT NEGREA, COMUNA SCHELA, JUDEȚUL GALAȚI

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
Ob.1 Modernizare sistem de alimentare cu apă						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului Modernizare sistem de alimentare cu apă					
1	**F.T.1** Grup de pompare apa potabila, 2 pompe Q=11,22 l/s, H=30 mCA	buc	1.00			1
2	**F.T.2** Statie dezinfectie apa	buc	1.00			2
3	**F.T.3** Debitmetru electromagnetic DN 100 mm	buc	2.00			3
4	**F.T.4** Senzor ultrasonic de nivel	buc	2.00			4
5	**F.T.5** Corp iluminat stradal LED 80W	buc	6.00			5
6	**F.T.6** Tablou electric general TG-GA	buc	1.00			6
7	**F.T.7** Tablou electric general TD-FA1	buc	1.00			6
8	**F.T.8** Rezervor subteran GRP Vu=103,26 mc / Vt=110,47 mc	buc	1.00			8
9	**F.T.9** UPS 2000 VA	buc	2.00			9
TOTAL Ob.1						
Ob.2 Extindere sistem de alimentare cu apă						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului Extindere sistem de alimentare cu apă					
1	**F.T.10** Pompă sumersibilă pentru pomparea apelor subterane	buc	1.00			10
TOTAL Ob.2						
Ob.3 Extindere rețea de canalizare menajeră						
	Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului Extindere rețea de canalizare menajeră					
1	**F.T.1** Stație de pompare ape uzate menajere SPAU1	buc	1.00			1
TOTAL Ob.3						
TOTAL Echipamente in EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT NEGREA, COMUNA SCHELA, JUDEȚUL GALAȚI						

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6

Beneficiar:
U.A.T. COMUNA SCHELA, județul Galați

Executant:

Proiectant:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L. Iași

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: U.A.T. Comuna SCHELA
Executant:
Proiectant: S.C. ASEMA ELITE CONSTRUCT S.R.L. IAȘI
Obiectivul: EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT NEGREA, COMUNA SCHELA, JUDEȚUL GALAȚI
Obiectul: Ob.1 Modernizare sistem de alimentare cu apă

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 *F.T.1* Grup de pompare apa potabila, 2 pompe Q=11,22 l/s, H=30 mCA			
1. Parametri tehnici si functionali Grup de pompare apa format din: - 2 pompe centrifugale verticale, două distribuitoare din otel inox; - cadru de baza din otel zincat; - o supapa antiretur si doua valve de izolare pentru fiecare pompa; - adaptor cu valva de izolare pentru conectarea rezervorului cu diafragma; - manometru și senzor de presiune (iesire analogica, 4-20mA); - tablou electric din metal IP54 inclusiv intrerupatorul principal, toate sigurantele necesare, protectia motorului, echipamentul de comutare si controlat prin micropocesor; - protectie la functionare uscata. Functionarea pompei are urmatoarele functii: - regulator inteligent multi-pompa; - control automat in cascada al pompelor; - selectarea timpului minim dintre pornire / oprire, schimbarea automata a pompei si prioritatea pompei; - functia de testare automata a pompei pentru a preveni blocarea pompei inactive; - posibilitatea alocarii pompelor de standby; - posibilitatea unui senzor de rezerva; - functionare manuala; - posibilitatea functilor digitale la distanta; - sistem pornit/oprit; - posibilitatea de a configura intrarile si iesirile digitale individual; - functiile de monitorizare a pompei si a sistemului; - presiune de intrare; - protectie motor; - comunicare BUS; - posibilitate comunicare cu SCADA Parametrii tehnici si functionali grup pompare: - Q = 11,22 l/s; - H = 30 mCA; - P = 2x4,50 kW; - Alimentare 400 V. Parametri tehnici si functionali rezervor cu diafragma: - gama temperaturii lichidului: -10...90 gr. C; - tip membrana: diafragma; - volum rezervor: 80 l; - presiune de preincarcare: 1,50 bar; - presiunea maxima de functionare: 6,00 bar.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Declaratie de conformitate CE.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: - conditii de garantie si postgarantie: Echipamentul va avea perioada de garanție 5 ani de la data receptiei de terminare a lucrarilor. - in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata; - in perioada de garantie se va efectua cel putin o inspectie; - prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garantie in maxim 48 de ore de la notificare; - echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001; - durata minima de viata echipamente: 15 ani.			
5. Conditii cu caracter tehnic Alte condiții specifice.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 2 *F.T.2* Statie dezinfectie apa			
1. Parametri tehnici si functionali Se va utiliza o statie de dezinfectie apa cu hipoclorit de sodiu pentru a asigura protectia împotriva dezvoltarii bacteriilor în rezervorul de apa si in reteaua de distributie. Caracteristici tehnice: - pompa dozatoare: - alimentare: AC 230V 50-60 Hz; - protectie IP, IP64, IP65; - conexiuni: tub 6 mm x 4 mm; - putere: 25 W; - mod dozare: manual - constant timp, semnal (impuls) analog 4 - 20 mA; - frecventa injectarii: N=150 inj./min.; - accesorii: sorb cu senzor de nivel, tub refulare PE, injector, tub de aerisire PVC, tub de aspiratie PVC, cablu cu mufa MIC. - vas stocare: - recipient cilindric vertical cu structura autoportanta si capac la partea superioara, realizat din polietilena stabilizata cu UV, culoare alba translucida, cu gradatii pentru aproximarea cantitatii de lichid din bazin; - capacitate: 60 l; - diametru: 400 mm; - inaltime totala: 540 mm; - capac: 125 mm. In functie de modelul ales se vor furniza toate compenentele si accesoriile necesare.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Declaratie de conformitate CE.		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001.		
4. Conditii de garantie si postgarantie Echipamentul va avea perioada de garanție 5 ani de la data receptiei de terminare a lucrarilor.		
5. Conditii cu caracter tehnic Alte condiții specifice.		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 3 *F.T.3* Debitmetru electromagnetic DN 100 mm			
1. Parametri tehnici si functionali Specificatii: - greutate [kg]: 12; - inaltime [mm]: 250; - lungime [mm]: 250; - diametru nominal: 100 mm; - presiune de lucru [bar]: 16; - presiune maximă [bar]: 40; - grad de protectie: IP67; - precizie: +/-0,5%; - iesiri anologice: 0...20mA, 0...5mA, Modbus RTU pentru integrarea rapidă în sisteme tip SCADA; - protocol de comunicare: RS 485, RS 232C; - debit maxim [mc/h]: 100; - display LCD, alfanumeric, cu iluminare de fundal; - alimentare DC: 24V, 0,5A; - temperatură de operare: -20...+50 gr. C. Debitmetru electromagnetic pentru măsurare bidirecțională pentru rețelele de aplimentare cu apă potabilă.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Declaratie de conformitate CE.		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Certificat de test si declaratie de conformitate la livrare; - Certificare ISO 9001 si ISO 14001; - Notificarea/aviz sanitar eliberat de Ministerul Sanatatii/Institutul National de Sanatate Publica sau de un organism abilitat dintr-o tara UE.		
4. Conditii de garantie si postgarantie - Minim 36 luni de la livrare; - Certificat de calitate si garantie la livrare; - Furnizorul va asigura service in garantie si post garantie.		
5. Conditii cu caracter tehnic - Carcasa trebuie sa fie rezistenta la coroziune, metalica, realizata din materiale dedicate folosirii in retele de apa potabila; - La livrare, se vor oferi de catre producator instructiuni tehnice scrise sau schite de montaj care vor preciza modul de conectare in instalatie al debitmetrului, pentru a asigura precizia de masura specificata.		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 4 *F.T.4* Senzor ultrasonic de nivel			
1. Parametri tehnici si functionali Specificatii: - nivel masurat: rezolutie 1 mm, acuratete 0.5 %FS; - iesire analogica: 0/4...20 mA; - interfata de comunicatii: RS-485; - grad de protectie: IP66 / IP68; - alimentare: 24 V / 300 mA DC, consum < 1.50 W; - conditii de functionare: -20...+70 gr. C.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Conform certificate de calitate.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Norma ISO 9001:2006, atât pentru furnizor cât și pentru producător; - Agrement tehnic în România; - Certificat de test conform NFC 17102. Furnizorul va însoți sistemul cu un manual complet de utilizare. Sistemul va fi însoțit în mod obligatoriu de Declarație de conformitate C.E.			
4. Conditii de garantie si postgarantie - Minim 24 luni de la livrare; - Certificat de calitate si garantie la livrare; - Furnizorul va asigura service in garantie (fara costuri suplimentare) si post garantie conta cost.			
5. Conditii cu caracter tehnic Carte tehnică.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 5 *F.T.5* Corp iluminat stradal LED 80W			
1. Parametri tehnici si functionali SPECIFICATII: - tensiunea de alimentare: 230V/50Hz; - putere: 80W; - flux luminos corp de iluminat: 11.200,00 lm; - eficienta luminoasa: 140,00 lm/W; - CCT: 4000 K; - CRI: 70; - domeniul de temperatura ambientala: -30 gr. C...+45 gr. C; - umiditate relativa pana la 80% la temperatura de +20 gr. C; - rezistenta la impact mecanic: IK10; - clasa de protectie: IP66; - factor de putere: 95; - carcasa din aluminiu turnat sub presiune vapsita in camp electrostatic.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Declaratie de conformitate CE.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții de livrare și plată. Complet echipat cu toate furniturile. Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Asigurare garantie de functionare minim 2 ani. Asistenta tehnica si service post garantie, pe baza de contract.			
5. Conditii cu caracter tehnic Alte condiții specifice.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 6 *F.T.6* Tablou electric general TG-GA			
1. Parametri tehnici si functionali Conținutul Tabloului și specificațiile tehnice sunt prezentate în planșa, care se va anexa la prezenta fișă tehnică. Specificații tehnice tablou electric: - grad de protecție: IP65 (cofret metalic); - contrapanou: da; - bară nul lucru: da; - bară nul protecție: da; - cleme șir: da; - etichetare: da; - întrerupătoare automate: 4 poli și 2 poli; - SPD: tip 1+2. Tabloul electric se va realiza cu toate accesoriile și echipamentele necesare pentru a transmite toate datele colectate la Dispeceratul SCADA arondat.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - performanțe tehnice; - fiabilitate; - calitate material; Referințe de la alți beneficiari cu echipamente similare în funcțiune.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului și condițiile de exploatare se vor conforma normelor internaționale în vigoare, ISO, norme europene și care să aibă agrement tehnic în România, cu specificarea acestora în ofertă.			
4. Conditii de garantie si postgarantie - termenul de garanție: minim 12 luni; - termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanție: 3 zile; - asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanție: 10 zile; - durata minimă de viață: 20 ani.			
5. Conditii cu caracter tehnic Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție și montaj în limba română.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 6 *F.T.7* Tablou electric general TD-FA1			
1. Parametri tehnici si functionali Conținutul Tabloului și specificațiile tehnice sunt prezentate în planșa, care se va anexa la prezenta fișă tehnică. Specificații tehnice tablou electric: - grad de protecție: IP65 (cofret metalic); - contrapanou: da; - bară nul lucru: da; - bară nul protecție: da; - cleme șir: da; - etichetare: da; - întrerupătoare automate: 4 poli și 2 poli; - SPD: tip 1+2. Tabloul electric se va realiza cu toate accesoriile și echipamentele necesare pentru a transmite toate datele colectate la Dispeceratul SCADA arondat.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - performanțe tehnice; - fiabilitate; - calitate material; Referințe de la alți beneficiari cu echipamente similare în funcțiune.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Caracteristicile aparatului și condițiile de exploatare se vor conforma normelor internaționale în vigoare, ISO, norme europene și care să aibă agrement tehnic în România, cu specificarea acestora în ofertă.			
4. Conditii de garantie si postgarantie - termenul de garanție: minim 12 luni; - termenul de rezolvare a problemelor ivite în perioada de garanție: 3 zile; - asigurarea pieselor de schimb în afara perioadei de garanție: 10 zile; - durata minimă de viață: 20 ani.			
5. Conditii cu caracter tehnic Nu vor fi luate în considerare decât ofertele însoțite de documentație completă pentru selecție și montaj în limba română.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 8 *F.T.8* Rezervor subteran GRP Vu=103,26 mc / Vt=110,47 mc			
1. Parametri tehnici si functionali Dimensiunile rezervorului - volum util: 100 mc; - diametru rezervor: 3.000 mm; - inaltime rezervor: 15.800 mm.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Declaratie de conformitate CE.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; - Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie: - conditii de garantie si postgarantie: Echipamentul va avea perioada de garanție 5 ani de la data receptiei de terminare a lucrarilor. - in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata; - in perioada de garantie se va efectua cel putin o inspectie; - prin Echipa Service se va asigura service in perioada de garantie in maxim 48 de ore de la notificare; - echipa de Service trebuie asa fie atestata ISO 9001; - durata minima de viata echipamente: 15 ani.			
5. Conditii cu caracter tehnic Alte condiții specifice.			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 9 *F.T.9* UPS 2000 VA			
1. Parametri tehnici si functionali SPECIFICATII: - tip: On line; - putere: 2000 VA; - tensiune de intrare: 1x230 V; - tensiune de iesire: 4x230 V; - greutate: 22,50 kg; - eficienta: 94%; - tehnologie cu dubla conversie.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Declaratie de conformitate CE.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Condiții de livrare și plată. Complet echipat cu toate furniturile. Cartea tehnică și instrucțiuni de întreținere și exploatare.			
4. Conditii de garantie si postgarantie Asigurare garantie de functionare minim 2 ani. Asistenta tehnica si service post garantie, pe baza de contract.			
5. Conditii cu caracter tehnic Alte condiții specifice.			

Beneficiar: U.A.T. Comuna SCHELA
Executant:
Proiectant: S.C. ASEMA ELITE CONSTRUCT S.R.L. IAȘI
Obiectivul: EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT NEGREA, COMUNA SCHELA, JUDEȚUL GALAȚI
Obiectul: Ob.2 Extindere sistem de alimentare cu apă

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 10 *F.T.10* Pompă sumersibilă pentru pomparea apelor subterane			
1. Parametri tehnici si functionali - Debitul curent calculat: 3,00 l/s; - Înălţimea de pompare rezultată pentru pompă: 210 m.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
5. Conditii cu caracter tehnic			

Beneficiar:	Executant:	Proiectant:
U.A.T. COMUNA SCHELA, județul Galați		**S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L. Iași**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: U.A.T. Comuna SCHELA
Executant:
Proiectant: S.C. ASEMA ELITE CONSTRUCT S.R.L. IAȘI
Obiectivul: EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SAT NEGREA, COMUNA SCHELA, JUDEȚUL GALAȚI
Obiectul: Ob.3 Extindere rețea de canalizare menajeră

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
Fisa tehnica nr. 1 *F.T.1* Stație de pompare ape uzate menajere SPAU1			
1. Parametri tehnici si functionali CAMIN PREECHIPAT PENTRU STATIE DE POMPARE APA UZATA PREFABRICAT DIN POLIESTER ARMAT CU FIBRA DE STICLA (PAFS/GRP) Cămin stație de pompare - Cămin stație de pompare ape uzate monobloc, integral prefabricat din poliester armat cu fibra de sticla (PAFS) cu cameră umedă pentru acumulare apă uzată. - Diametru cămin D=2.000,00 mm, complet echipat, având următoarele componente: Instalații hidraulice complete: - bare ghidaj din INOX AISI 304 pentru pompe si cos de aluviuni; - cot cu talpa din fontă, conducte aspirație DN=80 mm; - conducte refulare DN=80 mm, din inox AISI304; - coturi si ramificații din inox cu pierderi de presiune locale reduse; - robineți de secționare pe aspirație și refulare DN=80 mm; - clapetă anti-retur cu bilă DN=80 mm, cu montare și funcționare în mediul cu umiditate ridicată; - instalație de ventilație naturală: priză aer proaspăt și gura evacuare aer viciat; - capace rectangulare sau rotunde din fonta D400 în funcție de zona de montaj; - intrarea va fi echipată cu un cos din GRP, pentru reținere solide, montat pe bare de ghidaj din INOX, cu lanț de ridicare pentru o curățare cât mai ușoară. - stația de pompare va fi prevăzută cu platformă intermediară de serviciu pentru H ≥ 4000 mm, scară de acces din aluminiu în zona de serviciu, din otel inoxidabil AISI304; - intrare etanșă pentru cablurile electrice; - intrare gravitațională etanșă DN=250 mm din PVC. Electropompe: Stația de pompare este echipata cu 2 electropompe cu montaj imersat, avand debitul Q=3,60 l/s, H=19,00 mCA, P=3,80 kW. Stația este echipată cu un tablou de automatizare și 3 plutitori. Tablou electric și de automatizare: - cu pornire cu Softstarter care asigură toate funcțiile și protecțiile necesare; - instalatii electrice de comanda si de automatizare complete, inclusiv posibilitate de integrare in sistemul SCADA; - tabloul electric va fi montat suprateran cu grad de protectie IP65.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
	in exploatare Căminul stației de pompare este etanș la apă, cu rezistență sporită la soluri agresive și abrazive. Fundul stației de pompare (camerei de acumulare) va fi rotunjit astfel asigurându-se o autocurățare foarte bună - punctul cel mai jos din stația de pompare va fi exact sub aspirația pompelor. Căminul stației de pompare are protecție împotriva înghețului pe o adâncime de 1,50 m.		

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Căminul echipat cu stație de pompare apă uzată este în conformitate cu legislația în vigoare, standardele SR EN ISO/CEI 17050-1:210 și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005; ISO 9001; SR EN 14015:2005; SR EN 13280:2002; Conform normativelor românești în vigoare: I9-2022 și NP 133-2022. Sistemul de pompare – Fabricație : SR EN 561, SR EN 563, SR EN ISO 9001; Teste hidraulice și de presiune: ISO 2548 C, SR EN ISO 9906. Producerea și concepția bunurilor este în concordanță cu standardele relevante CE. Produsul este conform cu prevederile HG nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.		
4. Conditii de garantie si postgarantie Perioada de garanție asigurată este de 24 de luni de la data livrarii echipamentului. Durata de viață estimată este de 50 de ani. Sunt asigurate service autorizat și piese de schimb pe toată durata de viață a produsului. Furnizorul va confirma la punerea în funcțiune corectitudinea montajului, protecțiilor și ca produsul este potrivit pentru destinația aleasă. Garanția nu se aplică: - în cazul deteriorărilor aduse produselor din cauza unei neglijențe manipulări pe timpul livrării, păstrării neadecvate, în cazul nerespectării instrucțiunilor de instalare și montaj; - în cazul deteriorărilor provocate în timpul operării și punerii în funcțiune în mod eronat, altul decât cel specificat în instrucțiunile de instalare și montaj, pașaport sau documentația produsului; - în cazul reparațiilor, intervențiilor neautorizare sau modificărilor aduse produsului de către persoane fizice sau organizații fără acordul producătorului. Garanția va fi asigurată prin reparare și/sau înlocuirea produsului/componentelor produsului în termen de 15 zile de la sesizarea disfuncționalității și predarea produsului defect, insoțit de factură, prezentul certificat de garanție și o prezentare detaliată a defecțiunii (poze, descriere).		
5. Conditii cu caracter tehnic Carcasa instalației trebuie instalată pe un pat de baza pregătit conform soluției din proiect. Umplerea gropii de montaj trebuie executată cu straturi de nisip concomitent cu umplerea vasului cu apă pentru a echilibra încărcăturile externe și interne ale carcasei. Evitați pătrunderea resturilor de construcții sau de altă natură în interiorul carcasei. Asigurați racordarea corecta a echipamentelor și a conductelor. Exploatarea instalației trebuie să se facă conform precevederilor Cartii tehnice. Parametrii trebuie sa corespunda volumului de ape reziduale.		

Beneficiar:
U.A.T. COMUNA SCHELA, județul Galați

Executant:

Proiectant:
S.C. ASEMA Elite Construct S.R.L. Iași

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)