Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE
Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1185

RAPORT DE INCERCARI
Nr. 1059 Data: 10.06.2026

BENEFICIAR (Nume si adresa):	**SC PRODAC SRL** STRADA TUTUNARI, NR. 15, BUCURESTI, SECTOR 5
COMANDA NR.:	28748/08.06.2026
DATE DE IDENTIFICAREA A PROBELOR:	**APA SUBTERANA (put)** Cod proba: 1059
DATA, ORA SI LOCUL PRELEVARII:	08.06.2026, 06^{30}, de la **SPITAL GEROTA, BUCURESTI**
CANTITATEA PRELEVATA:	1000 ml recipient de plastic/polietilena; 750 ml recipient sticla – de catre beneficiarul lucrarii
DATA SI ORA PRIMIRII PROBEI:	08.06.2026, 08^{40}
DATA EFECTUARII INCERCARILOR:	08.06.2026 – 09.06.2026
MODUL DE PRELEVARE SI CONSERVARE AL PROBEI:	Proba a fost tratata si conservata conform SR EN ISO 5667-3:2024 si PGL 7.3
OBSERVATII	Rezultatele prezente in Raportul de Incercari se refera numai la proba supusa incercarii

Exemplar nr. 1/1

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov
Punct de corespondență: Splaiul Independenței, 319G, RiverView House, Etaj 8, Sector 6, București
Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON

Apă Ilfov
GRIJĂ PENTRU APĂ
RESPECT PENTRU TINE

LABORATOR ANALIZE APE POTABILE SI APE UZATE

Punct de lucru: Soseaua Alexandriei, nr.329, Oras Bragadiru, Judetul Ilfov
Contact: contact@acilfov.ro, Tel. 0752.013.676

INDICATORI FIZICO – CHIMICI

la proba de **APA SUBTERANA (put)** prelevata de la **SPITAL GEROTA, BUCURESTI** in data de: 08.06.2026

Parametri	U.M.	Metode de incercare	Valori maxime admise (conf. OG 7/2023 aprobata prin L 96/2024 si conf. HG 971/2023)	Valori determinate Cod proba: 1059	Incertitudinea de masurare a metodei K=2 %
Metode electrochimice					
pH	Unitati pH / ^0C	PTL 01 SR EN ISO 10523:2012	6,5-9,5	8,2 / 21,4	± 0,16˜
Conductivitate	µS/cm / ^0C	PTL 02 SR EN 27888:1997	2500	520 / 20,0	± 5
Metode turbidimetrice					
Turbiditate	NTU	PTL 14 SR EN ISO 7027-1:2016	4	2,45	± 20
Metode volumetrice					
Indice de permanganat (Oxidabilitate)	mgO_2/l	PTL 07 SR EN ISO 8467:2001	5	< 0,5	-
[1)] Duritate	^0DH	PTL 19 SR ISO 6059:2008	≥ 5	3,26	± 5
Metode spectofotometrice					
Azotati (Nitrati)	mg/l	PTL 10 Ed.2/Rev.5 SR ISO 7890-3:2000	50	0,243	± 15
Azotiti (Nitriti)	mg/l	PTL 09 SR EN 26777:2002 SR EN 26777/C91:2006	0,5	< 0,041	-
Amoniu	mg/l	PTL 08 SR ISO 7150-1:2001	0,5	0,517	± 15
Fier	µg/l	PTL 11 SR ISO 6332:1996; cap. 7.1.1 SR ISO 6332/C91:2006	200	88,0	± 20
Mangan	µg/l	PTL 17 SR ISO 6333:1997	50	56,0	± 20
Sulfați	mg/l	PTL 23 Ed.2/Rev.5 ASTM D 516-22	250	71,1	± 15

Nota: Rezultatele notate cu "<" reprezinta valorile sub limita de cuantificare a metodei. Analizele marcate cu * nu sunt acreditate RENAR. Standardul marcat cu * nu este acreditat Incertitudinea de masurare este estimata pentru coeficientul k = 2 si nivel de incredere 95%. Simbolul " ˜ " reprezinta incertitudinea raportata in unitati pH.
AVERTISMENT: Se interzice reproducerea Raportului de Incercari in alt scop decat cel pentru care a fost eliberat sau reproducerea partiala a Raportului de Incercari fara acordul scris al Laboratorului Analize Ape Uzate si Ape Potabile. Laboratorul nu emite opinii si interpretari privind calitatea apei. Raport de încercare întocmit în două exemplare din care originalul la client.

Verificat / Aprobat
Sef Laborator
ing.ch.DONCESCU MONICA

APA-CANAL ILFOV S.A.
Laborator Analize Ape Potabile și Ape Uzate

Reprezentant laborator fizico-chimic
ing.ch. MULESIU MIHAELA

Exemplar nr. 1/1

Apă-Canal Ilfov S.A.
Sediul social Str. Livezilor, nr.94, Pantelimon, Ilfov
Punct de corespondență: Splaiul Independenței, 319G, RiverView House, Etaj 8, Sector 6, București
Tel:0374.205.200
Fax: 0374.205.204
Email: contact@acilfov.ro
Website: www.acilfov.ro
Reg.com: J2009001433231
C.U.I: RO25709173
Capital Social: 127.085.800 RON