Laborator analize fizico – chimice pentru apa, aer, zgomot si microbiologie
ARTOPROD S.R.L.
Rm. Valcea, Str. Aleea Parteneriatului, nr.12
Tel: 0250/736527; 0744/147345; Fax: 0250/736528
Web: www.artoprod.ro.email:artoprodsrl@yahoo.com

ACCREDITED CERT #7295.01

Laborator acreditat 17025:2017

DIRECTOR,
PREDA IONEL

RAPORT DE INCERCARE
NR. 4406 / DATA 30.07.2026

BENEFICIAR ARTROM STEEL TUBES S.A, Str. Draganesti, Loc. Slatina, Nr. 30, Jud. Olt
TIPUL PROBEI: APA POTABILA
DATA COLECTARII PROBEI/ORA PRELEVARII: 10.07.2026/10^{35}
PERIOADA DETERMINARII ANALIZELOR: 10.07.2026-30.07.2026
CANTITATEA DE PROBA RECEPTIONATA: 2 L
LOC COLECTARE PROBA: Robinet iesire filtru carbune activ
CONSERVARE /MANIPULARE/TRANSPORT: SR ISO 5667-3:2024
COD PROBA: 4406

Nr. crt	INDICATORUL DE CALITATE	UM	VALORI MAXIME ADMISIBILE, CONFORM ORDONANTEI NR.7/2023/ HOTARARE NR.971/2023	VALOAREA DETERMINATA	INCERTITUDINE DE MASURARE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect [1)]		-	Limpede, incolor,fara suspensii	-	PS-LA-68
2	pH	unitati de pH	≥6.5;≤ 9.5	7.82 Temperatura de masurare: 25.0˚C	± 1 %	SR ISO 10523:2012 PS-LA 01
3	Tetracloretena si Tricloretena[1)4)5)]	µg/l	10	<1.0	-	SR EN ISO 10301:2003
4	Suma de 4 trihalometani[1)4)5)]	µg/l	100	<1.0	-	SR EN ISO 10301:2003 EPA 5021A:2014

Nota: 1) Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea A2LA;
2) Raportul se refera numai la proba supusă incercarii;
3) Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului fara aprobarea laboratorului.
4) Valorile notate cu "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei.
5) Aceste analize au fost realizate in colaborare cu un laborator de incercari acreditat 17025.
6) Laboratorul nu isi asuma responsabilitatea privind corectitudinea informatiilor furnizate de beneficiar.

Se mentioneaza ca prelevarea probei de apa a fost efectuata de catre reprezentant ARTOPROD S.R.L. in prezenta reprezentantului beneficiarului.

Sef Laborator
ing. chimist Preda Maria

Executant
ing. Diaconeasa Alina

Laboratorul ARTOPROD S.R.L. este acreditat conform 17025:2017 de către A2LA (organism de acreditare internațional, omolog RENAR), certificat de acreditare nr. 7295.01 si 7295.02. Acreditarea laboratorului ARTOPROD S.R.L. se poate verifica pe site-ul https://a2la.org/, accesând link-ul: https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.detail&labPID=A8F03D7C-B9BC-4452-BD95-92157BA5CA16
Alte autorizații ale laboratorului ARTOPROD S.R.L.: autorizație Ministerul Sănătății conform certificat de abilitare din 30.04.2025 si certificat de abilitare nr.232/20.02.2023, autorizație A.N.S.V.S.A. conform certificat nr. 142/24.04.2024. Sistem de calitate implementat ISO 14001 și ISO 9001.