BULETIN DE ANALIZĂ 29246 / 03.08.2026

Denumirea produsului: Apă potabilă

Punct de prelevare: A1	Cod intern: 141001
Data prelevării: 30.07.2026	Data analizei: 30.07 – 03.08.2026
Cantitate analizată: 200 mL	

TESTE	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	REZULTATE
Aspect:	Lichid limpede, incolor	Corespunde
Conductivitate:	Scop informativ	60,3 µS/cm
pH:	Scop informativ	6,39
Determinarea numărului de microorganisme cultivabile la 37 °C	Nici o modificare anormală	0 UFC/mL
Determinarea numărului de microorganisme cultivabile la 22 °C	Nici o modificare anormală	0 UFC/mL
Detectare Bacterii coliforme și *Escherichia coli* (*E. Coli*)	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL
Detectare Enterococi intestinali (*Streptococi fecali*)	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL
Detectare *Pseudomonas aeruginosa*	0 UFC/100 mL	0 UFC/100 mL

Rezoluție: Proba analizată **corespunde** din punct de vedere calitativ cerințelor Legii privind calitatea apei potabile 458/2002 completată și modificată cu legea 311/2004.

Verificat,
Șef Laborator Fizico-Chimic

Aprobat,
Manager Controlul Calității

BULETIN DE ANALIZĂ 26828/04.02.2026

Denumirea produsului: Apă purificată

Punct de prelevare: ST1, ST2, ST6, ST7, ST8, ST21	Cod intern: 108301
Data prelevării: 30.01.2026	Data analizei: 30.01.-04.02.2026
Cantitate analizată: 800 mL	

TESTE	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	REZULTATE					
		ST1	ST2	ST6	ST7	ST8	ST21
Aspect:	Lichid limpede, incolor	C***	C***	N.A.	N.A.	N.A.	C***
Conductivitate:	Maxim 4,3 µS/cm (20°C)	1,0 µS/cm	1,1 µS/cm	N.A.	N.A.	N.A.	1,0 µS/cm
TOC:	Maxim 500 ppb	140 ppb	94 ppb	N.A.	N.A.	N.A.	93 ppb
Nitrați*:	Maxim 0,2 ppm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Calitate microbiologică:** - Nr. total de bacterii aerobe (TAMC)	Maxim 100 UFC/mL	2 UFC/mL	N.A.	7 UFC/mL	5 UFC/mL	2 UFC/mL	7 UFC/mL

*C*** - Corespunde*

** Analizele se efectuează lunar.*

*** Analizele se efectuează bi-săptămânal.*

Rezoluție: Proba analizată **corespunde** din punct de vedere calitativ cerințelor specificației: CC-SMP-083, versiunea în vigoare.

Verificat,
Șef Laborator Fizico-Chimic

Aprobat,
Manager Controlul Calității