AQUATIM
Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, cod 300081 • tel: +40 256 201 370 • fax: +40 256 294 753 • aquatim@aquatim.ro • www.aquatim.ro

LABORATOR CONTROL CALITATE APĂ
Str. Mistral 1, TIMIȘOARA

acreditat pentru
ÎNCERCARE
RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1222

RAPORT DE ÎNCERCARE
Nr. 6996 eliberat în data 08.12.2025

BENEFICIAR: TIMSTYLE S.R.L.
ADRESĂ: Timișoara str. Maramureș nr.2
NUMĂR COMANDĂ: 398
PROBĂ PRELEVATĂ DE: Beneficiar, pe răspunderea acestuia
DATA PRELEVĂRII: 04.12.2025
LOCUL PRELEVĂRII: Herendești Ferma 3, jud. Timiș, foraj
TIPUL PROBEI: Apă subterană
CODUL PROBEI: CC 6996
DATA PRIMIRII PROBEI DE APĂ: 04.12.2025
DATA EFECTUĂRII ÎNCERCĂRILOR: 04 – 08.12.2025
VOLUM DE PROBĂ PRELEVAT: 1000 ml pentru încercări fizico-chimice și 500 ml pentru încercări microbiologice

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR FIZICO-CHIMICE

Nr. crt.	PARAMETRU	Valoare determinată	UM	Valoare admisă de către Ordonanța nr.7/2023 aprobată prin legea nr.96/2024	Incertitudinea extinsă U (k=2, nivel de încredere 95%)	METODA DE ÎNCERCARE
1.	**pH**	8,1 (temp.măs.19,8ºC)	unit.pH	≥ 6,5 ; ≤ 9,5	-	SR EN ISO 10523:2012 PSL-03-06
2.	**Conductivitate electrică la 20°C**	393	µS/cm	2500	-	SR EN 27888:1997 PSL-03-07
3.	***Turbiditate**	3,09	UNT	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	-	SR EN ISO 7027-1:2016 PSL-03-08
4.	**Suma de calciu și magneziu**	1,26 (7,07)	mmoli/l (grade germane)	≥ 0,89 (≥5)	-	SR ISO 6059:2008 PSL-03-03
5.	**Fier total**	46,0	µg/l	200	-	SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSL-02-07
6.	**Amoniu**	2,07	mg/l	0,5	-	SR ISO 7150-1:2001 PSL-02-01
7.	**Nitriți**	0,05	mg/l	0,5	-	SR EN 26777:2002/C91:2006 PSL-02-02
8.	**Nitrați**	0,121	mg/l	50	-	SR ISO 7890-3:2000 PSL-02-03, Ed.5, Rev.0
9.	**Indice de permanganat**	0,968	mg/l	5	-	SR EN ISO 8467:2001 PSL-01-01
10.	**Mangan**	17,5	µg/l	50	-	SR EN ISO 15586:2004 PSL-04-01

Întocmit,
Responsabil compartiment încercări fizico-chimice
fiz. Anca TOMA

Continuare raport încercare 6996

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR MICROBIOLOGICE

Nr. crt.	PARAMETRU	Valoare determinată	UM	Valoare admisă de către Ordonanța nr.7/2023 aprobată prin legea nr.96/2024	METODA DE ÎNCERCARE
1.	**Bacterii coliforme**	46	MPN/100ml	0	SR EN ISO 9308-2:2014 PSL-06-02
2.	***Escherichia coli***	0	MPN/100ml	0	SR EN ISO 9308-2:2014 PSL-06-02
3.	**Enterococi intestinali**	0	Nr.UFC/100ml	0	SR EN ISO 7899-2:2002 PSL-06-04

Întocmit,
Responsabil compartiment încercări microbiologice
biolog Călina VLAD

Autorizat,
Șef Laborator Control Calitate Apă
dr.ing. Diana LANDI

AQUATIM SA
Laborator control calitate apă
TIMIȘOARA

OBSERVAȚII:
Prezentul raport de încercare se referă numai la proba de apă supusă încercării.
* - Aceste activități NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. Pentru detalii suplimentare consultați https://www.renar.ro/index.php/oec
Beneficiarul a fost instruit în ceea ce privește procedura de prelevare.
”< ” - limita de cuantificare.
Incertitudinea de măsurare pentru încercările acreditate vă este adusă la cunoștință dacă aceasta afectează valoarea admisă specificată în acest raport de încercare. Se specifică sub formă de interval de confidență.
Raportul de încercare nu poate fi reprodus decât integral și cu acordul Laboratorului Control Calitate Apă.
Laboratorul se angajează să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute pentru dumneavoastră în conformitate cu SR EN ISO/IEC 17025:2018. Atunci când laboratorul este obligat prin lege sau prin dispoziții contractuale să elibereze informații confidențiale veți fi informat prin e-mail (cu excepția cazului în care este interzis prin lege).