AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr...../.....

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 26/08/ 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,reprezentata prin Tehnician: LASZLO KAROLY

si

S.C. SOLITAIRE INVEST S.R.L. , Loc.Bucuresti Sector.1, Strada: Atena 11, etaj 2, ap.4, camera 1, Telefon: 0722490622

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

STATIE DE TRATARE APA – vane Clack TT

Locatia unde este instalat echipamentul si se realizeaza reabilitarea:

Strada Florilor , nr.154, Localitate: Snagov, Jud.Ilfov.

Detalierea interventiei:

La toate cele statii twin :

- S-au curatat sistemele de absorbtie saramura din rezervorare;
- S-au verificat setarile statiilor;
- S-au initializat cicluri de regenerare pentru verificare buna functionare etape de spalare.

La statia de clorinare:

- S-a verificat si amorsat circuitul de hipoclorit de sodiu;
- S-au verificat setarile statiei de dozare;

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

La sistemul UV:

- S-a oprit alimentare cu tensiune electrica si s-a inlocuit lampa din sistem;
- S-a verificat si curatat teaca de cuart;
- S-a resetat balastul Viqua;

- S-a verificat etanseitatile sistemului de tratare;
- S-au realizat analize la apa tratata:
  - Duritate iesire: 0°7
  - Clor liber rezidual iesire: 0,02 mg/L

S-au facut probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

Obs*:

Actiuni/Recomandari:*

Beneficiar: S.C. SOLITAIRE INVEST SRL

Semnatura si numele in clar

STOICA MIHAI

Furnizor: S.C. AKRO SRL

Semnatura si numele in clar

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România