LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcători, Nr. 6
Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE
ROMANIA RENAR
SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 8031 ABC/ABM Dată emitere raport: 24.08.2026

Detalii

Beneficiar:	MONTIN SA, STR. POLIGONULUI NR 3, PLOIESTI
Nr. comandă/contract:	Comanda 2278 din 18.08.2026
Tip probă:	Ape subterane
Descriere probă:	Apa subterana
Codul probei:	8031 ABC/ABM
Numărul fişei de primire:	80518
Locul prelevării probei:	Put forat - Parklane, Soseaua Oltenitei,nr 216,Popesti Leordeni (Proiect nr.008/2025)
Data prelevării/primirii probei:	17.08.2026 / 18.08.2026
Data efectuării încercărilor:	18.08.2026 - 21.08.2026
Metoda de prelevare:	-
Date suplimentare despre probele primite:	Proba a fost prelevată de beneficiar care işi asumă întreaga răspundere cu privire la data, locul şi modul de prelevare al probei

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
	Ape subterane - Analize fizico-chimice				
1	Aluminiu	SR EN ISO 11885/2009	µg/l	19,93	200
2	Amoniu	ISO 15923-1/2013 LMB-PS.65 ed.3 rev.1	mg/l	<0,064	0,50
3	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	38,032	50
4	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
5	Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	<0,1	0,1 - 0,5
6	Cloruri	ISO 15923-1/2013 LMB-PS.64 ed.3 rev.0	mg/l	210,294	250
7	Conductivitate	SR EN 27888/1997	µS/cm	1439	2500
8	Duritate totala	SR ISO 6059/2008	°D	26,499	>5
9	Fier total	SR EN ISO 11885/2009	µg/l	<25	200
10	Mangan	SR EN ISO 11885/2009	µg/l	2,051	50
11	Oxidabilitate (CCOMn)	SR EN ISO 8467/2001	mg O2/l	0,816	5
12	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,1	6,5 - 9,5
13	Sulfati	ISO 15923-1/2013 LMB-PS.60 ed.3 rev.1	mg/l	51,114	250
14	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,4	Acceptabil(ă) pentru consumatori şi fără modificări anormale
	Ape subterane - Analize microbiologice				
15	Bacterii coliforme*	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
16	Enterococi intestinali*	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	60	0
17	Escherichia coli*	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
18	Numar de colonii dezvoltate la 22°C*	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	1360	Fără modificări anormale

LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL
Str. Torcători, Nr. 6
Ploieşti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 şi SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi abilitat pentru determinări de noxe profesionale

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 8031 ABC/ABM Dată emitere raport: 24.08.2026

19	Numar de colonii dezvoltate la 37°C*	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	690	Fără modificări anormale

NOTE:
1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Valorile <0,064 (poziţia 2) <0,05 (poziţia 4) <0,1 (poziţia 5) <25 (poziţia 9) sunt sub limita de determinare a metodei
4. Încercările neacreditate RENAR se notează cu *
5. Conductivitatea şi pH-ul au fost măsurate la 23,2 °C şi compensările la 25 °C au fost făcute automat
6. Încercările au fost efectuate ţinând seama de următoarele corecţii ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziţia 15), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziţia 17)

OBSERVAŢII:

Şef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Şef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu