LEGENDA

A 1	Automatizare cazane pentru functionare in cascada
VS	Ventil de siguranță unic sens (fara robinet de închidere)
Sext	Senzor de temperatura exterioara
SB	Senzor de temperatura boiler
S1	Senzor de temperatura agent termic din butelia de egalizare
	Filtru regulator de gaz
	Racord flexibil gaz
Rg	Robinet de golire cu stut portfurtun
T	Termometru
M	Manometru
SC	Senzor imersie conducata
FMN	Filtru de magnetită și nămol
VPD	Vana by-pass presiune diferentiala
C	Contor apa rece

LEGENDA

🟨	Conducta de recirculare
🟥	Conducte de alimentare apă caldă
🟦	Conducte de alimentare apă rece
🟨	Conducta gaze (Nu face obiectul prezentului proiect)
🟧 🟦 🟥	Conducte tur-retur incalzire/racire, din otel, izolate, montate ca distributie superioara sau inferioară
CS	Clapeta unic sens
AA	Dispozitiv de dezaerisire automata
FY	Filtru Y pentru retinerea impuritatilor
RS	Robinet de inchidere cu sfera
SS	Supapa de siguranta
T	Termometru cu domeniul T=0-120°C
M	Manometru cu domeniul P=0-6 bar
Fimp	Filtru de impurități cu cartuș lavabil
VA	Vana de umplere automata
V3T	Vana cu 3 cai cu servomotor
VAO	Vană antiopărire

LEGENDA

1	Cazan mural de incalzire, pe gaze, cu puterea termica de 150 kW.
2	Vas de expansiune de 50 l, inchis, cu membrana, pentru circuitul de la cazane
3	Vas de expansiune de 200 l, inchis, cu membrana
4	Butelie de egalizare a presiunii pentru circuitul de incalzire, cu diametrul de 12"
5	Distribuitor colector pentru distributia circuitelor de agent termic, cu diametrul de 6"
6	Boiler pentru preparare apa calda menajera cu un volum de 1000 de litri, dotat cu o serpentina termică
7	Vas de expansiune 80 l, inchis, cu membrana, pentru sanitare
8	Pompa de recirculare apa calda menajera 1.5 mc/h
9	Neutralizator condens fara pompa
10	Stație de dedurizare
P1	Pompa de circulatie circuit cazan, avand caracteristicile in curba de functionare: debit 6.5 mc/h, inaltime de pompare 4 m, alimentare 230V, putere 140W
P2	Pompa de circulatie circuit incalzire, avand caracteristicile in curba de functionare: debit 10 mc/h, inaltime de pompare 4.5 m, alimentare 230V, putere 250W
P3	Pompa de circulatie circuit incalzire/racire, avand caracteristicile in curba de functionare: debit 14.5 mc/h, inaltime de pompare 6 m, alimentare 230V, putere 410W
P4	Pompa de circulatie circuit incalzire/racire, avand caracteristicile in curba de functionare: debit 20.5 mc/h, inaltime de pompare 5.7 m, alimentare 230V, putere 550W
P5	Pompa de circulatie circuit incalzire/racire, avand caracteristicile in curba de functionare: debit 27.0 mc/h, inaltime de pompare 7.7 m, alimentare 230V, putere 890W
P6	Pompa de circulatie circuit boiler, avand caracteristicile in curba de functionare: debit 2.5 mc/h, inaltime de pompare 4.0 m, alimentare 230V, putere 60W

BANCEA I. OLGA
NR. 07602

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	

S.C. AQUAFILS S.R.L.
Timisoara str. C.I. Neculce, nr.6
C.U.I. 29735175; ORC J2012000341355
Tel: 0723136063
E-mail : aquafilstm@gmail.com

Beneficiar:
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „VICTOR BABES" TIMISOARA
Amplasament:
Timisoara, Str. Pestalozzi nr. 3-5, CF 447674-C1-U2
Denumire proiect:
"Reabilitare/consolidare constructie - cf.447674-C1-U2 - amenajare, reabilitare fatade, recompartimentari interioare, refacere instalatii electrice, sanitare, termice, inlocuire tamplarie int. si ext. refacere/inlocuire pardoseli interioare si acoperis"

Proiect nr: 558 / 2025

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara
Sef proiect			%
Proiectat	Ing.Filipovici Alexandru		
Desenat	Ing.Filipovici Alexandru		Data Decembrie 2025
Verificat			

Faza: P.Th.+DDE

Titlu plansa: SCHEMA FUNCTIONALA INCALZIRE - INSTALATII TERMICE

Plansa nr: IT 13