Laborator analize fizico – chimice pentru apa, aer, zgomot si microbiologie
ARTOPROD S.R.L.
Rm. Valcea, Str. Aleea Parteneriatului, nr.12
Tel: 0250/736527; 0744/147345; Fax: 0250/736528
Web: www.artoprod.ro.email:artoprodsrl@yahoo.com

ACCREDITED CERT #7295.01

Laborator acreditat 17025:2017

DIRECTOR,
PREDA IONEL

RAPORT DE INCERCARE
NR. 2635/ DATA 19.05.2026

BENEFICIAR: PRIMARIA COMUNEI OTESANI, Jud. Valcea
TIPUL PROBEI: APA POTABILA
DATA COLECTARII PROBEI/ORA PRELEVARII: 18.05.2026/11[10]
PERIOADA DETERMINARII ANALIZELOR: 18.05.2026-19.05.2026
CANTITATEA DE PROBA RECEPTIONATA: 1 L
LOC COLECTARE PROBA: Sursa nr. 2 „Stadion Otesani"- sat Otesani
CONSERVARE /MANIPULARE/TRANSPORT: SR ISO 5667-3:2024
COD PROBA: 2635

Nr. Crt	INDICATORUL DE CALITATE	UM	VALOAREA MAXIMA ADMISIBILA, CONFORM ORDONANTEI NR.7/2023/ HOTARARE NR.971/2023	VALOAREA DETERMINATA	INCERTITUDINE DE MASURARE	METODA DE ANALIZA
1	Aspect [1)]		-	Limpede, incolor, fara suspensii	-	PS-LA-68
2	Culoare [1)]	-	Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabila consumatorilor si nicio modificare anormala	-	PS-LA-68
3	Miros[1)]	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	-	PS-LA-68
4	Gust[1)]	-	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	Acceptabil consumatorilor si nicio modificare anormala	-	PS-LA-68
5	pH	unitati de pH	≥6.5;≤ 9.5	7.15 Temperatura de masurare: 25.0˚C	± 1%	SR ISO 10523:2012 PS-LA 01
6	Conductivitate	µs/cm	2500	1034 Temperatura de masurare: 20.0˚C	± 1%	SR EN 27888 :97 PS –LA 02
7	Turbiditate	FNU	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	Acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	-	SR EN ISO 7027 :2016 PS –LA 18
8	Duritate totala	grade germane	<20	**25**	± 8%	KIT MERCK 1.00961.0001 PS –LA 21
9	Amoniu (NH_4^+)	mg/l	0.50	0.103	± 4%	KIT MERCK 1.14752.0002 PS-LA 14
10	Nitriti (NO_2^-) [4)]	mg/l	0.50	<0.03	± 2%	KIT MERCK 1.14547.0001 PS-LA 11

Laboratorul ARTOPROD S.R.L. este acreditat conform 17025:2017 de către A2LA (organism de acreditare internațional, omolog RENAR), certificat de acreditare nr. 7295.01 si 7295.02. Acreditarea laboratorului ARTOPROD S.R.L. se poate verifica pe site-ul https://a2la.org/, accesând link-ul: https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.detail&labPID=A8F03D7C-B9BC-4452-BD95-92157BA5CA16
Alte autorizații ale laboratorului ARTOPROD S.R.L.: autorizație Ministerul Sănătății conform certificat de abilitare din 30.04.2025 si certificat de abilitare nr.232/20.02.2023, autorizație A.N.S.V.S.A. conform certificat nr. 142/24.04.2024. Sistem de calitate implementat ISO 14001 și ISO 9001.

11	Nitrati (NO_3^-)	mg/l	50	15.9	± 3%	KIT MERCK 1.09713.0001 PS-LA 12
12	Fier total (Fe^{2+}+Fe^{3+})	µg/l	200	50	± 8%	KIT MERCK 1.14761.0001 PS-LA 32
13	Sulfati (SO_4^{2-})	mg/l	250	239	± 12%	KIT MECRK 1.02537.0001 PS-LA 16
14	Clor ionic (Cl^-)	mg/l	250	61.688	± 8%	SR ISO 9297 : 2001 PS-LA 03
15	Indice de permanganat	mg/l	5	0.74	± 6%	SR EN 8467:2001 PS LA-44
16	Fosfati (PO_4^{3-})	mg/l	-	0.029	± 5%	KIT MECRK 1.14848.0001 PS-LA-13

Nota : 1) Aceste activitati NU sunt acoperite de acreditarea A2LA;
2) Raportul se refera numai la proba supusă incercarii;
3) Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului fara aprobarea laboratorului.
4) Valorile notate cu "<" reprezinta valori situate sub limita de cuantificare a metodei.

Se mentioneaza ca prelevarea probei de apa a fost efectuata de catre reprezentant ARTOPROD S.R.L in prezenta reprezentantului beneficiarului.

Sfarsitul Raportului de incercare NR. 2635/ DATA 19.05.2026

Sef Laborator
ing. chimist Preda Maria

Executant
ing. Ungureanu Florentina