AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr...../.....

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 23 /07/ 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

COMUNA BUDILA , Loc. Budila , Jud. Brasov , Strada Principala, nr 261, reprezentata prin Dl./Dna. Csiki Kálmán, in calitate de Viceprimar, nr telefon: 0742 064 313

cu prilejul interventiei de service la echipamente:

1 buc x – Sistem de clorinare analogic – volumetric – cu alimentare din panou solar – compus din:

- 01-008094 - Filtru Y DN100, PN16
- 23-001022 – Contoar apa rece axial DN 100 echipat cu generator de impuls inductiv 1/100L;
- 11-002119 – Pompa dozatoare solenoidala APG 603 – 24 Vac;
- 11-002098 – Rezervor de stocare PE – 50L.

Locatia de instalare:

S-au efectuat urmatoarele operatiuni specifice

- S-au verificat etanseitatile sistemului si s-a testat pompa de dozare pe manual;
- S-a curatat de depunerile de sare de clor capul de pompare al pompei APG;
- S-a verificat buna functionare a debitmetrului generator de impuls reed;
- S-au verificat setarile de dozaj si s-au facut ajustarile pe aplicatia client;
    - 1 impuls / 100L
    - Dozare PPM – 0.5 PPM

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

- S-a amorsat pompa de dozare cu solutia de hipoclorit de sodiu

Obs:* - Pompă dozatoare defectă.

Recomandari:* A se inlocui pompa.

S-au efectuat probele de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.
A fost instruit personalul care deserveste sau supravegheaza echipamentul.

Beneficiar: Comuna Budila

Furnizor: S.C. AKRO SRL

Csiki Károly

Semnatura si numele in clar Csiki

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România