NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/W/1174/01/2018

ORYGINAŁ

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Głowice sterujące BNT wraz z akcesoriami, zbiorniki, obudowy i akcesoria oraz kompletne systemy do zmiękczania wody firmy Canature**

Zawierający / containing: PE, PP, PA, kationową żywicę jonowymienną „Canature Resin", PPO, POM

Przeznaczony do / destined: poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, na potrzeby gospodarcze i przemysłowe

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do kompletnych systemów zmiękczania wody należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach ich montażu i eksploatacji. Zaleca się aby twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie była niższa niż 60 mg $CaCO_3$/l

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Shanghai Canature Environmental Products Co, Ltd.
518 ChuanDa Road, Pudong,
201200 Shanghai, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

„ALAMO WATER POLAND" Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice
ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 17

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-01-11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-01-11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 stycznia 2019

The date of issue of the certificate: 11th January 2019

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287