AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr...../.....

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 26 / 08 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

CONRAD CONSISTAL S.R.L. , Loc. Bucuresti, Strada: Ion Minulescu, Nr.39, reprezentata prin Dl .Ioniță Alexandru, in calitate de Executant....., nr telefon: 0726.071.610

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

- 11-002012 – Pompa dozatoare solenoidala TPG603;
- 11-002098 – Rezervor V=50L;
- 11-002125 – Panou K800 (KPS05PM00000);

Locatia aplicatiei:

.....U.M TEISANI .....

Detalierea interventiei:

- S-au verificat etanseitatile sistemului;
- S-a reglat debitul prin aparatul K-800 Valoare debit rotametru:.....70.....L/~~min~~ h
- S-au curatat punctele de injectie/aspiratie pompa si circuit panou k800 , inclusiv senzor;
- S-au verificat setarile sistemului sistemului pe aplicatia client;
    - Setarea panoului in plaja de masura 0.2-0.5PPM clor liber rezidual
- S-a amorsat pompa dozatoare si s-au facut teste functionale;
- S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii;
- S-a facut instructaj de utilizare si curatare.

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Obs:* - Filtru la intrare colmatat, pompă de circulare desamorsat.
- S-a curățat filtrul, s-a amorsat pompa și s-au verificat starile!
Sistemul funcționează în parametri.

Recomandari:* Verificare periodică a parametrilor de funcționare (clor, pH) cu completare cu clor și curățare filtre de impurități.

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

Beneficiar: CONRAD CONSISTAL S.R.L.

Furnizor: S.C. AKRO SRL

Semnatura si numele in clar

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România