AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr. 141 / 29.09.2026

# 2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 18 / 09 / 2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,reprezentata prin tehnician Laszlo Karoly.

si

S.C. APA CANAL TURNU ROSU S.R.L. , Loc. Turnu Rosu, Judetul: Sibiu, Str. Valea Caselor, nr 77 B, reprezentata prin Dl. Ioan Dragota , in calitate de administrator, nr telefon: 0775531171;

cu prilejul interventiei de service la urmatoarele echipamente:

2 x filtre multimedia Nobel – FC 80/D

Locatia de instalare:

Statie de tratare apa , Sebesu de Jos, Comuna Turnu Rosu

S-au efectuat urmatoarele operatiuni specifice de service:

- S-a oprit sistemul de tratare si s-a depresurizat circuitul;
- S-au desfacut gurile de vizitare la cele doua filtre Nobel;
- S-au golit de masa filtranta ambele tankuri si s-au spalat;
- S-au montat crepine noi la intreg sistemul 142 bucati crepine/ tank;
- S-a incarcat fiecare tank cu masa filtranta dupa retetarul:
    - 450kg – pietris 2-4 mm [ 18 saci];
    - 600kg – nisip 1-2mm [24 saci];
    - 1250kg – nisip 0.4-0.8mm [50 saci];
    - 500L – Hydroantracit [10 saci].

- S-au montat inapoi gurile de vizitare si s-a represurizat sistemul de tratare;
- S-au verificat etanseitatile;
- S-au initiat regenerari fortate la ambele filtre pana cand apa de la canalizare a fost livrata limpede;

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Obs :*_____

Recomandari:*_____

S-au efectuat probe de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.

S-au ridicat echipamente:
Nu: _____
Da:_____Seria:_____,
Motivul:_____

Beneficiar: APA CANAL TURNU ROSU

Furnizor: S.C. AKRO SRL

_____

**Semnatura si numele in clar**

SOCIETATE COMERCIALA AKRO S.R.L. BRASOV - ROMANIA

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România