OBIECTIV:
"Reabilitare/consolidare constructie - cf.447674-C1-U2 – amenajare, reabilitare fatade, recompartimentari interioare, refacere instalatii electrice, sanitare, termice, inlocuire tamplarie int. si ext. refacere/inlocuire pardoseli interioare si acoperis"

Proiectant:
SC AQUAFILS SRL

FISA TEHNICA NR. 14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statie dedurizare 3 mc/h;

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
	Caracteristici tehnice :		
1	Statie dedurizare - racorduri statie dedurizare: 1"; - debit max.statie dedurizare: 3 mc/h; - capacitate ciclica statie dedurizare: 2x150mcxG; Statie dedurizare apa compacta echipata cu: vas din fibra dc sticla, rasini alimentare, control si programare electromecanic, rezervor de rasini din polietilena rezistent la socuri.		
2	Specificatii de performanta: - cerinte privind siguranta in exploatare conform NP 068-02		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: agrementat in Romania SREN ISO 9000		
4	Conditii de garantie si post-garantie: garantie 2 ani de la montare; carte tehnica si certificat de origine; carte tehnica si instructiuni de exploatare in Limba Romana;		
5	Alte cerinte specifice		

Intocmit,

Ofertant,