AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr. 146 / 06.10.2026

2.0.F23 - PROCES VERBAL DE SERVICE

Incheiat astazi 05/10/2026, intre:

S.C. AKRO S.R.L. Brasov, Str Zizinului, nr 110,

si

S.C. KNAUF INSULATION S.R.L. , Loc.Bucuresti , Jud. Bucuresi , Strada: Tudor Vladimirescu, nr.29, reprezentata prin Dl Alexandru TOMPI, in calitate de Process and Quality manager, nr telefon: 0753.184.250 ;

cu prilejul interventiei de sevice/constatare tehnica la urmatoarelor echipamente:

- **E02-001053** – Dec 150 – duplex – statie dedurizare duplex 150 litri rasina pe fiecare coloana, racord de 1.25".

Locatia de instalare:

Knauf Insulation - TARNAVENI

S-au efectuat urmatoarele operatiuni specifice de service:

- S-au verificat etanseitatile sistemului;
- S-au verificat legaturile electrice si de comunicare intre vane;
- S-au verificat setarile sistemului de dedurizare – conform fisa de setari;
- S-au initiat regenerari fortate si s-a verificat buna functionare a pasilor de spalare;
- S-au efectuat teste duritate:
  - Duritate apa bruta: 10°F
  - Duritate apa tratata coloana 1: 0°F
  - Duritate apa tratata coloana 2:.....
- Constatare generala sistem. O.K.

AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Obs:*

Recomandari:*

S-au efectuat probele de lucru si s-au facut reglajele necesare intrarii in parametrii.
A fost instruit personalul care deserveste sau supravegheaza echipamentul.

Beneficiar: S.C. KNAUF INSULATION SRL

TOMPI ALEXANDRU

Semnatura si numele in clar

Furnizor: S.C. AKRO SRL

SOCIETATEA COMERCIALA AKRO S.R.L. BRASOV - ROMANIA

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România