

宜蘭縣政府 函

地址：260011宜蘭縣宜蘭市南津里13鄰縣政北路1號

承辦人：陳忠義

電話：(03)9251000#8073

電子信箱：dachen@mail.e-land.gov.tw

269

宜蘭縣冬山鄉長春路178巷17號

受文者：沅泰機電設計有限公司

發文日期：中華民國112年12月4日

發文字號：府水下字第1120210455號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：據受託代請本縣宜蘭市坤門二段243地號等1筆土地，領有本府「(112)(10)(25)建管建字第00599號建造執照」，計1戶之污水下水道用戶排水設備設置案，同意依所請書圖設置，請查照。

說明：

- 一、復貴公司112年11月29日申請書（案件編號：NB1120173-0）。
- 二、依「宜蘭縣污水下水道審查作業收費標準」規定，本案應繳納審查規費新臺幣2,000元整，貴公司已繳納在案（收據編號：宜統字第NOAQ0033562號），檢還核准之申請書圖。
- 三、本案污水下水道用戶排水設備，請設置人應依法委託下述相關人員辦理後續承裝施工及監造事宜：
 - (一)承裝施工：應由登記合格之下水道用戶排水設備承裝商或自來水管承裝商辦理。承裝商僱用之技工，應經技能檢定合格，並經中央主管機關訓練合格。
 - (二)監造部分：供公眾使用之建築物須委託登記開業之有關專業技師辦理，五層以下非供公眾使用之建築物，得委由建築師辦理。
- 四、併提醒施工與監造時，應注意有給水處（如：水龍頭）均應有對應之污水管線，另會承接雨水之處所（如：陽臺、露臺、屋頂突出物）之污水管線，應突出地面3cm以上以避免雨

水流入。

- 五、本案污水已申請接管至本縣公共污水下水道系統內，故免再設置預鑄污水處理設施，惟須自行接入道路端既有人孔(編號為YFM0325600，深度4.28m)，施工前請向路權單位申請道路挖掘許可並試挖確認能否接管，施工請依照「下水道用戶排水設備標準」規定辦理（查驗重點：第21條及第23條），接入既有陰井(或人孔)前7日應通知本府派員會勘，施工完竣後須向本府申請竣工查驗合格，始得申請使用執照。
- 六、未通知本府派員會勘即將污水擅自接入既有陰井(或人孔)者，依宜蘭縣下水道自治條例第29條第2項規定，得處新臺幣1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並予述明。
- 七、由用戶連接至既有污水下水道之污水管線及設備所經公私有土地，應經所有權人及管理機關同意，本申請案污水下水道用戶排水設備設置有關土地如有糾紛應由申請人自行負責。
- 八、本核准函僅供污水下水道用戶排水設備設置審查證明，不得做為雨水搭排許可證明文件。

正本：宏泰機電設計有限公司

副本：國立宜蘭大學

縣長林姿妙

水利資源處處長李岳儒決行

本案依分層負責規定授權決行

