

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 04.11.2016 pe teritoriul administrativ al orașului Breaza

Urmare a adresei Institutiei Prefectului Judetului Prahova nr. 18266/II/E/2/CT\01.11.2016 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 04.11.2016 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burca Laurentiu – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilaveanu Laurentiu – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Dl. Gheorghe Richea - Primar - Primăria orașului Breaza
- Dl. Ungureanu Constantin – cadru tehnic PSI - Primăria orașului Breaza
- Dl. Marin Florentin – consilier - Primăria orașului Breaza

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

1. Pe strada Orizontului – punct Bran, s-a reactivat și accentuat fenomenul de alunecare a versantului pe care este amplasată strada, acesta manifestându-se pe o lungime de aproximativ 50 m, o lățime de aproximativ 70 m (până la baza versantului) și o diferență de nivel de aproximativ 150 m, prima treaptă de rupere fiind la o diferență de nivel de aproximativ 10 m. Primăria orașului Breaza a întocmit un Studiu Geotehnic și un Proiect Tehnic de modernizare și asfaltare a strazii.

2. Pe strada Poieniței – punct Dedu, s-a reactivat fenomenul de alunecare de teren, fiind afectată platforma străzii pe o lungime de aproximativ 40 m, o lățime de aproximativ 2 m și o adâncime de aproximativ 12 m. Alunecarea de teren a antrenat și pamantul de sub caminele de vizitare a canalizării (operator Hidro Prahova SA – proiect în desfășurare). Circulația auto se desfășoară cu dificultate, pe o singură bandă de circulație, existând pericolul producerii de accidente rutiere. Primăria orașului Breaza a întocmit pentru această zonă un Studiu Geotehnic (nr.19061 din 21.12.2015) și un Proiect Tehnic de consolidare (PV de predare-primire nr.19080 din 21.12.2015), dar nu dispune de fondurile necesare demarării lucrărilor.

3. Pe strada 30 Decembrie (DJ 101 R) – la proprietatea domnului Ciubotaru Virgil Constantin, nr. 15A (imobil cu regim de înaltă D+P+M, an construcție 1991, fundație beton, demisol beton armat, structura din lemn la parter și mansardă), se observa existența unor fisuri în fundațiile aparente ale demisolului (în panta), trotuarul de garda fiind dislocat și deplasat față de fundațiile aparente.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Breaza va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova și C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primăria orașului Breaza

Termen: permanent

2. Monitorizarea fenomenelor alunecare de teren, iar în cazul evoluției acestora se vor lua măsuri de punere în siguranță a străzilor/drumurilor.

Răspunde: Primaria orașului Breaza

Termen: permanent

3. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizarea a proiectelor tehnice și pentru consolidarea și stabilizarea zonelor afectate.

Răspunde: Conducerea primăriei Breaza și Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu 04.11.2016

4. Zonele afectate mai sus menționate vor fi semnalizate corespunzător, pentru evitarea accidentelor auto și a pierderilor de vieți omenești.

Răspunde: Conducerea primăriei Breaza

Termen: urgent, începând cu 04.11.2016

5. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, **``La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.``** și a art.12, lit.a) **``proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10``**, se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Proprietarul locuinței afectate

Termen: începând cu data de 04.11.2016

6. Se va notifica proprietarul imobilului afectat, asupra măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Breaza

Termen: 11.11.2016

Prezența proces verbal conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

ing. Burca Laurentiu

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilaveanu Laurentiu

Primăria Breaza

Primar, Richea Gheorghe

Primăria Breaza

cadru tehnic PSI Ungureanu Constantin

consilier Marin Florentin