


ROMANIA
PRAHOVA
COMUNA DRAJNA
Tel: 0244.290.202
Fax: 0244.290.736

INTRARE

Nr. 775937

Ziua 15 luna 07



Nr. 6106 / 15.07.2013

NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată astăzi 15.07.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Drajna

Urmare a adresei primăriei comunei Drajna nr. 4950 din 04.07.2013 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 15.07.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

- Maior Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Lt. Stanciu Ciprian - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Luca Vasile - Direcția Regională în Construcții Sud - Muntenia
- Ing. Joenel Mihaela - Consiliul Județean Prahova
- Dl. Călinoiu Ion - Primăria comunei Drajna - primar

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

La deplasarea în teren, în comuna Drajna, sat Ogretin, nr. 20, proprietar Lepădatu Daniel, am constatat următoarele:

- imobilul, cu destinația casă de locuit, cu dimensiuni în plan aproximativ 10x10 m, construită între anii 1965-1970, renovată în anii 2007-2009, are structura și fundația din beton;
- fisuri în pardoseală, înclinări și degradări ale pereților interiori și exteriori ai locuinței;
- tasări ale fundației terasei și deplasarea acesteia cu aproximativ 5-6 cm;
- la zidul (din beton) de susținere a gardului s-a constatat înclinarea acestuia cu aproximativ 10 cm spre drum, precum și fisuri ale acestuia;
- imobilul se află într-o zonă cu o pantă de aproximativ 30°.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului - Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia - Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova și C.J. - Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primăria comunei Drajna

Termen: permanent

2. Pentru stabilirea cauzelor care au provocat situația existentă și a măsurilor ce se impun în continuare, proprietarul și primăria comunei Drajna vor efectua o expertiză tehnică de specialitate, întocmită de un expert atestat MLPAT în domeniul Af.

Răspunde: proprietarul și conducerea primăriei comunei Drajna
Termen: începând cu data de 15.07.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vilcu Gheorghe

Lt. Stanciu Ciprian

Direcția Regională în Construcții Sud – Muntenia

Ing. Luca Vasile

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenei Mihaela

Primăria comunei Drajna

primar Calinoiu Ion

