

Notă de constatare

Încheiată astăzi 25.07.2011 la Centrului de Plasament Filipeștii de Târg

Urmare a notificării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr.1118090T din 22.07.2011, reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova s-au deplasat în data de 25.07.2011 în comuna Filipeștii de Târg unde au constatat efecte negative produse în data de 20.07.2011 ca urmare a fenomenelor meteo deosebite (precipitații abundente și vijelie), împreună cu următorii reprezentanți:

- ✚ Lt. Georgescu Gheorghe – I.S.U. Prahova
- ✚ Sg.maj. Joița Ivona Viviana – I.S.U. Prahova
- ✚ Director Florea Vasilica - D.G.A.S.P.C. Prahova
- ✚ Carmen Constantin - D.G.A.S.P.C Prahova (Serviciu Monitorizare)
- ✚ Costache Daniela- D.G.A.S.P.C Prahova (Serviciu Monitorizare)
- ✚ Ion Marian - D.G.A.S.P.C (Serviciu Tehnic)
- ✚ Stănescu Adrian - Consiliul Județean Prahova Direcția Tehnică
- ✚ Marin Elena Gabriela - Centru de Plasament Filipeștii de Târg
- ✚ Alexandru Coman - viceprimarul comunei Filipeștii de Târg

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea în teren precum și din afirmațiile participanților la constatare, s-au constatat următoarele:

Centrul de Plasament Filipeștii de Târg

1. Clădirea „Pavilion Cămină”

- acoperișul: - învelitoare tablă degradată în proporție de 80%;
 - sistem de scurgere a apelor pluviale distruse în totalitate (95 ml de jgheab și 80 ml de burlane);
 - instalația de paratrăsnet desprinsă și deteriorată;
 - tavan etaj deteriorat pe o suprafață de aprox. 20 mp (datorită infiltrațiilor);

2. Clădirea „Pavilion Ateliere”

- acoperișul: - învelitoare tablă deteriorată pe o suprafață de 30 mp;
 - sistem scurgere a apelor pluviale deteriorat pe (40 ml de jgheab și 15 ml de burlane);
 - au fost sparte 4 (patru foi) geam termopan (6 mp);

3. Clădirea „Pavilion Administrativ”

- acoperiș deteriorat la îmbinare coamă (10 ml)

Măsuri care se impun:

1. Se va monitoriza permanent starea obiectivului și se va urmări remedierea pagubelor produse, iar până la remedierea pagubelor produse la Clădirea "Pavilion Cămină" etajul nu va mai fi utilizat;

Răspunde: Conducerea Centrului de Plasament Filipeștii de Târg

Termen: până la remedierea pagubelor

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și elaborarea documentației tehnice de detaliu, având în vedere că Centrul de Plasament Filipeștii de Târg se află în derularea unui proiect „Lucrări de modernizare clădiri, rețele utilități, facilități de acces și dotări”.

Răspunde: Conducerea Centrului de Plasament Filipeștii de Târg

Termen: până la obținerea fondurilor

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și a fost redactată în cinci exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova

Lt. Georgescu Gheorghe

Sg.maj. Joița Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Referent de specialitate - Stănescu Adrian

Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova

Director - Florea Vasilica

Serviciu Monitorizare - Carmen Constantin

Serviciu Monitorizare - Costache Daniela

Serviciu Tehnic - Ion Marian

Centru de Plasament Filipeștii de Târg

Șef Centru - Marin Elena Gabriela

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Filipeștii de Târg

Vicepreședinte - Alexandru Coman

