

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 14.03.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Sîngeru

Urmare a adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr.4989/VI din 13.03.2012 și ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 14.03.2012 s-a întrunit comisia de constatare\evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile – Direcția Regională în Construcții Sud-Muntenia
- Tehnician Aron Dorobanțu– Consiliul Județean Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Cpt. Vîlcu George - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Maistru Nicolae Mache – S.D.E.E. Electrica Ploiești - Punct Exploatare Urlați
- D-I Constantin Băjinaru – primarul comunei Sîngeru

Descrierea situației:

La deplasarea în teren în comuna Sîngeru, sat Mireșu Mic, la locuința familiei Mănăilă Viorel, s-a constatat o alunecare de teren, cu evoluție lentă, funcție de condițiile meteo, activată începând cu anul 2000, suprafața actuală fiind de aproximativ 0,5 ha (70/70 m). Deplasarea maselor de pământ a antrenat doi stâlpi de electricitate, cu o vechime de aproximativ 40 de ani ce aparțin S.D.E.E. Electrica Ploiești și sunt amplasați pe terenul fam. Mănăilă Viorel. Unul din stâlpi este fisurat longitudinal, pământul de sub fundație parțial erodat și antrenat și este ușor înclinat. Anexa gospodărească (adăpost animale) construită pe o suprafață de aproximativ 150 mp este înclinată pe partea de Nord, invers planului de alunecare.

Alunecarea este un potențial factor de afectare a rezistenței mecanice și a stabilității la locuințele familiilor Mănăilă Viorel, Constantin Constantin și Mănăilă Constanța, observându-se fisuri la fundații și stâlpii de susținere ai imobilelor.

Măsuri care se impun:

Se va continua monitorizarea fenomenului de alunecare a terenului, iar în cazul evoluției defavorabile se vor dispune măsurile legale pentru punerea în siguranță a zonei și construcțiilor;

Raspunde: Conducerea Primariei Sîngeru și S.D.E.E. Electrica Ploiești
Termen: permanent

Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor în vederea realizării unui studiu hidrogeotehnic, care să stabilească cauzele producerii fenomenului de alunecare precum și soluțiile tehnice de stopare a fenomenului, semnat și însușit de către specialiști de către verficatori de proiecte atestați MDRT pentru cerința esențială Af;

Raspunde: Conducerea Primariei Sîngeru
Termen: din 16.03.2012

Se va analiza posibilitatea devierii rețelei de medie tensiune, din zona afectată de alunecarea terenului, pe un alt amplasament care să asigure siguranța în exploatare sau schimbarea soluției de fundare, actual superficiale, cu fundații de adâncime pe piloți sub planul de alunecare conform studiului hidrogeotehnic și soluțiilor tehnice elaborate prin proiect tehnic.

Raspunde: S.D.E.E. Electrica Ploiești și Conducerea Primăriei Sîngeru
Termen: 14.06.2012

Recalibrarea și decolmatarea virogii din partea sudică pentru colectarea și drenarea apelor pluviale în mod controlat;

Raspunde: Conducerea Primăriei Sîngeru și A.N.I.F. Prahova
Termen: din 14.06.2010

Primăria va informa imediat D.R.C. Sud-Muntenia, S.D.E.E. Electrica Ploiești și I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite în zonă.

Răspunde: Conducerea Primăriei Sîngeru
Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Regională în Construcții Sud-Muntenia
Ing. Luca Vasile

Consiliul Județean Prahova
Tehnician Dorobanțu Aron

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Cpt. Dobre Valeriu

Cpt. Vilcu George

S.D.E.E. Electrica Ploiești
Maistru Nicolae Mache

Primăria comunei Sîngeru
Primar

Băjinaru Constantin

