

**PROCES VERBAL**

**încheiat astăzi 11.02.2015 pe teritoriul administrativ al comunei Boldești Grădiștea**

Urmare adresei Agenției Naționale de Îmbunătățirilor Funciare – Filiala Teritorială de IF Prahova cu nr. 335 din 10.02.2015, a notei de constatare de la C.L.S.U. Boldești Grădiștea nr. 315 din 04.02.2015 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 11.02.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

**La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:**

- Maior Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru - Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Ing. Ioniță Nicoleta - Agenția Națională de Îmbunătățirilor Funciare – Filiala Teritorială de IF Prahova - Șef Serviciu P.E.P.
- Sing. Gheorghiță Viorel - Agenția Națională de Îmbunătățirilor Funciare – Filiala Teritorială de IF Prahova - consilier
- Domnul Drăghici Costel - Primăria comunei Boldești Grădiștea – Viceprimar

**A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:**

La deplasarea pe teren în zona amenajării de desecare cu pompare Boldești Grădiștea – stația de pompare Ghighiu - s-a constatat că datorită cantităților de precipitații căzute în ultima perioadă (noiembrie 2014- februarie 2015 = 171,4 l/mp), cumulat cu topirea zăpezii-18,6 cm, terenurile agricole din zona administrativă a primăriei au fost inundate, apa bălțind pe aproximativ 380 hectare, cu un nivel al apei staționate cuprins între 10 - 30 cm.

Canalele de desecare au fost deversate, nivelul apei depășind cota terenului. Nivelul la mira din bazinul de aspirație al stației este de 3,73 m., depășind cota de pornire cu 23 cm (față de 3,5 m cota de pornire, conform Regulamentului de funcționare) și pe cea de pericol cu 13 cm (3,60 m, conform Regulamentului de funcționare). În aceste condiții există pericolul atingerii cotei de alerta de 3,80 m și a inundației stației de pompare, caz în care aceasta devine inutilizabilă.

Acest lucru se datorează faptului că stația de pompare nu poate fi pornită decât în momentul când apare o situație de urgență, a aprobării A.N.I.F. București și a adoptării unei HOTĂRÂRI a C.J.S.U. Prahova.

La momentul constatării cele 3 pompe tip Brateș, cât și cele 2 pompe de amorsare tip MIL sunt funcționale, s-a efectuat proba (pornirea) acestora.

**B. MĂSURI CARE SE IMPUN:**

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Boldești Grădiștea va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova și C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria Boldești Grădiștea

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde toate demersurile pentru informarea S.C. FISHPLAN S.R.L. în momentul pornirii stației de pompare, ce urmează a deversa apa în bazinele piscicole a acestei societăți.

Răspunde: A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Prahova

Termen: începând cu data de 12.02.2015

3. Se va solicita firmei S.C. FISHPLAN S.R.L remontarea mâinii curente la deversorul existent peste canalul care face legătura între pârau Ghighiu și bazinul piscicol.

Răspunde: A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Prahova

Termen: începând cu data de 13.02.2015

4. Fondurile necesare pentru această situație de urgență, aferente funcționării stației de pompare Ghighiu, vor fi solicitate de A.N.I.F. Filiala Prahova la A.N.I.F. București conform prevederilor legislative în vigoare (Legea Îmbunătățirilor Funciare nr. 138/2004, O.U.G. nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare aprobat cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 199/2012, completată de OUG nr.22/2013).

Răspunde: A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Prahova

Termen: începând cu data de 12.02.2015

5. Se vor înainta către Prefectura Prahova documentele necesare emiterii de urgență a unei „ **HOTĂRÂRI** ” a C.J.S.U. Prahova pentru punerea în funcțiune a stației de pompare, conform prevederilor legale.


Răspunde: A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Prahova

Termen: imediat

**Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare.**


**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Maior Vilcu Gheorghe



**Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova**

Ing. Marinescu Mircea Alexandru



**Agenția Națională de Îmbunătățirilor Funciare – A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Prahova**

Ing. Ioniță Nicoleta - Șef Serviciu Plan Exploatare Patrimoniu



Sing. Gheorghiță Viorel - consilier STIAC



**Primăria comunei Boldesti Grăditea**

Viceprimar Drăghici Costel

