

**PROCES VERBAL**

Încheiat astăzi 26.11.2018 pe teritoriul administrativ al Municipiului Ploiești

Urmare a petiției domnului profesor Gabriel Țaga – Director al Colegiului Național “Mihai Viteazul” din Municipiul Ploiești adresată Instituției Prefectului -județ Prahova și remisă spre soluționare către I.S.U. Prahova prin adresa cu numărul 18139/DC/X2 din 06.11.2018 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 23.11.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Lt.col. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burcă Laurențiu – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Leș Dumitru – Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

și în prezența doamnei Mădălina Crăciun - director executiv adjunct în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, a domnului Neacșu Gabriel – consilier Situații de Urgență în cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, precum și a petentului domnul Gabriel Țaga - Director al Colegiului Național “Mihai Viteazul” din Municipiul Ploiești și domnul Meaută Costel - administrator.

**Descrierea situației:**

La deplasarea la sediul Colegiului Național “Mihai Viteazul” din municipiul Ploiești, str. Independenței, nr.8 s-au constatat următoarele:

– la aripa de nord (monument istoric datat din 1875), la etajul I s-au produs în 4 zone desprinderi ale tencuielii (asize) de pe zidăria portantă de cărămidă, cu dimensiuni variabile (lungimi de 1,5-1,8 m și lățimi de 0,50-0,80 m), precum și desprinderea unei porțiuni de aproximativ 1m de ornament din ancadramentul de la partea inferioară a ferestrei de la etajul I;

– se observă de asemenea existența și a altor zone (aprox 4-5) cu fisuri și crăpături în tencuială, care vor genera desprinderea unor noi porțiuni. Fenomenul are caracter evolutiv și poate duce la producerea de accidente.

Din discuțiile purtate cu autoritățile publice locale reiese faptul că în data de 04.07.2017 a fost încheiat contractul de prestări servicii cu nr.14480 având ca obiect elaborare expertiză tehnică, releveul construcției și Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național “Mihai Viteazul” - aripa de nord. Conform expertizei tehnice elaborată se apreciază că structura de rezistență a Colegiului Național “Mihai Viteazul” - aripa de nord din Municipiul Ploiești, este în clasa de risc seismic III, construcția încadrându-se în categoria B de importanță deosebită. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național “Mihai Viteazul” - aripa de nord a fost avizată favorabil de către Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Ploiești în data de 29.11.2007, valoarea totală a investiției este de 3.228.162,66 lei fără TVA, din care C+M: 2.529.852 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.503/20.12.2017 a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național “Mihai Viteazul” - aripa de nord”. Din răspunsul primăriei municipiului Ploiești către petent se face precizarea că se încearcă accesarea unui credit pentru realizarea mai multor obiective de investiții, iar pentru obiectivele propuse se află și realizarea lucrărilor de Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național

procedurii de achiziție (proiectare și execuție) Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național "Mihai Viteazul".

**Măsuri care se impun:**

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

**Răspunde:** C.L.S.U. Ploiești

**Termen:** permanent

2. Se va interveni de urgență pentru marcarea/semnalizarea zonei afectate precum și limitarea/interzicerea accesului în zona adiacentă căderilor de tencuială, pentru evitarea producerii de accidente.

**Răspunde:** conducerea primăriei Municipiului Ploiești și conducerea C.N. Mihai Viteazul

**Termen:** începând cu 26.11.2018

3. Se va monitoriza fenomenul iar în cazul evoluției acestuia se vor lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a zonei afectate.

**Răspunde:** conducerea primăriei Municipiului Ploiești și conducerea C.N. Mihai Viteazul

**Termen:** începând cu 26.11.2018

4. Se va analiza situația existentă și se va acționa de urgență pentru obținerea fondurilor necesare (accesarea finanțării/creditării) pentru proiectare și execuție - Restaurare fațadă și înlocuire tâmplărie la clădirea Colegiului Național "Mihai Viteazul".

**Răspunde:** conducerea primăriei Municipiului Ploiești și conducerea C.N. Mihai Viteazul

**Termen:** începând cu 26.11.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară și unul pentru petent.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Leș Dumitru

Primăria Municipiului Ploiești

primar Adrian Florin Dobrescu

Director executiv adjunct Direcția Tehnică Investiții  
dna Mădălina Crăciun

consilier Situații de Urgență

