

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.06.2018 pe teritoriul administrativ al orașului Bușteni

Urmare a solicitării primăriei orașului Bușteni și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 15.06.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burca Laurențiu – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Horatiu Nicolae - Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Dl. Nae Savel - Primăria orasului Busteni – viceprimar
- Dl. Visan Cornel - administrator public orasul Busteni

Descrierea situației:

Ca urmare a sesizării primăriei orasului Busteni prin care au fost reclamate producerea unor avarii la cele doua corpuri de cladire ce apartin Scolii Generale nr.3 "Regina Elisabeta" si sunt amplasate in orasul Busteni, cartier Poiana Tapului, pe strada Crinului, nr.2, avarii produse ca urmare a fenomenelor meteo extreme produse in data de 14.06.2018, comisia desemnata a constatat urmatoarele:

- in ampalsamentul anterior mentionat se constata existenta a doua corpuri de cladire definite C1 si C2 conform planurilor cadastrale puse la dispozitie de participantii la control.

- la corpul de cladire C2, care are un regim de inaltime parter si etaj, si o suprafata construita pe etaje de cate 124,42 mp, se constata dislocarea de-a lungul coamei a unei jumatați din suprafata sarpantei existenta si aruncarea ei peste cladirea C1. Sarpanta se constata a fi alcatuita din rigle de rasinoase cu asteriala din scandura si invelitoare tabla galvanizata.

-la corpul de cladire C1, care are un regim de inaltime parter si o forma geometrica U, cu o suprafata totala de 728 mp, se constata dislocarea in totalitate a sarpantei de pe o latura a constructiei. Sistemul constructiv al sarpantei dislocate este alcatuit din rigle de rasinoase cu asteriala din scandura si invelitoare tigla metalica, tip Lindab (culoare maro).

- ca urmare a avariilor produse asupra sarpantelor au fost constatate infiltratii de apa meteorica in zonele afectate.

- elemente structurale ale sarpantelor dislocate au afectat si invelitorile celorlalte laturi (inclusiv jgheaburi si burlane).

La data inspectiei din teren resturile de sarpanta erau imprastiate cu precadere in curtea interioara a cladirii C1.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Busteni

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri urgente de monitorizare, semnalizare și protejare a celor două clădiri în vederea evitării producerii unor accidente ce pot pune în pericol viața oamenilor.

Răspunde: C.L.S.U. Busteni

Termen: permanent

3. În conformitate cu prevederile art.7, alin. 16 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții administrația publică locală își va emite în regim de urgență autorizația de construire în vederea consolidării și reparării celor două corpuri de construcție afectate de fenomenele meteo menționate.

Răspunde: conducerea primăriei Busteni

Termen: începând cu 15.06.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burca Laurențiu




Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe




Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Horatiu Nicolae



Primăria orașului Busteni
viceprimar Nae Savel



administrator public al orașului Busteni Visan Cornel

