

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 08.07.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vadului

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 9530/VI din 28.06.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 08.07.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana — Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Luca Vasile – Direcția în Construcții Sud Muntenia
- Moise Ioan - Primăria comunei Gura Vadului – Viceprimar

Descrierea situației:

Urmare a precipitațiilor abundente căzute în seara zilei de 25.06.2013, pe raza comunei Gura Vadului au fost afectate următoarele drumuri:

1. pe drumul județean DJ 102R, Gura Vadului - Valea Scheilor (km 17+20):
 - în punctul „Olteni”, pe partea stângă a sensului de mers, infrastructura și structura drumului, au fost distruse, prezentând gropi cu adâncimi de aprox. 40 cm, lățimi de aprox. 1,5 m, asfaltul vălurit, șanțurile colmatate cu particule fine, fracturi cu deplasări;
 - pe partea dreaptă, în curbă, în punctul „Budureasca”, infrastructura și structura drumului, au fost distruse pe o lungime de o aprox. 300 m, lățime de aprox. 1m, asfaltul vălurit, șanțurile colmatate cu particule fine, fracturi cu deplasări;
2. pe drumul județean DJ 100H, Gura Vadului – Tohani, în zona vilei Tohani și în punctul „Dușmănescu”, infrastructura și structura drumului, au fost distruse pe o lungime de aprox. 350 m, lățime de aprox. 1 m și adâncimi de aprox. 0,15 m;
3. în satul Gura Vadului, pe strada Brumărelelor, infrastructura drumului, a fost distrusă pe o lungime de aprox. 300 m și o lățime de aprox. 3 m, drumul fiind balastat;
4. în satul Perșunari:
 - pe strada Verii și strada Trestioarei, pe o lungime de aprox. 450 m, lățime de aprox. 2,5 m și o adâncimi de aprox. 0,8 m, sistemul de colectare și drenare a apelor pluviale antrenând materialul fin, a obturat tubul de scurgere cu diametrul de 500 m, măbind viteza de erodare la ieșirea din tub, distrugând întreaga rigolă de scurgere a apelor, alcătuită din dale de beton și 1 m din infrastructura și structura drumului;
 - pe strada Alea Florilor de deal, lipsa rigolelor betonate de scurgere și panta mare a terenului aprox. 30 grade, a determinat colectarea și drenarea apelor pe lungimea drumului balastat de aprox. 450 m și o lățime de aprox. 2,5 m, antrenând agregatele rulate până la intersecția cu strada Trandafirilor.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria Gura Vadului

Termen: permanent

2. Se va semnaliza corespunzător zona, în vederea limitării vitezei de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean - Prahova

Termen: începând cu 08.07.2013

3. Se vor face toate demersurile pentru începerea lucrărilor în regim de urgență de reabilitare a drumurilor județene DJ 102R și DJ 100H.

Răspunde: Consiliul Județean - Prahova

Termen: începând cu 08.07.2013

4. Se vor face toate demersurile în vederea obținerii fondurilor necesare pentru întocmirea documentației tehnice de reabilitare (studii geotehnice + detalii de execuție, verificate de vericatorii de proiect așezați M.L.P.A.T/M.D.R.A.P., pe cerința esențială, domeniile Af și A4) și execuția lucrărilor de reabilitare calitativă, de firme cu experiență în domeniu.

Răspunde: Primăria Gura Vadului

Termen: începând cu 08.07.2013

Prezenta notă de constatare conține două pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joanel Mihaela

Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia

Ing. Luca Vasile



Primăria comunei Gura Vadului

Viceprimar – Moise Ioan

