

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 20.08.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Izvoarele

Urmare a notificării Primăriei comunei Izvoarele nr. 4847 din 20.08.2013, a adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 11770/VI/2013 din 25.07.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 20.08.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Racoviță Ioan – Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
- Ing. Aron Dorobanțu – Consiliul Județean Prahova
- Doamna Dinulescu Margareta - Primăria comunei Izvoarele – primar

Descrierea situației:

- În satul Schiulești pe partea stângă a drumului comunal DC 20, se află pozată o conductă de aducțiune din metal Ø 250 mm ce alimentează orașul Slănic și o conductă de distribuție din metal Ø 110 mm care alimentează aproximativ 200 gospodării. Datorită vechimii, de peste 40 ani, conducta de aducțiune este afectată (coroziune, fisuri) pe lungime de aproximativ 2500 m iar conducta de distribuție pe o lungime de circa 1200 m. De menționat că datorită coroziunii avansate conductele de metal nu mai pot fi reparate sau sudate în zonele fisurate.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Izvoarele

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor, pentru înlocuirea în regim de urgență a conductei de aducțiune și de distribuție cu refacerea bransamentelor gospodăriilor afectate în urma întreruperii alimentării cu apă potabilă și aducerea la starea inițială a zonei drumului afectat în urma înlocuirii conductelor.

Răspunde: Primăria comunei Izvoarele

Termen: urgent, începând cu 20.08.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Maior Vîlcu Gheorghe

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova
Ing. Racoviță Ioan

Consiliul Județean Prahova
Ing. Aron Dorobanțu

Primăria comunei Izvoarele
primar Dinulescu Margareta

