



## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 26.07.2011 pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia

Urmare a notificării S.C. Hidro Prahova S.A. nr.3859 din 26.07.2011 în data de 22.07.2011 s-a întrunit comisia de constatare\evaluare, pentru a verifica și analiza în teren aspectele semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Radu Mircea – S.C. Hidro Prahova S.A
- Ing. Mircea Roșca - S.C. Hidro Prahova S.A
- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Gheorghe Bădăran - viceprimarul orașului Sinaia

### Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă și a creșterii semnificative a debitului pe pâraul Izvorul Dorului, captarea stației de tratare a apei Valea Izvorul Dorului - a fost distrusă în proporție de 90% (disparația pragului deversor observându-se vizibil armătura acestuia, distrugerea peretelui dinspre apă a chesonului prizei, dispariția grătarelor pentru macro și microparticulele care sunt tranzitate prin albie, dispariția conductei de aducțiune între priză și dezinsipator, actualmente captarea apei realizându-se printr-un jgheab improvizat ancorat cu cabluri metalice de copacii existenți pe versantul drept).

Deasemenea precizăm faptul că în zona amprizei construcției hidro-tehnice versantul drept peste care este construit și DN 71 Sinaia –Targoviste, este afectat de o alunecare de teren activă pe o suprafață de aprox. 300 mp(L – 150 m și l – 20 m). Datorită evoluției fenomenului de alunecare a terenului este afectată și conducta de aducțiune(DN 300) de la priză la stația de apă pe o distanță de aprox. 200 m iar continuarea fenomenului poate conduce la distrugerea acesteia.

Captarea de apă este singura sursă de apă ce alimentează cartierele Platoul Izvor și Izvor cu o populație de aproximativ 6000 locuitori.

Primaria Sinaia a înaintat documentatia pentru evaluarea pagubelor si obtinerea sumelor necesare punerii în siguranța a drumului și consolidării zonei încă din iulie 2009, când din cauza alunecărilor de teren o falie din DN71 pe o lungime de aprox. 200 m a alunecat riscând să se prabusească în captarea stației de tratare a apei.

Menționăm că în nota de constatare nr. 18888 din 09.08.2010 încheiată la nivelul primăriei orașului Sinaia suma estimată de 700000 lei se referă strict la refacerea captării, aceasta neacoperind lucrările adiacente (lucrări în albie și pe versanți).

### Măsuri care se impun:

1. Se va monitoriza permanent situația constatată în zonă;

Răspunde: Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sinaia  
S.C. Hidro Prahova S.A

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și elaborarea documentației tehnice de detaliu (PT/DDE) care constau în: ridicări topografice, studii



geotehnice, semnate și însușite de verificator de proiecte atestat MDRT/MLPAT pentru cerința esențială Af și proiect tehnic întocmit de specialiști în domeniu, semnat și însușit de verificatori de proiecte atestați MDRT/MLPAT pentru cerințele esențiale Af, A4/A7, B2 și D.

Răspunde: Conducerea Primăriei orașului Sinaia

Termen: începând cu 27.07.2011

3. După finalizarea măsurilor prevăzute la punctul 2 se va trece la execuția lucrărilor controlate calitativ prin specialiști atestați MDRT/MLPAT.

Răspunde: Conducerea Primăriei orașului Sinaia

Termen: după întocmirea proiectelor

4. Primăria va sesiza imediat C.J. Prahova, I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăriei orașului Sinaia

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 3(trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

S.C. Hidro Prahova S.A

Ing. Radu Mircea

Ing. Mircea Roșca

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

Primăria orașului Sinaia

Primar

Vlad Oprea

