

ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA TELEGA

NR. 3948/10.08.2011

INTRARE		
Nr.	1596280	
Ziua	10	luna 08 An 2011

o.p.j.  
-verif, evidentă  
inf.  
10082011  
Tumule

CATRE,  
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA  
"SERBAN CANTACUZINO" AL JUD. PRAHOVA

Prin prezenta va facem cunoscut urmatoarele:

- fundatia unui stalp de inalta tensiune din zona Telega Vale ( pod Ciocoi ) a fost afectata si exista pericolul ca stalpul sa se prabuseasca;
- doi stalpi din satul Melicesti – derivatia PT 45 sunt afectati de alunecarile de teren existand riscul ca acestia sa se prabuseasca.

Mentionam ca am facut cunoscuta aceasta situatie de mai multe ori catre SC Electrica SA , dar nu s-a intreprins nici o masura din partea acestora.

PRIMAR,  
ILIE GHEORGHE

