R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA DRAJNA Nr. 9520 din 22.11.2013



NOTĂ DE CONSTATARE încheiată astăzi 22.11.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Drajna

Urmare a adresei primăriei comunei Drajna nr. 8615 din 25.10.2013, în data de 22.11.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Maer Iulian Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Călinoiu Ion Primăria comunei Drajna Viceprimar

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

La deplasarea în teren în comuna Drajna, sat Făget, strada Plopilor nr. 6, proprietar Stoica Rada, nu se afla nimeni din partea proprietarului pentru a constata cele reclamate.

Accesul pe proprietatea doamnei Stoica Rada s-a făcut cu acordul telefonic al acesteia şi în prezența domnului viceprimar Călinoiu Ion, constatarea făcându-se vizual numai la exteriorul locuintei. Au fost constatate următoarele:

- imobilul doamnei Stoica Rada este în regim de înălțime P+M, cu fundație de beton și mansarda din lemn;
- la exteriorul locuinței se constată fisuri în soclul și scările de acces precum și la pereții exteriori;
- casa este construită într-o zonă care a fost inclusă într-un proiect al Consiliului Județean Prahova, în luna septembrie 2013, de evidențiere a alunecărilor de teren și întocmirea hărților de risc;
- sistemul de preluare a apelor pluviale este în stare bună (burlane, jgheaburi).

Nu au fost puse la dispoziția comisiei acte ale proprietății atât din partea Primăriei comunei Drajna (din discuțiile purtate cu domnul viceprimar, persoana cu atribuții de urbanism se afla în concediu de odihnă) cât și din partea proprietarului.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Drajna

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Direcția Regională în Construcții Sud - Muntenia

Ing. Maer Iulian

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Drajna

Viceprimar, ing. Călinoiu Ion