

### NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 27.05.2013 la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați

Urmare a adresei Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați nr. 2639 din 27.05.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 27.05.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile care au avut loc în data de 26.05.2013 în jurul orei 17:30.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Cornel – Consiliul Județean Prahova
- Ing. Stănescu Adrian – Consiliul Județean Prahova
- Ion Marian – D.G.A.S.P.C. Prahova
- Panait Niculina – Director C.R.R.N.P.A.H. Urlați
- Dl. Machițescu Marian - Primăria Orașului Urlați – primar

#### Descrierea situației:

Ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (ploi torențiale, vânt puternic gen tornadă, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, perturbații atmosferice violente) care au avut loc în data de 26.05.2013 în jurul orei 17:30, la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați - pavilion clădire nr.55 - au fost afectate:

1. acoperișul pavilionului a fost smuls și aruncat la distanță de aproximativ 10 m de clădire, distrugând în cădere următoarele:

- gardul din plăci de beton pe o lungime de aproximativ 30 m;
- a fost rupt brânșamentul electric și stâlpul (din lemn) de susținere a brânșamentului;
- brânșamentul de gaze deteriorat.

Acoperișul a fost distrus în totalitate, având o suprafață de aproximativ 290 mp, construit în două ape cu învelitoare - țiglă din tablă, astereală lemn și șarpantă lemn. Sistemul de preluare a apelor pluviale a fost distrus (jgheaburi aproximativ 60 m, burlane aproximativ 20 m).

2. a fost distrusă instalația electrică de curenți slabi – avertizare incendiu din pod, tubulatura de ventilație a centralelor de încălzire existentă în pod, instalația electrică realizată prin pod.

3. datorită ploilor căzute ulterior distrugerii acoperișului, a fost deteriorat tavanul din gipscarton din încăperile de la etaj, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

4. smulgerea acoperișului a provocat fisurarea pereților interiori din camerele de la etaj pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Pavilionul clădirii nr. 55 are regimul de înălțime de P+1, construit în perioada 1936 – 1938, suprafață construită 327,19 mp, suprafață construită desfășurată 654,38 mp, suprafață utilă desfășurată utilă 496, 04 mp, structura de rezistență este formată din fundație continuă de beton, pereți din zidărie



de cărămidă, stâlpi și centuri din beton armat și planșee din beton armat peste parter și acoperiș tip șarpantă. Clădirea a fost preluată de la Consiliul local în anul 1968 și deservește un număr de 60 beneficiari (persoane cu handicap), blocul alimentar care deservește tot Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați (160 de persoane cu handicap). Persoanele care locuiau la etaj (36 persoane) au fost mutate la parterul clădirii și în Pavilionul nr. 39.

**Măsuri care se impun:**

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Urlați

Termen: permanent

2. Se vor lua urgent măsuri de acoperire a zonei deteriorate, până la începerea lucrărilor, pentru evitarea infiltrațiilor datorate precipitațiilor.

Răspunde: Beneficiarul

Termen: urgent, începând cu 27.05.2013

3. Se vor lua urgent măsuri pentru refacerea acoperișului și a celorlalte instalații și construcții deteriorate.

Răspunde: Beneficiarul

Termen: urgent, începând cu 27.05.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova**

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

**Consiliul Județean Prahova**

Ing. Ioniță Cornel

Ing. Stănescu Adrian

**Primăria orașului Urlați**

Primar Machițescu Marian

**Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  
pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați**

Director Panait Niculina

**D.G.A.S.P.C. Prahova**

Ion Marian