

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 29.07.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni

Urmare ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010 în data de 29.07.2011 s-a întrunit comisia de constatare\evaluare a pagubelor produse în data de 20.07.2011 ca urmare a fenomenelor meteo deosebite (precipitații abundente și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie).

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Radu Dumitru – Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Iarca Gheorghe - primar
- Iordache Gheorghe - viceprimar

Descrierea situației:

ȘCOALA NORMALA CLASELE I – IV, SAT LUNCA PRAHOVEI

- ✚ Acoperișul școlii construit din structura șarpanta și astereală din lemn cu învelitoare din tabla a fost parțial distrus(decopertarea învelitorii din tablă și o parte din astereală deteriorată) pe o suprafață de aprox. 180 mp (L – 10 m);
- ✚ Precipitațiile abundente cazute au condus la degradarea plafonului construit din paiantă (împletitură lemn și trestie), placat cu rigips, pe o suprafață de cca 80 mp. Au fost degradate instalația electrică, mobilierul și dușumeaua din lemn pe aceeași suprafață.

GRĂDINIȚA, SAT LUNCA PRAHOVEI

- ✚ Acoperișul grădiniței construit din structura șarpanta și astereală din lemn cu învelitoare din tabla a fost parțial distrus(decopertarea învelitorii din tablă și o parte din astereală deteriorată) pe o suprafață de aprox. 80 mp (L – 8 m);
- ✚ A fost distrus plafonul construit din rigips pe o suprafață de aprox. 60 mp și s-a degradat pardoseala din parchet pe aceeași suprafață.

ȘCOALA NORMALA CLASELE I – VIII, MĂGURENI

- ✚ Acoperișul școlii construit din structura șarpanta și astereală din lemn cu învelitoare din tabla a fost parțial distrus(decopertarea învelitorii din tablă și o parte din astereală deteriorată) pe o suprafață de aprox. 300 mp (L – 20 m);
- ✚ Precipitațiile abundente cazute au condus la degradarea plafoanelor construite din rigips din 3 săli de curs, pe o suprafață însumată de aprox.180 mp. A fost degradat parchetul pe aceeași suprafață.

ȘCOALA NORMALA CLASELE I – IV, SATUL BANULUI

- ✚ Acoperișul școlii construit din structura șarpanta și astereală din lemn cu învelitoare din tabla a fost parțial distrus(decopertarea învelitorii din tablă și o parte din astereală deteriorată) pe o suprafață de aprox. 180 mp (L – 12 m);
- ✚ Precipitațiile abundente cazute au condus la degradarea plafoanelor construite din rigips din 2 săli de curs, pe o suprafață însumată de aprox.120 mp și s-a degradat parchetul pe aceeași suprafață.

GRĂDINIȚA, SATUL BANULUI

- ✚ Acoperișul grădiniței construit din structura șarpanta și astereală din lemn cu învelitoare din tabla a fost parțial distrus(decopertarea învelitorii din tablă și o parte din astereală deteriorată) pe o suprafață de aprox. 80 mp (L – 8 m);
- ✚ A fost distrus plafonul construit din paiantă (împletitură lemn și trestie), placat cu rigips pe o suprafață de aprox. 60 mp și s-a degradat pardoseala din parchet pe aceeași suprafață.

Măsuri care se impun:

Se vor face demersurile necesare pentru obtinerea fondurilor in vederea expertizarii, proiectării si execuției lucrărilor de reparații la acoperiș și la corpul clădirilor, în regim de urgență;

Răspunde: Conducerea Primăriei Comunei Măgureni

Termen: imediat

2. Primăria va sesiza imediat C.J. Prahova, I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Măgureni

Termen: Permanent

Primăria va înștiința instituțiile sus menționate, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Județean in Construcții Prahova
Ing. Radu Dumitru

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
Cpt. Dobre Valeriu

Primăria Comunei Măgureni

Iarca Gheorghe - primar

Iordache Gheorghe - viceprimar



ROMANIA

TARU NOU 10244595366

01 Aug. 2011 11:04

P1

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA MĂGURENI

Anexă la nr. 4155 din 29.07.2011

Tabel nominal
cu suprafețele afectate și costul estimativ al lucrărilor (proiectare și execuție)

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Suprafața afectată (mp)	Cost estimativ (RON)
1.	Școala Generală clasele I – IV, sat Lunca Prahovei	180	72.000
2.	Grădinița, sat Lunca Prahovei	80	31.000
3.	Școala Generală clasele I – VIII, Măgureni	300	86.000
4.	Școala normală clasele I – IV, Măgureni	—	—
5.	Școala normală clasele I – IV, satul Banului	180	56.000
6.	Grădinița, satul Banului	80	31.000

Comisie constatare/evaluare

Primar
Ierica Gheorghe

I.S.U. Prahova

Cpt. Dobre Valeriu

I.J.C. Prahova

Ing. Radu Dumitru

