R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA MĂNEȘTI Nr.1030 din 20.03.2012

## NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 20.03.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Mănești;

Urmare a adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr.4387/L185/X.2/ADV/2012 din 07.03.2012 şi ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010, în data de 20.03.2012 s-a întrunit comisia de constatare\evaluare, în vederea constatării pe teren şi analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Şerban Marin Direcția Regională în Construcții Sud-Muntenia
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Lt. Metea Sorin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Niţoi Constantin Viceprimar comuna Măneşti
- Onica Anişoara Consilier Urbanistic comuna Măneşti

## Descrierea situației:

La imobilul cu nr. 136 din comuna Măneşti, sat Măneşti, anexa gospodărească, care face obiectul petiției doamnei Moisevici Maricica, este construită din lemn şi pământ, prezintă un grad avansat de uzură şi este amplasată la aproximativ 70-80 cm față de gardul care desparte imobilul cu nr. 136 de imobilul vecin (construcție P+M).

Anexa gospodărească (cu destinație grajd şi fânar) având suprafață construită de aproximativ 40 mp are acoperişul prăbuşit posibil datorită stratului de zăpadă căzut de pe acoperişul casei vecinului de la nr. 137, neprevăzut cu opritori de zăpadă, dar şi datorită gradului avansat de uzură al acesteia.

## Măsuri care se impun:

Se va continua monitorizarea fenomenului, iar în cazul evoluției defavorabile se vor dispune măsurile legale pentru punerea în siguranță a zonei şi anexei;

Raspunde: Proprietarul şi Conducerea Primariei Măneşti Termen: Permanent

Primăria va informa imediat D.R.C. Sud-Muntenia și I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente sau evenimente deosebite în zonă.

Răspunde: Conducerea Primăriei Măneşti Termen: Permanent Primăria va impune proprietarului de la imobilul situat la nr.137 să monteze opritoare de zăpadă pe acoperișul clădirii

Răspunde: Conducerea Primăriei Măneşti Termen: Începând din 20.03.2012

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Regională în Construcții Sud-Muntenia

Ing. Şerban Marin

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Lt. Metea Sorin

Cpt. Vîlcu George

Primăria comunej Mănești

Consilier Urbanistic comuna Măneşti Onica Anișoara

Viceprimar

Nițoi Constantin

COMUNA MANESTI